

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 6月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

| NO. | 号機等             | 不適合件名                                                                                                                                         | グレード | 発見日   |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1   | 2号機             | タービン建屋ストームドレン系(A)排水升において、蓋留め具の破損(3箇中1個)を確認したため、留め具を修理。<br>なお、応急処置として蓋の固縛を実施。                                                                  | GⅢ   | 6月23日 |
| 2   | 3・4号廃棄物<br>処理設備 | 廃棄物プラスチック固化系粉体ホッパー仕切弁操作時に、動作不良(閉せず)を確認。現場調査した結果、駆動用空気量を調整する付属品から空気(非放射性)の漏れによる動作不良と推定したため、付属品を交換。<br>なお、当該弁は通常「開」であり、空気の漏えいは停止しているため機能に影響はない。 | GⅢ   | 6月23日 |