

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 7月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	原子炉内試料採取作業時、炉内試料採取装置の電極が一部折損し原子炉内へ落下したことを確認したため、原因調査・対策検討。 なお、原子炉には燃料がなく、安全上の影響はない。	GⅢ	7月14日
2	4号機	原子炉内試料採取装置引き上げ後の点検時、当該装置の部品(リニアウェイトツパおよびボルト2本)の欠損および原子炉内への落下を確認したため、原因調査・対策検討。 なお、原子炉には燃料がなく、安全上の影響はない。	GⅢ	7月15日