

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 7月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	洗濯廃液系再使用水ポンプ(B)運転時、「480V廃棄物処理建屋MCC1WS-1過負荷トリップ」警報が発生し、当該ポンプの自動停止および過負荷継電器が動作していることを確認したため、当該ポンプを点検・調査。 なお、再使用水ポンプ(A)が使用可能であるため、洗濯廃液の処理に影響はない。	GⅢ	7月21日