

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 8月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	3号機	廃棄物処理補機冷却系海水熱交換器建屋(B)出入口圧力計入口側計装元弁において、弁付け根部からの漏えい(非放射性)を確認したため、当該弁を点検・修理。	Non-CAQ	7月29日