

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 9月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	1号機	所内用圧縮空気系空気貯槽出口ヘッダー排出弁の全閉増し締め操作時、弁棒ハンドル部の折損を確認したため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「閉」運用であり、系統機能に影響はない。	Non-CAQ	8月28日
2	2号機	タンクベント処理系排風機(A)巡視時、周期的なうなり音を確認。当該排風機の振動測定を行ったところ、10.1mm/S以上(正常値4.5mm/S以下)であることを確認したため、当該排風機を停止し、点検・修理。	Non-CAQ	8月28日