

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉 指摘事項に対する回答一覧表  
(火山影響評価, 区分分離)

No.	審査日	審査項目	指摘事項	回答			
				回答状況	回答日	回答資料	回答
1	2016/2/25	火山影響評価	許容堆積荷重設定の考え方を詳細に説明すること	本日回答		資料3-2 6条 外部からの 損傷の防止	別添3(火山)-1-32において、許容堆積荷重の設定の考え方を記載を説明する。
2	2016/2/25	火山影響評価	降下火砕物に対する安全施設の評価フローについて、防止系を含め評価した上で抽出がなされていることが分かるよう説明すること	本日回答		資料3-2 6条 外部からの 損傷の防止	別添3(火山)-1-7の評価フローの記載を修正し防止系を含め評価した上で抽出がなされていることが分かるようにした。
3	2016/2/25	火山影響評価	非常用ディーゼル発電機における降下火砕物の影響評価について、オイルの劣化等について考慮した上で、説明すること	本日回答		資料3-2 6条 外部からの 損傷の防止	別添3(火山)-1-38, 86~90において、降下破砕物のオイルに対する影響評価を説明する。
4	2016/2/25	火山影響評価	アクセスルートにおける降下火砕物除去作業の検証実験について、降下火砕物の特徴を踏まえた上で、妥当性を詳細に説明すること	本日回答		資料3-2 6条 外部からの 損傷の防止	別添3(火山)-1-101において、当該資料の位置づけを明確化した。
5	2016/10/4	区分分離	不適切なケーブル敷設事案への対策、設備ごとの設計の考え方や基準・要求事項を踏まえた上で、設計どおりに工事が実施されるための現場管理、手順等について詳細を説明すること(セキュリティ対策工事を含む)。	本日回答		資料3-2 12条 安全施設	別紙1-参考4において、ケーブル敷設問題に対する対策について詳細を説明する。