

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉 指摘事項に対する回答一覧表
(監視測定設備)

管理番号	日付	指摘事項	ご指摘に対する説明資料、備考等
214-001	2015/4/2	緊急時対策所近傍のモニタリングに関する考え方を説明すること	対象外 (緊急時対策所近傍には、可搬型モニタリングポストを設置しないため)
214-003	2015/4/2	重大事故等発生時のモニタリングポストの配置に関し、放射性物質の放出角度の網羅性を整理し必要に応じて配置位置を見直すこと	4.3.2(4) 可搬型モニタリングポスト(海側)の配置位置におけるブルームの検知性について
214-002	2015/4/2	モニタリングポストの間隙をブルームが通過した場合または、高所からブルームが放出した場合における該当事象の検知性を示すこと	4.3.2 (2) 高い位置から放出された場合の測定について 及び(4) 可搬型モニタリングポスト(海側)の配置位置におけるブルームの検知性について
214-004	2015/4/2	モニタリングポストのバックグラウンド低減対策(ポリ袋等による養生)に関して、作業員の被ばくおよび重大事故等が発生している状況等を想定した上で、バランスの取れた対策を検討すること	4.2 モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策手段
214-005	2015/4/2	マルチコプターによる海上モニタリングの成立性(測定データの妥当性を含む)について、実際の測定／サンプリング条件や環境条件を考慮して、詳細を説明すること	対象外 (マルチコプターによる海上モニタリングは実施しないため)
214-006	2015/4/2	マルチコプターによる上空での測定について、小型船舶による海面付近での測定と比較して、測定上の長所及び短所を説明すること(バックグラウンドレベルの違い等)	対象外 (マルチコプターによる海上モニタリングは実施しないため)
214-007	2015/4/2	マルチコプターによる測定について、動力モーター等のノイズの影響の有無を検証し説明すること	対象外 (マルチコプターによる海上モニタリングは実施しないため)
214-008	2015/4/2	マルチコプターの評価における小型船舶が航行可能な条件を参考に設定した風速等の環境条件について、設定根拠と出現頻度を説明すること	対象外 (マルチコプターによる海上モニタリングは実施しないため)
214-009	2015/4/2	マルチコプターによる測定について、既存の測定／サンプリング装置との使用実績や信頼性の相違を踏まえて、予備の基数の妥当性を説明すること	対象外 (マルチコプターによる海上モニタリングは実施しないため)
214-010	2015/4/2	可搬型の放射能測定装置の個数の考え方を説明すること	対象外 (2015/4/2に4.4で説明済みであり、本指摘事項は他社への指摘事項であるため)

□ :ご説明させて頂くご指摘

□ :ご説明させて頂くものの関連のご指摘

□ :ご説明の対象とはしないご指摘

□ :当社対象外、既にご説明済みのご指摘