

概略仕様書

1. 工事件名	京浜洞道排水中和設備補修工事
2. 工事内容	○ 京浜洞道他の排水中和設備は設置から40年を経過しており経年劣化が見られるため補修し機能保持を図るとともに、長年のpH傾向管理結果より不用となった箇所の設備について撤去するもの。 ○ a.排水中和装置補修工・・・2 箇所 ・経年劣化している部品の交換を行い補修する。 b.現場調査工・・・1 箇所 ・現場調査未実施箇所の現場調査を行い補修の要否、必要部品の抽出を行う。 c.仮設足場工・・・3 箇所 ・補修、撤去作業に当たり作業場所が高い箇所については仮設足場を設置する。 d.排水中和装置撤去工・・・9 箇所 ・不要となった中和設備を撤去する。
3. 実施箇所	京浜洞道 鶴124D他（横浜市鶴見区中央町1-21-13他）
4. 契約期間	2025年10月 1日 ～ 2026年 2月24日
5. 準拠事項	「地中送電線路電気工事一般仕様書」及び「地中送電線路電気工事安全仕様書」の内容に追加して本工事の仕様を示すものである。
6. 機密厳守	○ 業務情報は関係者限りとし、他への漏洩が無いよう厳重に管理しなければならない。 ○ 本工事に関する資料は、全て当社に帰属するものとし、請負人はこの業務の遂行により知り得た情報を第三者へ漏洩してはならない。
7. 個人情報	○ 業務上不要な、また不正な手段によって個人情報を取得してはならない。 ○ 取得した個人情報は、漏洩等が生じないように厳重に管理すると共に、目的外に利用してはならない。
8. 特記事項	○ 本業務においては、以下の資格要件を有していることとする。 ○ 排水中和設備の原理・機能・保全方法に精通し、その設備の補修ならびに撤去作業を適切に行う技術力、施工管理能力を有し、同種施工実績を5年以上保有していること。 ○ 施工に関して必要となる資格等 ・第二種電気工事士 ・第2種酸素欠乏危険作業主任者 ・足場の組立て等作業主任者 ・研削といしの取替え等の業務に係る特別教育修了者 ・アーク溶接特別教育講習修了者 ・TIG溶接技能者