







・付記の仕様、配置、配管は下記のとおり。

A	CV 6.0°-3C (28)	EV 6.0°	ECC-1 専用機器
	CV 2°-3C		PU-1 専用
	リモコンコード (メーカー)	(22)	リモコン
B	CV 5.5°-3C (22)	EV 5.5°	ECC-1 専用機器
	リモコンコード (メーカー)	(22)	リモコン
C	CV 2°-3C (22)		PU-1 専用
D	リモコンコード (メーカー)	(22)	リモコン
E	FR200×200×200 (WP)		

- R1 動力用配管設備内径
- ・電線管径はラネー用の必要電線径参照
  - ・エコキュート用配管径 ELCB75AT → ELCB30ATK 参照
  - ・追加給水ポンプ用配管径 MCCB15AT → ELCB15ATK 参照
  - ・配管はエコキュートリモコン設置

R階平面図 S=1/50

図 号	1	2	3	4	5	6	数量	単位	仕様	工 事 名	【モデルケース5】E 建物給湯設備改修工事	日 付	2023. 11.	図 番 号	03
										階 別 名	R階平面図 (電気・計測)	縮 尺	S=1/50(11) S=1/100(13)		

