

不適合情報（平成20年4月分）

平成20年4月分の公表区分Ⅰおよび区分Ⅲの不適合事象は、下記のとおりです。

区分Ⅰ : 該当なし

区分Ⅱ : ー

区分ⅢA : 該当なし

区分ⅢB : 1件

NO.	発生日	不適合件名
1	平成20年4月7日	<p>港湾工事における起重機船からの油圧油の漏出について</p> <p>平成20年4月7日8時20分頃、東通原子力発電所敷地前面海域（工事区域内）において、防波堤基礎捨石投入工事の起重機船の油圧ホースから少量の油圧油が起重機船の甲板上に漏れ、その一部が海域に流出した。 直ちにオイルフェンス設置による拡散の防止ならびに吸着マットによる油回収を開始し、同日11時20分に回収を完了した。</p>