

<仕様>

海水系ドレン配管


材質	炭素鋼
外径	89.1mm
肉厚	7.6mm

海水系ドレン配管点検口キャップ

材質	可鍛鋳鉄
大きさの呼び	3inch
高さ	45mm

制御棒駆動水圧系挿入配管

材質	ステンレス鋼
外径	33.4mm
肉厚	4.55mm
必要最小肉厚	1.68mm



約10mm

走査型電子顕微鏡による水にじみ部表面観察(上:写真、下:スケッチ)



配管内からの水にじみ部写真

福島第一原子力発電所4号機制御棒駆動水圧系配管概略図