

検査成績書の品質保証上改善すべき事項

定期検査成績書

No.	プラント	定検回	検査名	項目	懸案内容
1	2F-4	9	第1種機器供用期間中検査	B	定期検査成績書への転記ミス
2	KK-1	1 2	原子炉隔離時冷却系機能検査	B	記録確認の記載無し

自主検査成績書

No.	プラント	定検回	検査名	項目	懸案内容
1	2F-3	1 0	MSIV 点検手入れ	D	成績書と共に不要な記録を保存
2	KK-3	5	原子炉再循環ポンプ点検手入立会検査	D	印もれ
3	KK-3	6	主蒸気隔離弁点検手入立会検査	D	印もれ
4	KK-5	6	S R V 点検手入立会検査	D	号機名誤記
5	KK-5	7	原子炉再循環ポンプ運転性能検査	D	印もれ