

袖ヶ浦3号機ならびに鹿島6号機の取替を実施した配管

ユニット	取替を実施した配管	部位	公称外径 [mm]	公称肉厚 [mm]	実測肉厚 [mm]	必要肉厚 [mm]	
袖ヶ浦3号機	給水ポンプ～ 給水ポンプ配管	オフィス下流部	406.4	9.5	3.5	6.35	
					3.6		
		レジューサ下流部			4.5		
		エルボ部			4.9	4.99	
		エルボ下流部			6.3	6.35	
		ポンプ～ 出口部			355.6	4.0	4.37
					3.8		
鹿島6号機	給水ポンプ～ 給水ポンプ配管	オフィス下流部	406.4	9.5	5.1	6.74	
					4.4		
		レジューサ下流部			4.2		
					3.3		
		エルボ下流部			6.0		
					6.1		