

# 新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業予定

平成19年7月27日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

実施項目	7月30日(月)～8月5日(日)	8月6日(月)～8月12日(日)	備考
<b>1. 故障機器復旧</b>			
・変圧器			
所内変圧器3B	詳細点検		
低起動変圧器3SB, 6SB	補修作業・復旧		
・消火配管復旧	通水確認		
<b>2. 主要な設備の点検</b>			
・炉内点検に向けた準備			
天井クレーン点検	現場調査・点検		6号機天井クレーンについては 駆動軸の継手部に損傷有り
燃料取扱装置点検	現場調査・点検		
・主要設備詳細点検	現場調査・点検		
・主排気ダクト点検	点検準備(足場組立)・点検		8月17日点検終了予定

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。  
各項目の点検・復旧作業及び実施期間については、状況により変更する場合があります。