

# 不適合管理状況(5月審査分)

平成21年6月11日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

## 1. Dグレード 6件

発見日	号機	件名
2008/6/5	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 連絡ダクト内の配管サポートの変形について
2008/6/26	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋 連絡ダクト内の配管およびサポートの変形について
2009/2/27	1号機	【中越沖地震】主排気ダクト 基礎グラウト部のコンクリートの浮きおよび剥離について
2009/4/16	その他	【中越沖地震】水処理建屋 空調機用ダクト継ぎ目部分の破損について
2009/4/20	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 計装配管貫通部スリーブのモルタル割れについて
2009/5/15	6号機	【中越沖地震】相分離母線気密試験における相分離母線主回路からの漏えいについて

## 2. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	0
C	0
D	6
対象外	0
総計	6