

不適合管理状況(11月審議分)

1. Cグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/10/21	3号機	[中越沖地震]主タービン前部軸受台センターキーとソールプレートキー溝のズレについて

2. Dグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/11/18	1号機	[中越沖地震]低圧復水ポンプ(A, B)バレル部とキャン部のすき間への雨水の流入について

3. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	0
C	1
D	1
対象外	0
総計	2