

## 不適合管理状況(1月審議分)

## 地震のみ

## 1. Dグレード 7件

発見日	号機	件名
2009/11/9	1号機	[中越沖地震] 気体廃棄物処理系機器基礎コンクリート部のひび割れについて
2009/11/13	その他	[中越沖地震] 事務本館幹線ケーブル管路の破損について
2009/12/14	4号機	[中越沖地震] 原子炉建屋トレンチ内電線管サポートの破損および壁のひび割れについて
2009/12/18	3号機	[中越沖地震] 復水器連続洗浄装置制御盤建屋 北側トレンチケーブルトレイの段差について
2009/12/18	その他	[中越沖地震] 南側開閉所電源設備パワーセンタ(A, B) 基礎ボルトの浮きについて
2009/12/18	その他	[中越沖地震] 南側開閉所電源設備パワーセンタ(B) 動力変圧器二次側フレキシブルチューブ導体の傷について
2009/12/18	その他	[中越沖地震] 南側開閉所電源設備パワーセンタ(B) 動力変圧器巻き線押さえスペーサー碍子のずれについて

## 2. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	0
C	0
D	7
対象外	0
総計	7