

## 不適合管理状況(2月審議分)

### 1. Dグレード 7件

発見日	号機	件名
2009/12/11	4号機	【中越沖地震】 高圧タービン, 低圧タービン(A) 付属部品(下半)の接触痕他について
2009/12/15	4号機	【中越沖地震】 高圧タービン ダイアフラム(下半)他の接触痕について
2010/1/7	4号機	【中越沖地震】 低圧タービン(A)ダイアフラム(下半)他の接触痕について
2010/1/7	4号機	【中越沖地震】 低圧タービン(A,B)ダイアフラム(上半)の接触痕について
2010/2/8	3号機	【中越沖地震】 軽油タンク(B)防油堤内のひび割れについて
2010/2/8	3号機	【中越沖地震】 軽油タンク(A)防油堤内のひび割れについて
2010/2/10	その他	【中越沖地震】 154kV工事用変電所 蓄電池設置位置のずれについて

### 2. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	0
D	7
対象外	0
総計	7