

不適合管理状況(4月審議分)

1. GⅢグレード 12件

発見日	号機	件名
2010/3/11	2号機	【中越沖地震】主タービン軸受け油きり(上下半)の損傷他について
2010/3/11	4号機	【中越沖地震】高圧タービンダブルダイヤフラム(上半)他の接触痕について
2010/3/12	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)ダブルダイヤフラム(上半)の接触痕について
2010/3/18	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)車室アキシヤルキーのずれについて
2010/3/19	2号機	【中越沖地震】高圧タービン(下半)車室セイフティーキー間隙の設計値逸脱について
2010/3/23	4号機	【中越沖地震】高圧タービンダブルダイヤフラム(下半)の接触痕について
2010/3/26	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)ダブルダイヤフラム(下半)接触痕について
2010/4/1	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)ノズル他の接触痕について
2010/4/1	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)ノズルパッキン他の接触痕について
2010/4/13	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)ダブルダイヤフラム(上半)の接触痕について
2010/4/19	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)内部車室(下半)ノズルクラッシュピンの接触痕について
2010/4/20	4号機	【中越沖地震】スラスト保護装置締付けボルトの変形およびノックボルトの折損について

2. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	0
G II	0
G III	12
対象外	0
総計	12