

不適合管理状況(9月審議分)

1.G グレード 3件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2010/9/6 | 3号機 | [中越沖地震]主タービン回転速度検出器(内部コイル)の断線について |
| 2010/9/7 | 2号機 | [中越沖地震]主タービントーニング装置の工場点検における損傷部位の発見について |
| 2010/9/14 | 4号機 | [中越沖地震]原子炉再循環系ポンプ球面軸受のズレについて |

2.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

| グレード | 審議件数 |
|------|------|
| G | 0 |
| G | 0 |
| G | 3 |
| 対象外 | 0 |
| 総計 | 3 |