

不適合管理状況(12月審議分)

1.G グレード 2件

発見日	号機	件名
2010/11/25	2号機	[中越沖地震] 低圧タービン(A)内部車室(下半ギブキー溶接部)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/12/9	4号機	[中越沖地震] 配管・サポート点検における原子炉冷却材浄化系配管サポートのUボルトサドル部の変形について

2.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G	0
G	0
G	2
対象外	0
総計	2