

< 添付 6 >

試料採取場所 (4月4日)

2号機スクリーン海水  
200,000Bq/cm<sup>3</sup>  
(50万倍)

4号機スクリーン海水  
8,000Bq/cm<sup>3</sup>  
(20万倍)

物揚場前  
640Bq/cm<sup>3</sup>  
(16000倍)

試料名  
I-131濃度  
濃度限度比

