

< 添付 4 >

試料採取場所 (4月3日)

2号機スクリーン海水
79,000Bq/cm³
(200万倍)

4号機スクリーン海水
11,000Bq/cm³
(27万倍)

物揚場前
360Bq/cm³
(8900倍)

試料名
I-131濃度
濃度限度比

