

参考値

福島第一 物揚場前、2号機スクリーン、1～4号機取水口内 海水核種分析結果

(データ集約：4/13)

採取場所	1F 物揚場前海水		1F 2号機スクリーン海水		1F 1～4号機取水口内南側海水		1F 1～4号機取水口内北側海水		炉規則告示 濃度限度Bq/cm ³ (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日 時刻	平成23年4月12日 13時25分		平成23年4月12日 13時50分		平成23年4月12日 13時48分		平成23年4月12日 14時05分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	3.9E+01	980	1.0E+02	2,500	9.9E+01	2,500	8.0E+01	2,000	4E-02
Cs-134 (約2年)	3.6E+01	600	8.3E+01	1,400	8.8E+01	1,500	6.7E+01	1,100	6E-02
Cs-137 (約30年)	3.6E+01	400	8.4E+01	930	9.1E+01	1,000	6.9E+01	770	9E-02