

福島第一原子力発電所 海水中の Pu 測定結果

1. 採取地点：福島第一原子力発電所 5,6 放水口北側  
南放水口付近  
福島第一原子力発電所 沖合 15km  
福島第二原子力発電所 沖合 15km

2. 分析機関：日本分析センター

3. 測定結果：

(単位：mBq/L)

採取地点	採取日	Pu-238	Pu-239,Pu-240
1F 5,6 放水口北側	5/9	N.D.	N.D.
1F 南放水口付近		N.D.	N.D.
1F 沖合 15km 地点	5/9	N.D.	N.D.
2F 沖合 15km 地点		N.D.	N.D.

4. 評価：

今回測定した試料からは Pu-238, Pu-239, Pu-240 は検出されなかった。

以 上