

サブドレン等核種分析結果

| |
|-----|
| 参考値 |
|-----|

(データ集約 : 7/9)

| 採取場所 | 福島第一 1号機 サブドレン | 福島第一 2号機 サブドレン | 福島第一 3号機 サブドレン | 福島第一 4号機 サブドレン | 福島第一 5号機 サブドレン | 福島第一 6号機 サブドレン | 福島第一 構内深井戸 |
|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 試料採取日時刻 | 平成23年7月8日 11時50分 | 平成23年7月8日 11時55分 | 平成23年7月8日 12時00分 | 平成23年7月8日 11時32分 | 平成23年7月8日 11時35分 | 平成23年7月8日 11時30分 | 平成23年7月8日 9時55分 |
| 検出核種 (半減期) | 試料濃度 (Bq/cm ³) | | | | | | |
| I-131 (約8日) | ND | 7.8E-02 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cs-134 (約2年) | 3.8E+00 | 1.1E+01 | 5.5E-02 | ND | ND | ND | ND |
| Cs-137 (約30年) | 4.7E+00 | 1.3E+01 | 6.1E-02 | ND | ND | ND | ND |

． E- とは、 ． × 1 0 ˆ と同じ意味である。

その他の核種については評価中。

本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。

代表3核種の検出限界値は次のとおり。I-131が約5E-2Bq/cm³、Cs-134が約3E-2Bq/cm³、Cs-137が約4E-2Bq/cm³。
ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。