

福島第一原子力発電所 空気中の Pu 測定結果

1. 採取場所：福島第一原子力発電所 西門
2. 分析機関：日本分析センター
3. 測定結果：

(単位：mBq/m³)

| 試料種別 | 採取日 | Pu-238 | Pu-239, Pu-240 |
|------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| 揮発性 | 6月27日 | N. D. [$<6.0 \times 10^{-1}$] | N. D. [$<6.0 \times 10^{-1}$] |
| 粒子状 | | N. D. [$<8.3 \times 10^{-1}$] | N. D. [$<8.7 \times 10^{-1}$] |

[]内は検出限界値を示す

4. 評価：

今回測定した試料からは Pu-238, Pu-239, Pu-240 は検出されなかった。

以上