

福島第一原子力発電所 空気中の Pu 測定結果

1. 採取場所：福島第一原子力発電所 西門
2. 分析機関：日本分析センター
3. 測定結果：

(単位：mBq/m³)

試料種別	採取日	Pu-238	Pu-239, Pu-240
揮発性	7/18	N. D. [$<6.3 \times 10^{-1}$]	N. D. [$<5.7 \times 10^{-1}$]
粒子状		N. D. [$<6.2 \times 10^{-1}$]	N. D. [$<5.9 \times 10^{-1}$]

[]内は検出限界値を示す

4. 評価：

今回測定した試料からは Pu-238, Pu-239, Pu-240 は検出されなかった。

以 上