

(別紙)

福島第一原子力発電所 サブドレンのPu分析結果

1. 採取場所：福島第一原子力発電所 3号機サブドレン
2. 分析機関：日本分析センター
3. 測定結果：

(単位：mBq/L)

試料種別	採取日	Pu-238	Pu-239, Pu-240
3号機サブドレン	7/18	N.D. [ $<5.2 \times 10^{-1}$ ]	N.D. [ $<4.7 \times 10^{-1}$ ]

[ ]内は検出限界値を示す

4. 評価：  
今回測定した試料からは Pu-238, Pu-239, Pu-240 は検出されなかった。

以 上