

(別紙)

福島第一原子力発電所 海水中の Pu 分析結果

1. 採取場所：福島第一原子力発電所 5,6 放水口北側  
南放水口付近

2. 分析機関：日本分析センター

3. 測定結果：

(単位：mBq/L)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239, Pu-240
1F 5,6 放水口北側	11/14	N.D. [ $<4.9 \times 10^{-1}$ ]	N.D. [ $<4.9 \times 10^{-1}$ ]
1F 南放水口付近		N.D. [ $<5.0 \times 10^{-1}$ ]	N.D. [ $<5.0 \times 10^{-1}$ ]

[ ]内は検出限界値を示す

4. 評価：

今回測定した試料からは Pu-238, Pu-239, Pu-240 は検出されなかった。

以 上