

福島第一原子力発電所 空気中のPu分析結果

1. 採取場所：福島第一原子力発電所 西門
2. 分析機関：日本分析センター
3. 測定結果：

(単位：Bq/cm³)

| 試料種別 | 採取日 | Pu-238 | Pu-239,Pu-240 |
|------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| 揮発性 | 11/21 | N.D. [$<5.8 \times 10^{-10}$] | N.D. [$<5.3 \times 10^{-10}$] |
| 粒子状 | | N.D. [$<6.0 \times 10^{-10}$] | N.D. [$<5.7 \times 10^{-10}$] |

[]内は検出限界値を示す

4. 評価：

今回測定した試料からはPu-238,Pu-239,Pu-240は検出されなかった。

以上