

福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の
原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について
(平成24年4月提出)

平成24年4月2日
東京電力株式会社

当社は、平成24年2月24日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機の原子炉压力容器底部における温度上昇を踏まえた対応について（指示）」の指示文書*を受領した。

これを受けた平成24年3月1日付けの報告書の中で、今後の温度監視強化のため、デジタルレコーダに未接続となっている温度計について、故障温度計との入れ替えをするなどし、監視対象範囲を拡大していくとの方針を示すとともに、以降の温度計信頼性評価報告に関しては、報告月の15日までのデータをもとに評価を実施し、原則翌月1日に報告するとした。

本報告書は、指示文書及びそれに対する報告書に基づき下記について報告するものである。

- ・監視対象範囲の拡大
- ・温度計の信頼性評価

なお、監視対象範囲の拡大については、今回の対応により現在監視可能な温度計について全て監視対象として追加したことから次回以降の報告には含めないこととする。

* 指示文書

東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機の原子炉压力容器底部における温度上昇を踏まえた対応について（指示）

(平成24・02・24 原院第4号)

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、貴社から、平成24年2月13日付け「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機原子炉压力容器底部における温度上昇を踏まえた対応に係る報告の徴収について」に基づき、平成24年2月15日付け原管発官23第639号をもって、福島第一原子力発電所第2号機原子炉压力容器底部における温度上昇を踏まえた対応について、報告を受けました。

当該報告で示された「今後のスケジュール」では、平成26年度以降に原子炉内温度監視の代替手段に係る工事に着手するとされていますが、当該報告受領後も、第2号機において、平成24年2月20日から24日までの間にかけて、温度計の1つの指示値が大きく上昇していることが確認されています。

今後も温度計の故障が発生すると、原子炉内温度の監視に支障が生じることから、当院では、原子炉内温度監視の代替手段について、可及的速やかに実施可能なものを検討し、実施する必要があると考えます。

このため、当院は、貴社に対し、下記の対応を求めます。

記

1. 第2号機について、現在使用している温度計以外に原子炉内の温度を監視するための代替手段に関し、現時点で実現可能性があると考えられる手段ごとに、実現する上での課題を明らかにした上で具体的な作業工程を示した実施計画を策定し、平成24年3月1日までに当院に対し、報告すること。
2. 第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度並びに原子炉格納容器内温度を監視するために現在使用している個々の温度計の指示値の信頼性を評価し、当院から指示があるまでの間、1か月に1度、当院に対し報告すること。

1. 温度計の信頼性評価について

(1) 監視対象範囲の拡大

これまで、デジタルレコーダに未接続となっていた温度計について、接続の可否を添付資料1に従い検討した。追加接続可否検討結果を添付資料3、表1-1に示す。検討の結果、追加接続対象と評価された温度計については、デジタルレコーダに追加し、監視対象範囲の拡大を行った。これにより、監視可能な温度計については、全てデジタルレコーダに追加した。

表1-1. 追加接続可否検討結果

号機	監視対象	設置台数	検討対象			検討対象外
			全数	追加対象	故障 (追加対象外)	
1	RPV	42	1	1	0	41
	PCV	22	0	0	0	22
2	RPV	41	5	5	0	36
	PCV	36	8	7	1	28
3	RPV	42	1	1	0	41
	PCV	36	4	4	0	32

(2) 温度計の信頼性評価結果

信頼性評価対象の温度計について、温度計信頼性評価フローに基づき信頼性評価を行った。温度計信頼性評価フローおよび温度計の状態分類について添付資料2に、詳細な評価対象および評価結果を添付資料3に、温度計の配置図を添付資料4に、温度トレンドを添付資料5に、信頼性評価結果を表1-2に、評価結果における前回報告時からの増減の内容を添付資料6に示す。

※温度トレンド1次評価は2月28日～3月18日の温度データを使用して評価した（温度計信頼性評価報告に関しては、報告月の15日までのデータをもとに評価を実施することとしているが、3月17日より2号機のPCV内温度計（TE-16-114L#1およびTE-16-114L#2）において温度トレンドの上昇が確認されたことから、今回、1～3号機の評価対象範囲を3月18日までとした。）。なお、デジタルレコーダに追加接続した温度計については、追加接続日～3月18日の温度データを使用して評価した。

表1-2. 温度計信頼性評価結果

(平成24年4月2日現在)

号機	監視対象	設置台数	評価対象・評価結果				評価対象外
			全数	監視に使用可	参考に使用	故障	
1	RPV	42	26 (±0)	26 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	16 (±0)
	PCV	22	22 (±0)	22 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)
2	RPV	41	36 (+5)	19 (+3)	7 (+6)	10 (+3)	5 (-5)
	PCV	36	36 (+8)	28 (+10)	2 (+2)	6 (+1)	0 (-8)
3	RPV	42	42 (+1)	41 (+1)	1 (±0)	0 (±0)	0 (-1)
	PCV	36	35 (+4)	33 (+4)	1 (+1)	1 (±0)	1 (-4)


※単位は(台)、()内は前回報告からの増減

2. 添付資料

- 1) 追加接続可否検討フロー
- 2) 温度計信頼性評価フローおよび温度計の状態分類
- 3) 1～3号機 R P V / P C V 温度計信頼性評価対象および評価結果
- 4) 1～3号機 R P V / P C V 温度計配置図
- 5) 1～3号機 R P V / P C V 温度トレンド
- 6) 温度計信頼性評価結果 (前回報告時からの増減)


以上

追加接続可否検討フロー



※格納容器内に設置されているものの内、压力容器内部の状況または格納容器の雰囲気を把握できる可能性のあるものを選定

温度計信頼性評価フローおよび温度計の状態分類



状態分類	評価方法
故障 ((1) または (2) が成立した時)	(1) 直流抵抗が定検時平均より 10 % 増加 (2) 「事故後における直流抵抗測定値の最小値と比較して増加量が 30 % (※) 以上」かつ「温度トレンドから正しい値を示していないと工学的に判断できるもの」
参考地使用 ((1) または (2) が成立した時)	(1) 「事故後における直流抵抗測定値の最小値と比較して増加量が 30 % (※) 以上かつ温度トレンドから正しい値を示していないと工学的に判断できないもの」 (2) 「事故後における直流抵抗測定値の最小値と比較して増加量が 30 % (※) 未満かつ温度トレンドから正しい値を示していないと工学的に判断できるもの」
監視に使用可 (絶縁低下または正常)	上記以外

※ 30 % (直流抵抗測定値 / 事故後の直流抵抗最小値) は目安値であり、データを蓄積し、適宜見直しをかける。

1号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告 評価結果	温度トレンド 一次評価	直流抵抗		温度トレンド 二次評価 ※3	評価結果	冷温停止 状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗 最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
1	TE-263-66A1	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
2	TE-263-66A2	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
3	TE-263-66B1	VESSEL HEAD FLANGE	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
4	TE-263-66B2	VESSEL HEAD FLANGE	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
5	TE-263-67A1	VESSEL STUD	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
6	TE-263-67A2	VESSEL STUD	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
7	TE-263-69A1	原子炉フランジ	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
8	TE-263-69A2	原子炉フランジ	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
9	TE-263-69A3	原子炉フランジ	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
10	TE-263-69B1	原子炉蒸気	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
11	TE-263-69B2	原子炉蒸気	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
12	TE-263-69B3	原子炉蒸気	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
13	TE-263-69D1	N-4BノズルEND	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
14	TE-263-69D2	N-4BノズルEND INBOARD	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
15	TE-263-69E1	N-4CノズルEND	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
16	TE-263-69E2	N-4CノズルEND INBOARD	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
17	TE-263-69C1	VESSEL BELOW WATER LEVEL	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
18	TE-263-69C2	VESSEL BELOW WATER LEVEL	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
19	TE-263-69C3	VESSEL BELOW WATER LEVEL	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
20	TE-263-69F1	VESSEL CORE	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
21	TE-263-69F2	VESSEL CORE	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
22	TE-263-69F3	VESSEL CORE	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
23	TE-263-69G1	VESSEL DOWNCOMER	RPV	監視に使用可	—	—	—	—	評価対象外※5	—※5	—※5
24	TE-263-69G2	VESSEL DOWNCOMER	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
25	TE-263-69G3	VESSEL DOWNCOMER	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
26	TE-263-69H1	原子炉SKIRT JOINT上部	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
27	TE-263-69H2	原子炉SKIRT JOINT上部	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
28	TE-263-69H3	原子炉SKIRT JOINT上部	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
29	TE-263-69K1	VESSEL SKIRT NEAR JOINT	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
30	TE-263-69K2	VESSEL SKIRT NEAR JOINT	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
31	TE-263-69K3	VESSEL SKIRT NEAR JOINT	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
32	TE-263-69L1	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
33	TE-263-69L2	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
34	TE-263-69L3	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
35	TE-263-69M1	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
36	TE-263-69M2	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
37	TE-263-69M3	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
38	TE-263-69N1	CRDハウジング上端	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
39	TE-263-69N2	CRDハウジング上端	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
40	TE-263-69N3	CRDハウジング上端	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
41	TE-263-69P#1	N-12 VESSEL BOTTOM	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
42	TE-263-69P#2	N-12 VESSEL BOTTOM	RPV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値)／(定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値)／(事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

※4:デジタルレコーダ追加接続検討により追加

※5:3/22、定検時に故障が確認されていること、ケーブルがデジタルレコーダに未接続であることが確認されたことから、保安規定対象から除外、評価対象外とした。

赤字下線は前回報告から状態が変更となった箇所

1号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告 評価結果	温度トレンド 一次評価	直流抵抗		温度トレンド 二次評価 ※3	評価結果	冷温停止 状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗 最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
43	TE-261-13A	安全弁-4A	PCV	監視に使用可	次評価対象	○(0.76)	○(1.00)	○	監視に使用可	-	-
44	TE-261-13B	安全弁-4B	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
45	TE-261-13C	安全弁-4C	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
46	TE-261-14A	RV-203-3A(ブローダウンバルブ)	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
47	TE-261-14B	RV-203-3B(ブローダウンバルブ)	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
48	TE-261-14C	RV-203-3C(ブローダウンバルブ)	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
49	TE-261-14D	RV-203-3D(ブローダウンバルブ)	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
50	TE-1625L	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
51	TE-1625M	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
52	TE-1625N	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
53	TE-1625P	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
54	TE-1625R	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
55	TE-1625F	HVH-12A SUPPLY AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
56	TE-1625G	HVH-12B SUPPLY AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
57	TE-1625H	HVH-12C SUPPLY AIR	PCV	監視に使用可	次評価対象	○(0.88)	○(1.06)	○	監視に使用可	監視温度計	-
58	TE-1625J	HVH-12D SUPPLY AIR	PCV	監視に使用可	次評価対象	○(0.81)	○(1.00)	○	監視に使用可	監視温度計	-
59	TE-1625K	HVH-12E SUPPLY AIR	PCV	監視に使用可	次評価対象	○(0.79)	○(1.00)	○	監視に使用可	監視温度計	-
60	TE-1625A	HVH-12A RETURN AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
61	TE-1625B	HVH-12B RETURN AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
62	TE-1625C	HVH-12C RETURN AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
63	TE-1625D	HVH-12D RETURN AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
64	TE-1625E	HVH-12E RETURN AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値)/(定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値)/(事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

2号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告 評価結果	温度トレンド 一次評価	直流抵抗		温度トレンド 二次評価 ※3	評価結果	冷温停止 状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗 最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
1	TE-2-3-66A1	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
2	TE-2-3-66A2	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
3	TE-2-3-66B1	VESSEL HEAD FLANGE	RPV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
4	TE-2-3-66B2	VESSEL HEAD FLANGE	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
5	TE-2-3-67A1	VESSEL STUD	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
6	TE-2-3-67A2	VESSEL STUD	RPV	評価予定	次評価対象	○(0.80)	○(1.00)	○	監視に使用可	—	—
7	TE-2-3-69A1	VESSEL FLANGE	RPV	評価対象外	次評価対象	○(0.78)	○(1.15)	×	参考に使用※4	—	—
8	TE-2-3-69A2	VESSEL FLANGE	RPV	評価対象外	次評価対象	○(0.74)	○(1.00)	×	参考に使用※4	—	—
9	TE-2-3-69A3	VESSEL FLANGE	RPV	評価予定	次評価対象	○(0.91)	○(1.17)	×	参考に使用	—	—
10	TE-2-3-69B1	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE	RPV	評価対象外	次評価対象	○(0.79)	×(1.32)	×	故障※4	—	—
11	TE-2-3-69B2	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE	RPV	監視に使用可	次評価対象	○(0.77)	○(1.00)	○	監視に使用可	—	—
12	TE-2-3-69B3	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE	RPV	監視に使用可	監視に使用可	○	—	—	監視に使用可	—	—
13	TE-2-3-69D1	FEEDWATER NOZZLE N4B END	RPV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
14	TE-2-3-69D2	FEEDWATER NOZZLE N4B INBOARD	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
15	TE-2-3-69E1	FEEDWATER NOZZLE N4D END	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
16	TE-2-3-69E2	FEEDWATER NOZZLE N4D INBOARD	RPV	評価予定	次評価対象	×(1.56)	—	—	故障	—	—
17	TE-2-3-69J1	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
18	TE-2-3-69J2	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE	RPV	参考に使用	○	—	—	—	参考に使用	—	—
19	TE-2-3-69J3	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
20	TE-2-3-69H1	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD	RPV	故障	—	—	—	—	故障	ニ	—
21	TE-2-3-69H2	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
22	TE-2-3-69H3	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
23	TE-2-3-69F1	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT	RPV	評価予定	次評価対象	○(0.53)	○(1.09)	×	参考に使用	参考温度計	—
24	TE-2-3-69F2	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
25	TE-2-3-69F3	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT	RPV	監視に使用可	次評価対象	○(1.03)	×(2.16)	×	故障	ニ	ニ
26	TE-2-3-69K1	SUPPORT SKIRT TOP	RPV	評価予定	次評価対象	○(0.48)	○(1.01)	○	監視に使用可	—	—
27	TE-2-3-69K2	SUPPORT SKIRT TOP	RPV	評価予定	次評価対象	○(0.49)	○(1.02)	○	監視に使用可	—	—
28	TE-2-3-69K3	SUPPORT SKIRT TOP	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
29	TE-2-3-69L1	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
30	TE-2-3-69L2	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	評価予定	次評価対象	○(0.80)	○(1.19)	×	参考に使用	参考温度計	—
31	TE-2-3-69L3	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
32	TE-2-3-69M1	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE	RPV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
33	TE-2-3-69M2	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE	RPV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
34	TE-2-3-69M3	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE	RPV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
35	TE-2-3-69N1	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
36	TE-2-3-69N2	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
37	TE-2-3-69N3	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
38	TE-2-3-69P1	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
39	TE-2-3-69P2	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
40	TE-2-3-69P3	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
41	TE-2-106	VESSEL BOTTOM DRAIN	RPV	監視に使用可	次評価対象	○(0.86)	○(1.01)	×	参考に使用	—	—

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値) / (定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値) / (事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

※4:デジタルレコーダ追加接続検討により追加

赤字下線は前回報告から状態が変更となった箇所

2号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告 評価結果	温度トレンド 一次評価	直流抵抗		温度トレンド 二次評価 ※3	評価結果	冷温停止 状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗 最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
42	TE-2-112A	SAFETY VALVES RV 2-70A	PCV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
43	TE-2-112B	SAFETY VALVES RV 2-70B	PCV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
44	TE-2-112C	SAFETY VALVES RV 2-70C	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
45	TE-2-113A	Blowdown Valves A	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
46	TE-2-113B	Blowdown Valves B	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
47	TE-2-113C	Blowdown Valves C	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
48	TE-2-113D	Blowdown Valves D	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
49	TE-2-113E	Blowdown Valves E	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
50	TE-2-113F	Blowdown Valves F	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
51	TE-2-113G	Blowdown Valves G	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
52	TE-2-113H	Blowdown Valves H	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
53	TE-16-114A	RETURN AIR DRYWELL COOLER	PCV	評価予定	次評価対象	○(0.98)	○(1.00)	○	監視に使用可	監視温度計	—
54	TE-16-114B	RETURN AIR DRYWELL COOLER	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
55	TE-16-114C	RETURN AIR DRYWELL COOLER	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
56	TE-16-114D	RETURN AIR DRYWELL COOLER	PCV	監視に使用可	次評価対象	○(0.97)	○(1.01)	○	監視に使用可	監視温度計	—
57	TE-16-114E	RETURN AIR DRYWELL COOLER	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
58	TE-16-114F#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16A	PCV	評価予定	次評価対象	○(0.99)	○(1.00)	×	参考に使用	参考温度計	—
59	TE-16-114F#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16A	PCV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
60	TE-16-114G#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16B	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
61	TE-16-114G#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16B	PCV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
62	TE-16-114H#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16C	PCV	評価予定	次評価対象	○(0.96)	○(1.00)	○	監視に使用可	監視温度計	—
63	TE-16-114H#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16C	PCV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
64	TE-16-114J#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16D	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
65	TE-16-114J#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16D	PCV	評価対象外	—	×(1.56)	—	—	故障※5	—	—
66	TE-16-114K#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16E	PCV	評価予定	次評価対象	○(1.00)	○(1.00)	×	参考に使用	参考温度計	—
67	TE-16-114K#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16E	PCV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
68	TE-16-114L#1	RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	監視に使用可	次評価対象	○(1.02)	○(1.01)	○	監視に使用可	—	—
69	TE-16-114L#2	RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	評価対象外	次評価対象	○(1.01)	○(1.11)	○	監視に使用可※4	—	—
70	TE-16-114M#1	RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	評価予定	次評価対象	○(1.00)	○(1.00)	○	監視に使用可	—	—
71	TE-16-114M#2	RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
72	TE-16-114N#1	RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
73	TE-16-114N#2	RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	評価対象外	次評価対象	○(1.10)	○(1.05)	○	監視に使用可※4	—	—
74	TE-16-114P#1	RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
75	TE-16-114P#2	RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	故障 (インサート時 指示マイクス)	—	—	—	—	故障	—	—
76	TE-16-114R#1	RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
77	TE-16-114R#2	RPV BELLOWS SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値) / (定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値) / (事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

※4:デジタルレコーダ追加接続検討により追加

※5:デジタルレコーダ追加接続検討により接続対象外

赤字下線は前回報告から状態が変更となった箇所

3号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告 評価結果	温度トレンド 一次評価	直流抵抗		温度トレンド 二次評価 ※3	評価結果	冷温停止 状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗 最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
1	TE-2-3-66A1	RPV上蓋フランジ周辺温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
2	TE-2-3-66A2	RPV上蓋フランジ周辺温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
3	TE-2-3-66B1	RPV上蓋フランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
4	TE-2-3-66B2	RPV上蓋フランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
5	TE-2-3-67A1	RPVスタットボルト温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
6	TE-2-3-67A2	RPVスタットボルト温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
7	TE-2-3-69A1	RPVフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
8	TE-2-3-69A2	RPVフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
9	TE-2-3-69A3	RPVフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
10	TE-2-3-69B1	RPVフランジ周辺温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
11	TE-2-3-69B2	RPVフランジ周辺温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
12	TE-2-3-69B3	RPVフランジ周辺温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
13	TE-2-3-69D1	RPV給水ノズルN4B温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
14	TE-2-3-69D2	RPV給水ノズルN4B温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
15	TE-2-3-69E1	RPV給水ノズルN4D温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
16	TE-2-3-69E2	RPV給水ノズルN4D温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
17	TE-2-3-69J1	RPV給水ノズル下部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
18	TE-2-3-69J2	RPV給水ノズル下部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
19	TE-2-3-69J3	RPV給水ノズル下部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
20	TE-2-3-69H1	RPV底部ヘッド上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
21	TE-2-3-69H2	RPV底部ヘッド上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
22	TE-2-3-69H3	RPV底部ヘッド上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
23	TE-2-3-69F1	スカートジャンクション上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
24	TE-2-3-69F2	スカートジャンクション上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
25	TE-2-3-69F3	スカートジャンクション上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
26	TE-2-3-69K1	RPVスカート上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
27	TE-2-3-69K2	RPVスカート上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
28	TE-2-3-69K3	RPVスカート上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
29	TE-2-3-69L1	RPV下部ヘッド温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
30	TE-2-3-69L2	RPV下部ヘッド温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	参考温度計	監視温度計
31	TE-2-3-69L3	RPV下部ヘッド温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	参考温度計	監視温度計
32	TE-2-3-69M1	RPV支持スカートフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
33	TE-2-3-69M2	RPV支持スカートフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
34	TE-2-3-69M3	RPV支持スカートフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
35	TE-2-3-69N1	CRDハウジング頂部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
36	TE-2-3-69N2	CRDハウジング頂部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
37	TE-2-3-69N3	CRDハウジング頂部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
38	TE-2-3-69P1	CRDハウジング底部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
39	TE-2-3-69P2	CRDハウジング底部温度	RPV	参考に使用	次評価対象	○(0.47)	○(1.06)	×	参考に使用	-	-
40	TE-2-3-69P3	CRDハウジング底部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
41	TE-2-106#1	RPVドレン温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
42	TE-2-106#2	RPVドレン温度	RPV	評価対象外	○	-	-	-	監視に使用可※4	-	-

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値) / (定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値) / (事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

※4:デジタルレコーダ追加接続検討により追加

赤字下線は前回報告から状態が変更となった箇所

3号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告 評価結果	温度トレンド 一次評価	直流抵抗		温度トレンド 二次評価 ※3	評価結果	冷温停止 状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗 最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
43	TE-2-112A	安全弁漏洩検出	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
44	TE-2-112B	安全弁漏洩検出	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
45	TE-2-112C	安全弁漏洩検出	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
46	TE-2-113A	逃し安全弁 A出口温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
47	TE-2-113B	逃し安全弁 B出口温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
48	TE-2-113C	逃し安全弁 C出口温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
49	TE-2-113D	逃し安全弁 D出口温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
50	TE-2-113E	逃し安全弁 E出口温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
51	TE-2-113F	逃し安全弁 F出口温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
52	TE-2-113G	逃し安全弁 G出口温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
53	TE-2-113H	逃し安全弁 H出口温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
54	TE-16-114L#1	原子炉ペロシーラ部温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
55	TE-16-114L#2	原子炉ペロシーラ部温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
56	TE-16-114M#1	原子炉ペロシーラ部温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
57	TE-16-114M#2	原子炉ペロシーラ部温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
58	TE-16-114N#1	原子炉ペロシーラ部温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
59	TE-16-114N#2	原子炉ペロシーラ部温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
60	TE-16-114P#1	原子炉ペロシーラ部温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
61	TE-16-114P#2	原子炉ペロシーラ部温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	—	—
62	TE-16-114R#1	原子炉ペロシーラ部温度	PCV	評価予定	次評価対象	○(0.74)	○(1.02)	×	参考地使用	—	—
63	TE-16-114R#2	原子炉ペロシーラ部温度	PCV	評価対象外	—	—	—	—	評価対象外	—	—
64	TE-16-114F#1	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
65	TE-16-114F#2	格納容器空調機供給空気温度	PCV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
66	TE-16-114G#1	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
67	TE-16-114G#2	格納容器空調機供給空気温度	PCV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
68	TE-16-114H#1	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
69	TE-16-114H#2	格納容器空調機供給空気温度	PCV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
70	TE-16-114J#1	格納容器空調機供給空気温度	PCV	故障	—	—	—	—	故障	—	—
71	TE-16-114J#2	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
72	TE-16-114K#1	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
73	TE-16-114K#2	格納容器空調機供給空気温度	PCV	評価対象外	○	—	—	—	監視に使用可※4	—	—
74	TE-16-114A	格納容器空調機戻り空気温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
75	TE-16-114B	格納容器空調機戻り空気温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
76	TE-16-114C	格納容器空調機戻り空気温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
77	TE-16-114D	格納容器空調機戻り空気温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—
78	TE-16-114E	格納容器空調機戻り空気温度	PCV	監視に使用可	○	—	—	—	監視に使用可	監視温度計	—

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値) / (定検平均値)


※2:(直流抵抗測定値) / (事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

※4:デジタルレコーダ追加接続検討により追加

赤字下線は前回報告から状態が変更となった箇所

RPV/PCV温度計配置図



黒字：評価対象外（中操までケーブルがきていないまたは定検時（事故前）に故障確認）

青字：評価対象（監視に使用可）

緑字：評価対象（参考に使用）


赤字：評価対象（故障（事故後））

No.	Tag. No.	サービス名称
1	TE-263-66A1	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE
2	TE-263-66A2	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE
3	TE-263-66B1	VESSEL HEAD FLANGE
4	TE-263-66B2	VESSEL HEAD FLANGE
5	TE-263-67A1	VESSEL STUD
6	TE-263-67A2	VESSEL STUD
7	TE-263-69A1	原子炉フランジ
8	TE-263-69A2	原子炉フランジ
9	TE-263-69A3	原子炉フランジ
10	TE-263-69B1	原子炉蒸気
11	TE-263-69B2	原子炉蒸気
12	TE-263-69B3	原子炉蒸気
13	TE-263-69D1	N-4B ノズル END
14	TE-263-69D2	N-4B ノズル END INBOARD
15	TE-263-69E1	N-4C ノズル END
16	TE-263-69E2	N-4C ノズル END INBOARD
17	TE-263-69C1	VESSEL BELOW WATER LEVEL
18	TE-263-69C2	VESSEL BELOW WATER LEVEL
19	TE-263-69C3	VESSEL BELOW WATER LEVEL
20	TE-263-69F1	VESSEL CORE
21	TE-263-69F2	VESSEL CORE
22	TE-263-69F3	VESSEL CORE
23	TE-263-69G1	VESSEL DOWNCOMER
24	TE-263-69G2	VESSEL DOWNCOMER
25	TE-263-69G3	VESSEL DOWNCOMER
26	TE-263-69H1	原子炉 SKIRT JOINT 上部
27	TE-263-69H2	原子炉 SKIRT JOINT 上部
28	TE-263-69H3	原子炉 SKIRT JOINT 上部
29	TE-263-69K1	VESSEL SKIRT NEAR JOINT
30	TE-263-69K2	VESSEL SKIRT NEAR JOINT
31	TE-263-69K3	VESSEL SKIRT NEAR JOINT
32	TE-263-69L1	VESSEL BOTTOM HEAD
33	TE-263-69L2	VESSEL BOTTOM HEAD
34	TE-263-69L3	VESSEL BOTTOM HEAD
35	TE-263-69M1	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE
36	TE-263-69M2	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE
37	TE-263-69M3	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE
38	TE-263-69N1	CRDハウジング上端
39	TE-263-69N2	CRDハウジング上端
40	TE-263-69N3	CRDハウジング上端
41	TE-263-69P#1	N-12 VESSEL BOTTOM
42	TE-263-69P#2	N-12 VESSEL BOTTOM ※1

No.	Tag. No.	サービス名称
43	TE-261-13A	安全弁-4A
44	TE-261-13B	安全弁-4B
45	TE-261-13C	安全弁-4C
46	TE-261-14A	RV-203-3A(ブローダウンバルブ)
47	TE-261-14B	RV-203-3B(ブローダウンバルブ)
48	TE-261-14C	RV-203-3C(ブローダウンバルブ)
49	TE-261-14D	RV-203-3D(ブローダウンバルブ)
50	TE-1625L	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA
51	TE-1625M	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA
52	TE-1625N	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA
53	TE-1625P	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA
54	TE-1625R	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA
55	TE-1625F	HVH-12A SUPPLY AIR
56	TE-1625G	HVH-12B SUPPLY AIR
57	TE-1625H	HVH-12C SUPPLY AIR
58	TE-1625J	HVH-12D SUPPLY AIR
59	TE-1625K	HVH-12E SUPPLY AIR
60	TE-1625A	HVH-12A RETURN AIR
61	TE-1625B	HVH-12B RETURN AIR
62	TE-1625C	HVH-12C RETURN AIR
63	TE-1625D	HVH-12D RETURN AIR
64	TE-1625E	HVH-12E RETURN AIR

※1：デジタルレコーダ追加接続検討により追加

2号機



黒字：評価対象外（中操までケーブルがきていないまたは定検時（事故前）に故障確認）

青字：評価対象（監視に使用可）

緑字：評価対象（参考に使用）

赤字：評価対象（故障（事故後））


No.	Tag. No.	サービス名称
1	TE-2-3-66A1	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE
2	TE-2-3-66A2	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE
3	TE-2-3-66B1	VESSEL HEAD FLANGE
4	TE-2-3-66B2	VESSEL HEAD FLANGE
5	TE-2-3-67A1	VESSEL STUD
6	TE-2-3-67A2	VESSEL STUD
7	TE-2-3-69A1	VESSEL FLANGE ※1
8	TE-2-3-69A2	VESSEL FLANGE ※1
9	TE-2-3-69A3	VESSEL FLANGE
10	TE-2-3-69B1	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE ※1
11	TE-2-3-69B2	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE
12	TE-2-3-69B3	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE
13	TE-2-3-69D1	FEEDWATER NOZZLE N4B END ※1
14	TE-2-3-69D2	FEEDWATER NOZZLE N4B INBOARD
15	TE-2-3-69E1	FEEDWATER NOZZLE N4D END
16	TE-2-3-69E2	FEEDWATER NOZZLE N4D INBOARD
17	TE-2-3-69J1	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE
18	TE-2-3-69J2	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE
19	TE-2-3-69J3	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE
20	TE-2-3-69H1	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD
21	TE-2-3-69H2	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD
22	TE-2-3-69H3	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD
23	TE-2-3-69F1	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT
24	TE-2-3-69F2	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT
25	TE-2-3-69F3	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT
26	TE-2-3-69K1	SUPPORT SKIRT TOP
27	TE-2-3-69K2	SUPPORT SKIRT TOP
28	TE-2-3-69K3	SUPPORT SKIRT TOP
29	TE-2-3-69L1	VESSEL BOTTOM HEAD
30	TE-2-3-69L2	VESSEL BOTTOM HEAD
31	TE-2-3-69L3	VESSEL BOTTOM HEAD
32	TE-2-3-69M1	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE
33	TE-2-3-69M2	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE
34	TE-2-3-69M3	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE
35	TE-2-3-69N1	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING
36	TE-2-3-69N2	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING
37	TE-2-3-69N3	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING
38	TE-2-3-69P1	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING ※1
39	TE-2-3-69P2	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING
40	TE-2-3-69P3	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING
41	TE-2-106	VESSEL BOTTOM DRAIN

No.	Tag. No.	サービス名称
42	TE-2-112A	SAFETY VALVES RV 2-70A
43	TE-2-112B	SAFETY VALVES RV 2-70B
44	TE-2-112C	SAFETY VALVES RV 2-70C
45	TE-2-113A	Blowdown Valves A
46	TE-2-113B	Blowdown Valves B
47	TE-2-113C	Blowdown Valves C
48	TE-2-113D	Blowdown Valves D
49	TE-2-113E	Blowdown Valves E
50	TE-2-113F	Blowdown Valves F
51	TE-2-113G	Blowdown Valves G
52	TE-2-113H	Blowdown Valves H
53	TE-16-114A	RETURN AIR DRYWELL COOLER
54	TE-16-114B	RETURN AIR DRYWELL COOLER
55	TE-16-114C	RETURN AIR DRYWELL COOLER
56	TE-16-114D	RETURN AIR DRYWELL COOLER
57	TE-16-114E	RETURN AIR DRYWELL COOLER
58	TE-16-114F#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16A
59	TE-16-114F#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16A ※1
60	TE-16-114G#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B
61	TE-16-114G#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B ※1
62	TE-16-114H#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16C
63	TE-16-114H#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16C ※1
64	TE-16-114J#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16D
65	TE-16-114J#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16D ※2
66	TE-16-114K#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16E
67	TE-16-114K#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16E ※1
68	TE-16-114L#1	RPV BELLOWS SEAL AREA
69	TE-16-114L#2	RPV BELLOWS SEAL AREA ※1
70	TE-16-114M#1	RPV BELLOWS SEAL AREA
71	TE-16-114M#2	RPV BELLOWS SEAL AREA ※1
72	TE-16-114N#1	RPV BELLOWS SEAL AREA
73	TE-16-114N#2	RPV BELLOWS SEAL AREA ※1
74	TE-16-114P#1	RPV BELLOWS SEAL AREA
75	TE-16-114P#2	RPV BELLOWS SEAL AREA
76	TE-16-114R#1	RPV BELLOWS SEAL AREA
77	TE-16-114R#2	RPV BELLOWS SEAL AREA

※1：デジタルレコーダ追加接続検討により追加

※2：デジタルレコーダ追加接続検討により接続対象外

3号機



14

黒字：評価対象外（中操までケーブルがきていないまたは定検時（事故前）に故障確認）

青字：評価対象（監視に使用可）

緑字：評価対象（参考を使用）

赤字：評価対象（故障（事故後））


No.	Tag. No.	サービス名称
1	TE-2-3-66A1	RPV 上蓋フランジ周辺温度
2	TE-2-3-66A2	RPV 上蓋フランジ周辺温度
3	TE-2-3-66B1	RPV 上蓋フランジ温度
4	TE-2-3-66B2	RPV 上蓋フランジ温度
5	TE-2-3-67A1	RPV スタックボルト温度
6	TE-2-3-67A2	RPV スタックボルト温度
7	TE-2-3-69A1	RPV フランジ温度
8	TE-2-3-69A2	RPV フランジ温度
9	TE-2-3-69A3	RPV フランジ温度
10	TE-2-3-69B1	RPV フランジ周辺温度
11	TE-2-3-69B2	RPV フランジ周辺温度
12	TE-2-3-69B3	RPV フランジ周辺温度
13	TE-2-3-69D1	RPV 給水ノズル N4B 温度
14	TE-2-3-69D2	RPV 給水ノズル N4B 温度
15	TE-2-3-69E1	RPV 給水ノズル N4D 温度
16	TE-2-3-69E2	RPV 給水ノズル N4D 温度
17	TE-2-3-69J1	RPV 給水ノズル下部温度
18	TE-2-3-69J2	RPV 給水ノズル下部温度
19	TE-2-3-69J3	RPV 給水ノズル下部温度
20	TE-2-3-69H1	RPV 底部ヘッド上部温度
21	TE-2-3-69H2	RPV 底部ヘッド上部温度
22	TE-2-3-69H3	RPV 底部ヘッド上部温度
23	TE-2-3-69F1	スカーツジャンクション上部温度
24	TE-2-3-69F2	スカーツジャンクション上部温度
25	TE-2-3-69F3	スカーツジャンクション上部温度
26	TE-2-3-69K1	RPV スカーツ上部温度
27	TE-2-3-69K2	RPV スカーツ上部温度
28	TE-2-3-69K3	RPV スカーツ上部温度
29	TE-2-3-69L1	RPV 下部ヘッド温度
30	TE-2-3-69L2	RPV 下部ヘッド温度
31	TE-2-3-69L3	RPV 下部ヘッド温度
32	TE-2-3-69M1	RPV 支持スカーツフランジ温度
33	TE-2-3-69M2	RPV 支持スカーツフランジ温度
34	TE-2-3-69M3	RPV 支持スカーツフランジ温度
35	TE-2-3-69N1	CRD ハウジング頂部温度
36	TE-2-3-69N2	CRD ハウジング頂部温度
37	TE-2-3-69N3	CRD ハウジング頂部温度
38	TE-2-3-69P1	CRD ハウジング底部温度
39	TE-2-3-69P2	CRD ハウジング底部温度
40	TE-2-3-69P3	CRD ハウジング底部温度
41	TE-2-106#1	RPV ドレン温度
42	TE-2-106#2	RPV ドレン温度 ※1

No.	Tag. No.	サービス名称
43	TE-2-112A	安全弁漏洩検出
44	TE-2-112B	安全弁漏洩検出
45	TE-2-112C	安全弁漏洩検出
46	TE-2-113A	逃し安全弁 A 出口温度
47	TE-2-113B	逃し安全弁 B 出口温度
48	TE-2-113C	逃し安全弁 C 出口温度
49	TE-2-113D	逃し安全弁 D 出口温度
50	TE-2-113E	逃し安全弁 E 出口温度
51	TE-2-113F	逃し安全弁 F 出口温度
52	TE-2-113G	逃し安全弁 G 出口温度
53	TE-2-113H	逃し安全弁 H 出口温度
54	TE-16-114L#1	原子炉ベローシール部温度
55	TE-16-114L#2	原子炉ベローシール部温度
56	TE-16-114M#1	原子炉ベローシール部温度
57	TE-16-114M#2	原子炉ベローシール部温度
58	TE-16-114N#1	原子炉ベローシール部温度
59	TE-16-114N#2	原子炉ベローシール部温度
60	TE-16-114P#1	原子炉ベローシール部温度
61	TE-16-114P#2	原子炉ベローシール部温度
62	TE-16-114R#1	原子炉ベローシール部温度
63	TE-16-114R#2	原子炉ベローシール部温度
64	TE-16-114F#1	格納容器空調機供給空気温度
65	TE-16-114F#2	格納容器空調機供給空気温度 ※1
66	TE-16-114G#1	格納容器空調機供給空気温度
67	TE-16-114G#2	格納容器空調機供給空気温度 ※1
68	TE-16-114H#1	格納容器空調機供給空気温度
69	TE-16-114H#2	格納容器空調機供給空気温度 ※1
70	TE-16-114J#1	格納容器空調機供給空気温度
71	TE-16-114J#2	格納容器空調機供給空気温度
72	TE-16-114K#1	格納容器空調機供給空気温度
73	TE-16-114K#2	格納容器空調機供給空気温度 ※1
74	TE-16-114A	格納容器空調機戻り空気温度
75	TE-16-114B	格納容器空調機戻り空気温度
76	TE-16-114C	格納容器空調機戻り空気温度
77	TE-16-114D	格納容器空調機戻り空気温度
78	TE-16-114E	格納容器空調機戻り空気温度


※1：デジタルレコーダ追加接続検討により追加

1号機 RPV/PCV温度トレンド


1号機 保安規定関連温度計(RPV)




1号機 保安規定関連温度計(PCV)




1号機 RPV周辺温度計(上部)



1号機 RPV周辺温度計(下部)




1号機 PCV内温度計




2号機 RPV/PCV温度トレンド


1F-2 保安規定関連温度計(RPV)




1F-2 保安規定関連温度計(PCV)




1F-2 RPV周辺温度計(上部)①




1F-2 RPV周辺温度計(上部)②



1F-2 RPV周辺温度計(下部)




1F-2 PCV内温度計①



- TE-2-112C <監視に使用可>
 - TE-2-113A <監視に使用可>
 - TE-2-113B <監視に使用可>
 - TE-2-113C <監視に使用可>
 - TE-2-113D <監視に使用可>
 - TE-2-113E <監視に使用可>
 - TE-2-113F <監視に使用可>
 - TE-2-113G <監視に使用可>
 - TE-2-113H <監視に使用可>
 - 原子炉注水関連
 - 窒素封入関連
- <>内: 当月評価結果


【温度トレンド一次評価】
 <○と判断した対象>
 全て
 <次評価対象>
 なし

1F-2 PCV内温度計②




3号機 RPV/PCV温度トレンド


1F-3 保安規定関連温度計(RPV)




1F-3 保安規定関連温度計(PCV)




1F-3 RPV周辺温度計(上部)



1F-3 RPV周辺温度計(下部)



1F-3 PCV内温度計



- TE-2-112A <監視に使用可>
- TE-2-112B <監視に使用可>
- TE-2-112C <監視に使用可>
- TE-2-113A <監視に使用可>
- TE-2-113B <監視に使用可>
- TE-2-113C <監視に使用可>
- TE-2-113D <監視に使用可>
- TE-2-113E <監視に使用可>
- TE-2-113F <監視に使用可>
- TE-2-113G <監視に使用可>
- TE-2-113H <監視に使用可>
- TE-16-114F#2(3/7デジタル接続) <監視に使用可>
- TE-16-114G#2(3/7デジタル接続) <監視に使用可>
- TE-16-114H#2(3/7デジタル接続) <監視に使用可>
- TE-16-114K#2(3/7デジタル接続) <監視に使用可>
- TE-16-114L#1 <監視に使用可>
- TE-16-114L#2 <監視に使用可>
- TE-16-114M#1 <監視に使用可>
- TE-16-114M#2 <監視に使用可>
- TE-16-114N#1 <監視に使用可>
- TE-16-114N#2 <監視に使用可>
- TE-16-114P#1 <監視に使用可>
- TE-16-114P#2 <監視に使用可>
- TE-16-114R#1 <参考に使用可>
- 原子炉注水関連
- 窒素封入関連

<>内: 当月評価結果

- 【温度トレンド一次評価】
- <○と判断した対象>
- TE-2-112A
 - TE-2-112B
 - TE-2-112C
 - TE-2-113A
 - TE-2-113B
 - TE-2-113C
 - TE-2-113D
 - TE-2-113E
 - TE-2-113F
 - TE-2-113G
 - TE-2-113H
 - TE-16-114F#2
 - TE-16-114G#2
 - TE-16-114H#2
 - TE-16-114L#1
 - TE-16-114L#2
 - TE-16-114M#1
 - TE-16-114M#2
 - TE-16-114N#1
 - TE-16-114N#2
 - TE-16-114P#1
 - TE-16-114P#2
- <評価対象(前回報告時選定)>
- TE-16-114R#1

温度計信頼性評価結果(前回報告時からの増減)

前回報告時評価済み(評価対象外含む)であった温度計

号機	監視対象	監視に使用可	参考に使用	故障	評価対象外	備考
1	RPV	25(-1)	0(±0)	0(±0)	17(+1)	TE-263-69G1:評価対象外
	PCV	22(±0)	0(±0)	0(±0)	0(±0)	
2	RPV	14(-2)	2(+1)	8(+1)	10(±0)	TE-2-3-69F3:故障 TE-2-106:参考に使用
	PCV	18(±0)	0(±0)	5(±0)	8(±0)	
3	RPV	40(±0)	1(±0)	0(±0)	1(±0)	
	PCV	29(±0)	0(±0)	1(±0)	5(±0)	

前回報告時「評価予定」であった温度計

号機	監視対象	監視に使用可	参考に使用	故障
1	RPV	—	—	—
	PCV	—	—	—
2	RPV	3	3	1
	PCV	3	2	—
3	RPV	—	—	—
	PCV	—	1	—

今回新たに追加した温度計

号機	監視対象	監視に使用可	参考に使用	故障	備考
1	RPV	1	0	0	
	PCV	0	0	0	
2	RPV	2	2	1	
	PCV	7	0	1(※1)	※1 TE-16-114J#2は追加接続検討において「故障(追加接続対象外)」と判断(定検平均値比において1.56)。
3	RPV	1	0	0	
	PCV	4	0	0	