

平成26年4月22日時点の集計値
 (集計期間:平成23年3月11日～平成26年3月31日)

表7 年度別累積線量分布表

H23年度			
区分(mSv)	H23.3～H24.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	6	0	6
200超え～250以下	1	2	3
150超え～200以下	25	2	27
100超え～150以下	118	20	138
75超え～100以下	179	65	244
50超え～75以下	262	258	520
20超え～50以下	626	2660	3286
10超え～20以下	490	2892	3382
5超え～10以下	366	2557	2923
1超え～5以下	563	4621	5184
1以下	791	4631	5422
計	3427	17708	21135
最大(mSv)	678.80	238.42	678.80
平均(mSv)	24.84	10.06	12.46

H24年度			
区分(mSv)	H24.4～H25.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	1	0	1
20超え～50以下	62	675	737
10超え～20以下	129	2000	2129
5超え～10以下	266	1875	2141
1超え～5以下	579	3326	3905
1以下	586	4240	4826
計	1623	12116	13739
最大(mSv)	54.10	43.30	54.10
平均(mSv)	4.50	5.90	5.74

H25年度			
区分(mSv)	H25.4～H26.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	30	625	655
10超え～20以下	93	2049	2142
5超え～10以下	195	1882	2077
1超え～5以下	669	3770	4439
1以下	706	4722	5428
計	1693	13048	14741
最大(mSv)	41.59	41.36	41.59
平均(mSv)	3.18	5.46	5.20

※A PD値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業員）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。