

平成26年7月17日時点の集計値  
 (集計期間:平成23年3月11日～平成26年6月30日)

表7 年度別累積線量分布表

H23年度			
区分(mSv)	H23.3～H24.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	6	0	6
200超え～250以下	1	2	3
150超え～200以下	25	2	27
100超え～150以下	118	20	138
75超え～100以下	179	65	244
50超え～75以下	262	258	520
20超え～50以下	626	2660	3286
10超え～20以下	490	2892	3382
5超え～10以下	366	2557	2923
1超え～5以下	563	4621	5184
1以下	791	4631	5422
計	3427	17708	21135
最大(mSv)	678.80	238.42	678.80
平均(mSv)	24.84	10.06	12.46

H24年度			
区分(mSv)	H24.4～H25.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	1	0	1
20超え～50以下	62	675	737
10超え～20以下	129	2000	2129
5超え～10以下	266	1875	2141
1超え～5以下	579	3326	3905
1以下	586	4240	4826
計	1623	12116	13739
最大(mSv)	54.10	43.30	54.10
平均(mSv)	4.50	5.90	5.74

H25年度			
区分(mSv)	H25.4～H26.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	31	629	660
10超え～20以下	95	2067	2162
5超え～10以下	195	1897	2092
1超え～5以下	670	3739	4409
1以下	702	4721	5423
計	1693	13053	14746
最大(mSv)	41.90	41.40	41.90
平均(mSv)	3.24	5.51	5.25

## H26年度

区分(mSv)	H26.4～H26.6月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	25	25
10超え～20以下	3	401	404
5超え～10以下	12	915	927
1超え～5以下	310	3547	3857
1以下	960	5609	6569
計	1285	10497	11782
最大(mSv)	11.92	37.55	37.55
平均(mSv)	0.81	2.15	2.00

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業者）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。