

2.1.2 放射性液体廃棄物等の管理

2.1.2.1 概要

(1) 放射性液体廃棄物（事故発災前に稼働していた系統の液体）

事故発災前に稼働していた系統の放射性液体廃棄物は、機器ドレン廃液、床ドレン廃液、化学廃液及び洗濯廃液がある。これら廃液の処理設備は、滞留水に水没又は系統の一部が故障しており、環境への放出は行っていない。

(2) 放射性液体廃棄物等（事故発災後に発生した液体）

事故発災後に発生した放射性液体廃棄物等は、以下のものがある。

1～3号機の原子炉を冷却するために注水を行っているが、注水後の水が原子炉建屋等に漏出し滞留水として存在している。また、サブドレン装置を停止しており、サブドレンピット内に水が滞留し、建物地下階には貫通部等を通じて地下水も流入している。その他、降雨により雨水の建屋内への流入も考えられる。

これらの汚染水については、外部に漏れないように建屋内やタンク等に貯蔵しているとともに、その一部を、汚染水処理設備により放射性物質の低減処理（浄化処理）を行い、浄化処理に伴い発生する処理済水をタンクに貯蔵するとともに、淡水化した処理済水は原子炉へ注水する循環再利用を行っている。

汚染水処理設備の処理水及び処理設備出口水については、多核種除去設備・増設多核種除去設備・高性能多核種除去設備により放射性物質（トリチウムを除く）の低減処理を行い、処理済水をタンクに貯蔵する。

5・6号機のタービン建屋等に流入した海水・地下水及び、放射性物質濃度が排水基準を超える堰内雨水は、滞留水として、貯留設備（タンク）へ移送し貯留するとともに、その一部を、浄化装置及び淡水化装置により浄化処理を行い、構内散水に使用している。

また、この他に管理対象区域内で発生するものとして、地下水バイパスの実施に伴い汲み上げた地下水、汚染水タンクエリアの堰内に貯まった雨水、雨水や生活排水が流れる排水路の水があり、地下水バイパス水は管理して排水し、汚染水タンクエリアの堰内に貯まった雨水のうち浄化処理したものについては管理して排水、若しくは構内散水する。

汚染水タンクエリアの堰内に貯まった雨水のうち浄化処理しないものおよび排水路の水については、平成27年3月末までに管理対象とする。

なお、臨時の出入管理箇所で保管している洗浄水があり、この水は福島第一原子力発電所に運搬した後、一時保管エリアを解除する予定としている。

2.1.2.2 基本方針

放射性液体廃棄物等（事故発災後に発生した液体。以降、同じ。）については、浄化処理、

又は排水路の清掃等必要な処理を行い、環境へ排水、散水する放射性物質の濃度を低減する。

詳細は「2.1.2.3 (5)排水管理の方法」に定める。

2.1.2.3 対象となる放射性液体廃棄物等と管理方法

管理対象区域における建屋内、タンク及びサブドレンピット等に貯蔵・滞留している放射性物質を含む水、当該建屋や設備へ外部から流入する水、及びそれらの水処理の各過程で貯蔵している、あるいは発生する液体を対象とする。

(1) 発生源

- ① 1～6号機の原子炉建屋及びタービン建屋等においては、津波等により浸入した大量の海水が含まれるとともに、1～3号機においては原子炉への注水により、原子炉及び原子炉格納容器の損傷箇所から漏出した高濃度の放射性物質を含む炉心冷却水が流入し滞留している。また、1～4号機については、使用済燃料プール代替冷却浄化系からの漏えいがあった場合には、建屋内に流入する。この他、建屋には雨水の流入、及び地下水が浸透し滞留水に混入している。
- ② 建屋地下に接する地盤からの湧水を排水するためのサブドレン設備には、津波による海水が滞留している。建屋には雨水の流入及び地下水が浸透し滞留水に混入している。
- ③ 臨時の出入管理箇所においては、人の洗身及び車両の洗浄に使用した洗浄水は、収集し、一時保管している。
なお、臨時の出入管理箇所にて保管している洗浄水を、福島第一原子力発電所に運搬した後、一時保管エリアを解除する予定としている。
- ④ 建屋に流入する地下水を少なくするために、建屋山側の高台で地下水を揚水し、その流路を変更して海にバイパスする（地下水バイパス）。
- ⑤ 汚染水タンクエリアの堰内には、雨水が貯まる。
- ⑥ 管理対象区域内にある排水路には、雨水や生活排水が流れる。

1～4号機の建屋内滞留水は、海洋への漏えいリスクの高まるO.P. 4,000mm到達までの余裕確保のために水位をO.P. 3,000mm付近となるよう管理することとしている。具体的には、原子炉建屋、タービン建屋、廃棄物処理建屋に水圧式の水位計を設置し、免震重要棟で水位を監視しており、2～4号機タービン建屋から集中廃棄物処理建屋へ滞留水を移送している。

(2) 浄化処理

① 多核種除去設備等による浄化処理

汚染水処理設備の処理済水に含まれる放射性物質（トリチウムを除く）については、多核種除去設備・増設多核種除去設備・高性能多核種除去設備により低減処理を行う。

② 1～4号機の浄化処理

滞留水を漏えいさせないように、プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋へ滞留水を移送し、放射性物質を除去する汚染水処理設備により浄化処理を実施している。除去した放射性物質を環境中へ移行しにくい性状にさせるため、放射性物質を吸着・固定化又は凝集する。

③ 5・6号機の浄化処理

貯留設備（タンク）へ滞留水を移送し、その一部を浄化装置及び淡水化装置により浄化処理を実施している。（詳細は「Ⅱ 2.33.2 5・6号機 仮設設備（滞留水貯留設備）」を参照）

④ サブドレン水の浄化処理

サブドレンピット内の水について、浮遊物質の除去や浄化装置により浄化試験を実施している。

⑤ 堰内雨水の浄化処理

堰内雨水の水について、放射性物質濃度が「Ⅱ 2.36 雨水処理設備等」に示す排水基準を超える場合は雨水処理設備により浄化処理を実施する。

(3) 貯蔵管理

汚染水処理設備の処理済水については、多核種除去設備・増設多核種除去設備・高性能多核種除去設備により、放射性物質（トリチウムを除く）の低減処理を行い、処理済水を処理済水貯留用タンク・槽類に貯留する。

1～4号機のタービン建屋等の高レベルの滞留水については建屋外に滞留水が漏えいしないよう滞留水の水位を管理している。また、万が一、タービン建屋等の滞留水の水位が所外放出レベルに到達した場合には、タービン建屋等の滞留水の貯留先を確保するために、プロセス主建屋に貯留している滞留水の受け入れ先として、高濃度滞留水受タンクを設置している。

1～4号機の廃棄物処理建屋等の地下階に設置されている容器等内の廃液については、漏えいしても滞留水として系内にとどまる。また、地上階に設置されている容器等内の廃液については、腐食により廃液が容器等から漏えいすることが懸念されるため、点検が可能な容器等については、定期的に外観点検または肉厚測定を行い、漏えいのないことを確認する。また、高線量等により外観点検等が困難な容器等については、外観点検または肉厚測定を実施した容器等の点検結果より、劣化状況を想定し、漏えいが発生していないことを確認する。

高レベル滞留水は処理装置（セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置、除染装置）、淡水化装置（逆浸透膜装置、蒸発濃縮装置）により処理され、水処理により発生する処理済水は中低濃度タンク（サプレッション・プール水サージタンク、廃液RO供給タンク、RO後濃縮塩水受タンク、濃縮廃液貯槽、RO及び蒸発濃縮装置後淡水受タンク）に貯蔵

管理する。

5・6号機のタービン建屋等に流入した海水・地下水等は、滞留水として、貯留設備（タンク）へ移送して貯留し、その一部は、浄化装置及び淡水化装置により浄化処理を行っている。各タンクは巡視点検により漏えいがないことを定期的を確認する。

臨時の出入管理箇所において、人の洗身及び車両の洗浄に使用した洗浄水は、タンクに一時保管しているが、一時保管エリアを解除するまでの間は、一時保管エリアにおける廃棄物等の保管状況を確認するために、定期的に保管エリアを巡視するとともに、保管量を確認する。一時保管エリアは、関係者以外がむやみに立ち入らないよう、周囲を柵かロープ等により区画を行い、立ち入りを制限する旨を表示している。一時保管エリアの空間線量率と空气中放射性物質濃度を定期的に測定する。

地下水バイパス設備により汲み上げた地下水は、一時貯留タンクに貯留する。各タンクは巡視点検により漏えいがないことを定期的を確認する。

処理後の堰内雨水は、処理水タンクに貯留する。各タンクは巡視点検により漏えいがないことを定期的を確認する。なお、同様な管理を継続していくとともに、タンクは必要に応じて増設する。

(4) 再利用

汚染水処理設備により放射性物質を低減し、浄化処理に伴い発生する処理済水は貯蔵を行い、淡水化した処理済水については原子炉の冷却用水等へ再利用する。

5・6号機のタービン建屋等に流入した海水・地下水等は、滞留水として、貯留設備（タンク）へ移送して貯留し、その一部は、浄化装置及び淡水化装置により浄化処理を行い、構内散水に使用している。構内散水にあたっては、主要核種（Cs-134, Cs-137, Sr-90, H-3）の放射性物質濃度を測定し、告示に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度との比の総和が0.22以下となることを確認する。（Sr-90は、分析値若しくは全 β での評価値とする。）

堰内雨水の処理済水について、当面、排水方法が確定するまでは、排水時と同様の確認を行い、処理水を構内散水する。

(5) 排水管理の方法

放射性液体廃棄物等を排水する際は、あらかじめタンク等においてサンプリングを行い、放射性物質の濃度を測定して、以下に示す基準を満たす場合に排水を行い、基準を満たさない場合は必要な処理（浄化処理等）を行うものとする。

当面、評価対象とする核種は実効的に測定が可能な主要核種（Cs-134, Cs-137, Sr-90, H-3）とし、その他の核種については、平成26年10月末までに選定する。（Sr-90は、分析値若しくは全 β での評価値とする。）

なお、海洋への放出は、関係省庁の了解なくしては行わないものとする。

地下水バイパスは、Cs-134 が 1Bq/L 未満、Cs-137 が 1Bq/L 未満、Sr-90 が 5Bq/L 未満、H-3 が 1,500Bq/L 未満であることを測定により確認する。(Sr-90 は、分析値若しくは全βでの評価値とする。)

その他排水する放射性液体廃棄物等については、主要核種 (Cs-134, Cs-137, Sr-90, H-3) の放射性物質濃度を測定し、告示に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度との比の総和が 0.22 以下となることを確認する。(Sr-90 は、分析値若しくは全βでの評価値とする。)

2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理

2.1.3.1 概要

1～4号機については事故の影響により排気筒の監視装置は使用不能である。5, 6号機では主排気筒放射線モニタまたは非常用ガス処理系放射線モニタにおいて放出を監視している。主な放出源と考えられる1～4号機原子炉建屋の上部において空气中放射性物質濃度を測定している。また、敷地内の原子炉建屋近傍、敷地境界付近で空气中放射性物質濃度の測定を行い、敷地境界付近では告示の濃度限度を下回ることを確認している。1～3号機では原子炉格納容器ガス管理設備が稼働し、格納容器内から窒素封入量と同程度の量の気体を抽出してフィルタにより放出される放射性物質を低減している。

2.1.3.2 基本方針

原子炉格納容器ガス管理設備により環境中への放出量を抑制するとともに各建屋において可能かつ適切な箇所において放出監視を行う。また、敷地境界付近で空气中放射性物質濃度の測定を行い、敷地境界付近において告示に定める周辺監視区域外の空气中の濃度限度を下回っていることを確認する。

放射性物質を内包する建屋等については放射性物質の閉じ込め機能を回復することを目指し、内包する放射性物質のレベルや想定される放出の程度に応じて、放出抑制を図っていく。実施の検討にあたっては、建屋や設備の損傷状況、作業場所のアクセス方法や線量率、建屋内の濃度や作業環境、今後の建屋の利用計画等を考慮し、測定データや現場調査の結果を基に、実現性を判断の上、可能な方策により計画していく。

今後設置される施設についても、内包する放射性物質のレベル等に応じて必要となる抑制対策をとるものとする。

放射性物質の新たな発生、継続した放出の可能性のある建屋等を対象として、可能かつ適切な箇所において放出監視を行っていく。連続的な監視を行うための測定方法、伝送方法について、現場状況の確認結果をもとに検討し、換気設備を設ける場合は排気口において放出監視を行う。

2.1.3.3 対象となる放射性廃棄物と管理方法

各建屋から発生する気体状（粒子状、ガス状）の放射性物質を対象とする。

(1)発生源

a. 1～3号機原子炉建屋格納容器

格納容器内の放射性物質を含む気体については、窒素封入量と同程度の量の気体を抽出して原子炉格納容器ガス管理設備のフィルタで放出される放射性物質を低減する。

b. 1～4号機原子炉建屋

格納容器内の気体について、建屋内へ漏洩したものは原子炉格納容器ガス管理設備で処理されずに、上部開口部（機器ハッチ）への空気の流れによって放出される。

建屋内の空気の流れ及び建屋地下部の滞留水の水位低下により、建屋内の壁面、機器、瓦礫に付着した放射性物質が乾燥により再浮遊し、上部開口部（機器ハッチ）より放出される可能性がある。滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出については、移行試験の結果から、極めて少ないと考えている。移行試験は、濃度が高く被ばく線量への寄与も大きいCs-134、Cs-137に着目し、安定セシウムを用いて溶液から空気中への移行量を測定した結果、移行率（蒸留水のセシウム濃度／試料水中のセシウム濃度）が約 1.0×10^{-4} %と水温に依らず小さいことが判明している。

1号機については、使用済燃料プールの燃料取り出しに向けてオペレーティングフロアのガレキ撤去を行うため、放射性物質の飛散を抑制するために設置された原子炉建屋カバーを解体する予定である。原子炉建屋カバー解体時及びガレキ撤去作業時においては、ダストの舞い上がりが懸念されるため、飛散防止剤散布等の対策を実施する。

2号機については、ブローアウトパネル開口部が閉止されており建屋内作業環境の悪化が懸念されるため、原子炉建屋排気設備を設置して建屋内空気の換気を行う。

3号機については、今後、使用済燃料プールからの燃料取り出し時の放射性物質の飛散抑制を目的として作業エリアを被うカバーを設置していく計画であり、燃料取り出し作業時にカバー内を換気しフィルタにより放射性物質の放出低減を図るとともに濃度を監視していく予定である。

4号機については、燃料取り出し用カバーを設置している。燃料取り出し用カバーは、隙間を低減するとともに、換気設備を設け、排気はフィルタユニットを通じて大気へ放出することによりカバー内の放射性物質の大気への放出を抑制する。

使用済燃料貯蔵プール水から空気中への放射性物質の直接の放出についても、Cs-134、Cs-137に着目し、上述の測定結果から、プール水からの放射性物質の放出は極めて少ないと評価している。

c. 1～4号機タービン建屋

建屋地下部の滞留水の水位低下により、壁面、機器に付着した放射性物質が乾燥により再浮遊し、開口部（大物搬入口等）より放出する可能性が考えられるが、地下開口部は閉塞されていることから、建屋からの追加的放出は少ないと評価している。

滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出についても、原子炉建屋と同様に、極めて少ないと評価している。

d. 1～4号機廃棄物処理建屋

タービン建屋と同様に、建屋地下部の滞留水の水位低下により、壁面、機器に付着した放射性物質が乾燥により再浮遊し、開口部（大物搬入口等）より放出する可能

性が考えられるが、地下開口部は閉塞されていることから、建屋からの追加的放出は少ないと評価している。

滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出についても、同様に極めて少ないと評価している。

e. 集中廃棄物処理施設

プロセス主建屋，サイトバンカ建屋，高温焼却炉建屋，焼却・工作建屋の各建屋について，タービン建屋と同様に，建屋地下部の滞留水の水位低下により，壁面，機器に付着した放射性物質が乾燥により再浮遊し，開口部（大物搬入口等）より放出する可能性が考えられるが，地下開口部は閉塞されていることから，建屋からの追加的放出は少ないと評価している。

滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出についても，同様に極めて少ないと評価している。

また，建屋内に設置されている汚染水処理設備，貯留設備の内，除染装置（セシウム凝集・沈殿），造粒固化体貯槽（廃スラッジ貯蔵）については，内部のガスをフィルタにより放射性物質を除去して排気している。

f. 5，6号機各建屋

各建屋地下部の滞留水について，建屋外から入ってきた海水及び地下水であり，放射性物質濃度は1～4号機に比べ低い。

原子炉建屋については，原子炉建屋常用換気系または非常用ガス処理系により，原子炉建屋内の空気をフィルタを通して，主排気筒から放出する。

g. 使用済燃料共用プール

共用プール水について，放射性物質濃度は1～4号機に比べ低く，プール水からの放射性物質の放出は極めて少ないと評価している。

h. 廃スラッジ一時保管施設

汚染水処理設備の除染装置から発生する廃スラッジを処理施設等へ移送するまでの間一時貯蔵する施設では，内部のガスをフィルタで放射性物質を除去して排気する。

i. 焼却炉建屋

焼却設備の焼却処理からの排ガスは，フィルタを通し，排ガスに含まれる放射性物質を十分低い濃度になるまで除去した後に，焼却設備の排気筒から放出する。

なお，フィルタを通し十分低い濃度になることから，焼却炉建屋からの放射性物質の放出は極めて少ないと評価している。

j. 固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫に保管される放射性固体廃棄物等は，容器やドラム缶等に収納されるため，放射性固体廃棄物等からの放射性物質の追加的放出はないものと評価している。

k. 瓦礫等の一時保管エリア

瓦礫等の一時保管エリアは、瓦礫類については周囲への汚染拡大の影響がない値として目安値を設定し、目安値を超える瓦礫類は容器、仮設保管設備、覆土式一時保管施設に収納、またはシートによる養生等による飛散抑制対策を行い保管していること、また伐採木については周囲への汚染拡大の影響がないことを予め確認していることから、放射性物質の追加的放出は極めて少ないと評価している。

1. 使用済セシウム吸着塔一時保管施設

セシウム吸着装置吸着塔、第二セシウム吸着装置吸着塔、高性能容器、処理カラム、高性能多核種除去設備吸着塔は、セシウム吸着塔一時保管施設において静的に貯蔵している。使用済みの吸着材を収容する高性能容器、及び、使用済みの吸着材を収容する処理カラムは、セシウム等の主要核種を吸着塔内のゼオライト等に化学的に吸着させ、吸着塔内の放射性物質が漏えいし難い構造となっている。高性能容器は、圧縮活性炭高性能フィルタを介したベント孔を設けており、放射性物質の漏えいを防止している。また、保管中の温度上昇等を考慮しても吸着材の健全性に影響を与えるものでは無いため、吸着材からの放射性物質の離脱は無いものと評価している。このため、放射性物質の追加的放出は極めて小さいと評価している。

m. 貯留設備（タンク類、地下貯水槽）

貯留設備（タンク類、地下貯水槽）は、汚染水受入れ後は満水保管するため、水位変動が少ないこと、蒸発濃縮装置出口水の放射能濃度測定結果から空気中への放射性物質の移行は極めて低いことから放射性物質の追加的放出は極めて少ないと考えている。

n. 多核種除去設備等

多核種除去設備は、タンク開口部のフィルタにより放射性物質を除去し、排気しているため、放射性物質の追加的放出は極めて小さいと考えている。

増設多核種除去設備は、多核種除去設備と同様の設計とし、タンク開口部のフィルタにより放射性物質を除去し、排気しているため、放射性物質の追加的放出は極めて小さいものとする。

高性能多核種除去設備は、タンク開口部のフィルタにより放射性物質を除去し、排気しているため、放射性物質の追加的放出は極めて小さいものとする。

(2) 放出管理の方法

気体廃棄物について、原子炉格納容器ガス管理設備により環境中への放出量を抑制するとともに各建屋において可能かつ適切な箇所において放出監視を行っていく。

①1～3号機原子炉建屋格納容器

1～3号機は原子炉格納容器ガス管理設備出口において、ガス放射線モニタ及びダスト放射線モニタにより連続監視する。

②1～4号機原子炉建屋

1号機については、原子炉建屋上部の空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し、放射性物質濃度を測定する。また、原子炉建屋カバー解体後においても、原子炉建屋上部の空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し、放射性物質濃度を測定する予定である。2号機については、原子炉建屋排気設備出口においてダスト放射線モニタにより連続監視する。3号機については、原子炉建屋上部で空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し、放射性物質濃度を測定する。今後、原子炉建屋5階上部で連続監視するためのダスト放射線モニタを設置する。また、4号機については、使用済燃料プールから燃料取出し時の放射性物質の飛散抑制を目的とした燃料取出し用カバーが設置されており、排気設備出口においてダスト放射線モニタにより連続監視する。

③1～4号機タービン建屋

追加的放出として考えられる建屋地下部の滞留水の水位低下による放射性物質の再浮遊は、地下開口部が閉塞されているため建屋内に閉じ込められている。なお、建屋内地上部の大物搬入口等の主な開口部付近にて、空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し、放射性物質の漏えいがないことを確認する。

④1～4号機廃棄物処理建屋

追加的放出として考えられる建屋地下部の滞留水の水位低下による放射性物質の再浮遊は、地下開口部が閉塞されているため建屋内に閉じ込められている。なお、建屋内地上部の主な開口部付近にて、空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し、放射性物質の漏えいがないことを確認する。

⑤集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋、サイトバンカ建屋、高温焼却炉建屋、焼却・工作建屋）

追加的放出として考えられる建屋地下部の滞留水の水位低下による放射性物質の再浮遊は、地下開口部が閉塞されているため建屋内に閉じ込められている。なお、プロセス主建屋、サイトバンカ建屋、高温焼却炉建屋、焼却・工作建屋の各建屋内地上部の主な開口部付近にて、空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し、放射性物質の漏えいがないことを確認する。

また、建屋内に設置されている汚染水処理設備、貯留設備の内、除染装置（セシウム凝集・沈殿）、造粒固化体貯槽（廃スラッジ貯蔵）については、内部のガスをフィルタで放射性物質を除去して排気しており、除染装置運転時や廃棄物受け入れ時等において、排気中の放射性物質濃度を必要により測定する。

⑥5、6号機各建屋

主排気筒または非常用ガス処理系において、放射性物質濃度をガス放射線モニタにより監視する。

⑦使用済燃料共用プール

建屋内プールオペフロ階において、空気中の放射性物質を使用済燃料の取り扱い

時等にダストサンプラで採取し、放射性物質濃度を測定する。

⑧廃スラッジ一時保管施設

汚染水処理設備の除染装置から発生する廃スラッジを一時貯蔵する施設では、内部のガスをフィルタで放射性物質を除去して排気し、ダスト放射線モニタで監視する。

⑨焼却炉建屋

焼却設備の排気筒において、放射性物質濃度をガス放射線モニタ及びダスト放射線モニタにより監視する。

⑩固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫において、空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し、放射性物質濃度を測定する。

⑪瓦礫等の一時保管エリア

瓦礫等の一時保管エリアにおいて、空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し、放射性物質濃度を測定する。

⑫使用済セシウム吸着塔一時保管施設

使用済セシウム吸着塔一時保管施設のエリアにおいては、空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し、放射性物質濃度を測定する。

⑬貯留設備（タンク類，地下貯水槽）

貯留設備（タンク類，地下貯水槽）のエリアにおいては、空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し、放射性物質濃度を測定する。

⑭多核種除去設備等

多核種除去設備においては、内部のガスをフィルタで放射性物質を除去し、排気しているため、多核種除去設備設置エリアの放射性物質濃度を必要により測定する。また、増設多核種除去設備及び高性能多核種除去設備は、多核種除去設備と同様にフィルタで放射性物質を除去し、排気しているため、各設備の設置エリアにおける放射性物質濃度を必要により測定する。

(3) 推定放出量

1～4号機原子炉建屋（原子炉格納容器を含む）以外からの追加的放出は、極めて少ないと考えられるため、1～4号機原子炉建屋上部におけるサンプリング結果から検出されているCs-134及びCs-137を評価対象とし、建屋開口部等における放射性物質濃度及び空気流量等の測定結果から、現在の1～4号機原子炉建屋からの放出量を評価した。推定放出量（平成26年2月時点）は、表2. 1. 3-1に示す通りである。

なお、これまでの放出量の推移を図2. 1. 3-1に示す。

表 2. 1. 3-1 気体廃棄物の推定放出量

| | Cs-134 (Bq/sec) | Cs-137 (Bq/sec) |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1号機 原子炉建屋 | 4.7×10^2 | 4.7×10^2 |
| 2号機 原子炉建屋 | 9.4×10^1 | 9.4×10^1 |
| 3号機 原子炉建屋 | 7.1×10^2 | 7.1×10^2 |
| 4号機 原子炉建屋 | 1.2×10^2 | 1.2×10^2 |

(注) 平成 26 年 2 月時点の評価値




図 2. 1. 3-1 1～3号機原子炉建屋からの一時間当たりの放出量推移

2.2 線量評価

敷地周辺における線量評価は、プラントの安定性を確認するひとつの指標として、放射性物質の放出抑制に係る処理設備設計の妥当性の確認の観点から放射性物質の放出に起因する実効線量の評価を、施設配置及び遮蔽設計の妥当性の確認の観点から施設からの放射線に起因する実効線量の評価を行う。

2.2.1 大気中に拡散する放射性物質に起因する実効線量

2.2.1.1 評価の基本的な考え方

大気中に拡散する放射性物質に起因する実効線量の評価については、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（以下、「気象指針」という）、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（以下、「評価指針」という）及び「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」（以下、「一般公衆の線量評価」という）を準用する。

外部被ばく及び吸入摂取による実効線量の評価は、原子炉施設周辺でそれぞれ最大の被ばくを与える地点に居住する人を対象とし、外部被ばくについては放射性雲からの γ 線による実効線量と地表に沈着した放射性物質からの γ 線による実効線量を考慮する。

食物摂取による実効線量については、現実に存在する被ばく経路について、食生活の形態等が標準的である人を対象として行うため、敷地周辺で農業・畜産が行われていない現状では有意な被ばく経路は存在しない。ただし、今後敷地周辺において農業・畜産が再開されることを見越し、被ばく評価全体において食物摂取による被ばくが占める程度を把握するため、参考として、葉菜及び牛乳摂取による実効線量を評価する。

2.2.1.2 計算のための前提条件

(1) 気象条件

大気拡散の解析に用いる気象条件は、福島第一原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（6号原子炉施設の変更）（平成22年11月12日付け、平成19・04・19原第18号にて設置変更許可）の添付書類六の記載と同様とする。

気象条件の採用に当たっては、風向出現頻度及び風速出現頻度について平成12年4月から平成22年3月までの10年間の資料により検定を行い、代表性に問題ないことを確認した。検定法は、不良標本の棄却検定に関するF分布検定の手順に従った。

棄却検定の結果を表2.2.1-1及び表2.2.1-2に示す。有意水準5%で棄却された項目は28項目中2個であった。これは採用した気象条件が長期間の気象状況と比較して異常でないことを示しており、解析に用いる気象条件が妥当であることを示している。

(2) 放出源と有効高さ

放出源は各建屋からの排気であるが、「2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理」で述べたとおり、1～4号機の原子炉建屋（原子炉格納容器を含む）以外からの放出は無視しうするため、放出位置は1～4号機の原子炉建屋とする。

有効高さについて、現在の推定放出位置は原子炉建屋オペレーティングフロア付近であるが、保守的に地上放散とする。

地上放散の保守性については、以下のとおりである。

「気象指針」において、位置 (x, y, z) における放射性物質濃度 $\chi(x, y, z)$ を求める基本拡散式を(2-2-1)式に示す。

$$\chi(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z U} \cdot \exp\left(-\lambda \frac{x}{U}\right) \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot \left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} \right]$$

…………… (2-2-1) 式

ここで、

$\chi(x, y, z)$: 点 (x, y, z) における放射性物質の濃度 (Bq/m³)

Q : 放出率 (Bq/s)

U : 放出源高さを代表する風速 (m/s)

λ : 物理的崩壊定数 (1/s)

H : 放出源の有効高さ (m)

σ_y : 濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ (m)

σ_z : 濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ (m)

このとき、有効高さと同じ高度 ($z = H$) の軸上で放射性物質濃度が最も濃くなる。被ばく評価地点は地上 ($z = 0$) であるため、地上放散が最も厳しい評価を与えることになる。

(3) 放出を考慮する核種

放射性物質の放出量は、原子炉建屋上部におけるサンプリング結果から想定しており、現時点では実際に検出されているCs-134及びCs-137を評価対象とする。

Cs-134及びCs-137以外の核種には、検出限界未満であることが確認されている核種だけではなく、測定自体ができていないものもあるが、評価結果に大きな影響は与えないものと考えている。これら評価対象としなかった核種の影響度合いについては、「2.2.1.8 Cs以外の核種の影響について」で詳しく述べる。

(4) 線量及び濃度計算地点

線量の計算は、図2.2.1-1に示すとおり、1, 2号機共用排気筒を中心として16方位に分割した陸側9方位の敷地境界外について行う。ただし、これらの地点より大きな線量を受ける恐れのある地点が別に陸側にある場合は、その地点も考慮する。

1, 2号機共用排気筒から各評価点までの距離は、表2.2.1-3に示す。

2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算

計算は連続放出とし、放出位置毎に行う。単位放出率あたりの地上における放射性物質濃度は、放射性物質の減衰を無視すると (2-2-2) 式となる。

$$\chi(x, y, 0) = \frac{1}{\pi\sigma_y\sigma_zU} \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{H^2}{2\sigma_z^2}\right) \cdots \cdots \cdots (2-2-2) \text{ 式}$$

計算地点における年間平均相対濃度 $\bar{\chi}$ は、隣接方位からの寄与も考慮して以下のように計算する。

$$\bar{\chi} = \sum_j \bar{\chi}_{jL} + \sum_j \bar{\chi}_{jL-1} + \sum_j \bar{\chi}_{jL+1} \cdots \cdots \cdots (2-2-3) \text{ 式}$$

ここで、

j : 大気安定度 (A~F)

L : 計算地点を含む方位

計算結果を表 2. 2. 1-4 に示す。これに「2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理」表 2. 1. 3-1 に示した推定放出量を乗じた結果を表 2. 2. 1-5 に示す。1~4 号機合計の濃度が最大となるのは、1, 2 号機共用排気筒の南方位約 1,340m の敷地境界で、それぞれ約 $1.5 \times 10^{-9} \text{Bq/cm}^3$ である。

2.2.1.4 単位放出量あたりの実効線量の計算

建屋から放出された放射性雲による計算地点における空気カーマ率は、(2-2-4) 式により計算する。

$$D = K_1 \cdot E \cdot \mu_{en} \cdot \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_0^\infty \frac{e^{-\mu r}}{4\pi r^2} \cdot B(\mu r) \cdot \chi(x', y', z') dx' dy' dz' \cdots \cdots \cdots (2-2-4) \text{ 式}$$

ここで、

D : 計算地点 $(x, y, 0)$ における空気カーマ率 ($\mu \text{Gy/h}$)

K_1 : 空気カーマ率への換算係数 $\left(\frac{\text{dis} \cdot \text{m}^3 \cdot \mu \text{Gy}}{\text{MeV} \cdot \text{Bq} \cdot \text{h}} \right)$

E : γ 線の実効エネルギー (MeV/dis)

μ_{en} : 空気に対する γ 線の線エネルギー吸収係数 (m^{-1})

μ : 空気に対する γ 線の線減衰係数 (m^{-1})

r : 放射性雲中の点 (x', y', z') から計算地点 $(x, y, 0)$ までの距離 (m)

$B(\mu r)$: 空気に対する γ 線の再生係数で、次式から求める。

$$B(\mu r) = 1 + \alpha(\mu r) + \beta(\mu r)^2 + \gamma(\mu r)^3$$

ただし、 μ_{en} 、 μ 、 α 、 β 、 γ については、0.5MeV の γ 線に対する値を用い、以下のとおりとする。

$$\mu_{en} = 3.84 \times 10^{-3} \text{ (m}^{-1}\text{)} \quad \mu = 1.05 \times 10^{-2} \text{ (m}^{-1}\text{)}$$

$$\alpha = 1.000 \quad \beta = 0.4492 \quad \gamma = 0.0038$$

$\chi(x', y', z')$: 放射性雲中の点 (x', y', z') における濃度 (Bq/m³)

計算地点における単位放出量当たりの年間の実効線量は、計算地点を含む方位及びその隣接方位に向かう放射性雲の γ 線からの空気カーマを合計して、次の (2-2-5) 式により計算する。

$$H_\gamma = K_2 \cdot f_h \cdot f_o (\bar{D}_L + \bar{D}_{L-1} + \bar{D}_{L+1}) \cdots \cdots \cdots (2-2-5) \text{ 式}$$

ここで、

H_γ : 計算地点における実効線量 (μ Sv/年)

K_2 : 空気カーマから実効線量への換算係数 (μ Sv/ μ Gy)

f_h : 家屋の遮蔽係数

f_o : 居住係数

$\bar{D}_L, \bar{D}_{L-1}, \bar{D}_{L+1}$: 計算地点を含む方位 (L) 及びその隣接方位に向かう放射性雲による年間平均の γ 線による空気カーマ (μ Gy/年)。これらは、(4-5-4) 式から得られる空気カーマ率 D を放出モード、大気安定度別風向分布及び風速分布を考慮して年間について積算して求める。

計算結果を表 2. 2. 1-6 及び表 2. 2. 1-7 に示す。

2.2.1.5 年間実効線量の計算

(1) 放射性雲からの γ 線に起因する実効線量

放射性雲からの γ 線に起因する実効線量は、「2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理」表 2. 1. 3-1 の推定放出量に「2.2.1.4 単位放出量あたりの実効線量の計算」で求めた単位放出量あたりの実効線量を乗じ求める。計算結果を表 2. 2. 1-8 及び表 2. 2. 1-9 に示す。

計算の結果、放射性雲からの γ 線に起因する実効線量は南方向沿岸部で最大となり、年間約 2.0×10^{-6} mSv である。

(2) 地面に沈着した放射性物質からの γ 線に起因する実効線量

a. 計算の方法

評価は「一般公衆の線量評価」に基づき、以下の式で求める。

$$H_A = K \frac{\mu_{en}}{(1-g)} E \int_{-\infty}^0 \int_0^{\infty} \frac{B e^{-(\mu_1 \eta_1 + \mu_2 \eta_2)}}{4\pi r^2} C_0 \cdot f(z) \cdot \rho \cdot d\theta dp dz \cdots \cdots \cdots (2-2-6) \text{ 式}$$

ただし、

H_A : 年間実効線量 (mSv/年)

$$K : 3.91 \times 10^3 \left(\frac{\text{dis} \cdot \text{cm}^3 \cdot \text{mGy}}{\text{MeV} \cdot \text{Bq} \cdot \text{y}} \right) \times 0.8 \left(\frac{\text{mSv}}{\text{mGy}} \right)$$

(0.8 (mSv/mGy) は、空気カーマから実効線量への換算係数。)

μ_{en} : 空気の γ 線の線エネルギー吸収係数 (1/cm)
 $(1-g)$: 制動放射による損失の補正
 E : γ 線実効エネルギー (MeV/dis)
 C_0 : 地表面近くの土壌における放射性物質濃度 (Bq/cm³)
 B : 空気, 土壌の2層 γ 線ビルドアップ係数 (-)
 μ_1, μ_2 : 空気及び土壌の γ 線線減衰係数(1/cm), 土壌はAlで代用, ただし, 密度は1.5 (g/cm³) とする。

$r_1, r_2, r, \rho, \theta, z$: 図2. 2. 1-2に示す
 r : 土壌中の任意点(ρ, θ, z)から被ばく点までの距離 (cm)
 $r^2 = (h-z)^2 + \rho^2 = (r_1+r_2)^2$

$f(z)$: 放射性物質の土壌中鉛直分布
 h : 被ばく点地上高 (100cm)

被ばく点が1 m程度であれば, これに寄与する放射性物質の範囲は, 被ばく点から10 m以内である。このため通常は C_0 =一定と考える。したがって, 上記式は,

$$H_A = \frac{K}{2} \frac{\mu_{en}}{(1-g)} E \cdot C_0 \int_{-\infty}^0 \int_0^{\infty} \frac{B \cdot e^{-(\mu_1 \cdot r_1 + \mu_2 \cdot r_2)}}{r^2} f(z) \cdot \rho \cdot d\rho dz \dots\dots\dots (2-2-7) \text{ 式}$$

となる。

b. 空気及び土壌のビルドアップ係数 (B)

空気, 土壌2層の γ 線ビルドアップ係数については, 広く使用されているビルドアップ係数を使用する。

1) $E > 1.801 \text{ MeV}$

$$B(E, \mu r) = 1 + \left\{ 0.8 - 0.214 \ln \left(\frac{E}{1.801} \right) \right\} (\mu r)^{g(E)}$$

2) $E \leq 1.801 \text{ MeV}$

$$B(E, \mu r) = 1 + 0.8 (\mu r)^{g(E)}$$

ここで,

$$g(E) = 1.44 + 0.02395 E + 0.625 \ln \left(0.19 + \frac{1.0005}{E} \right)$$

$$\mu r = \mu_1 r_1 + \mu_2 r_2$$

c. 放射性物質の土壌中鉛直分布 ($C = C_0 f(z)$)について

放射性物質の土壌中鉛直分布は, 「一般公衆の線量評価」より, 指数分布で近似できる。

$$C = C_0 \exp(\alpha z) \dots\dots\dots (2-2-8) \text{ 式}$$

ただし, 深さ z の符号は下方を負とし, 浸透係数 α (1/cm) は, 0.33を使用する。

地表面附近の土壌における放射性物質濃度は、大気と地面の接触による沈着（乾性沈着）と、降水による放射性物質の降下（湿性沈着）を考慮して、(2-2-9) 式により計算する。

$$C_0 = C_d + C_r \dots\dots\dots (2-2-9) \text{ 式}$$

ここで、

C_0 : 地表面付近の放射性物質濃度 (Bq/cm³)

C_d : 無降水期間における地表面付近の濃度 (Bq/cm³)

C_r : 降水期間における地表面付近の濃度 (Bq/cm³)

(a) 無降水期間における沈着量

無降水期間中は乾性沈着のみとなるため、(2-2-10) 式～ (2-2-12) 式で表せる。

$$S_d = \int_{-\infty}^0 C_d \exp(\alpha z) dz = \frac{C_d}{\alpha} \dots\dots\dots (2-2-10) \text{ 式}$$

$$S_d = \bar{x}_i \cdot V_g \frac{f_1}{\lambda_r} \{1 - \exp(-\lambda_r T_0)\} \cdot (1 - K_r) \dots\dots\dots (2-2-11) \text{ 式}$$

$$C_d = \alpha \cdot \bar{x}_i \cdot V_g \frac{f_1}{\lambda_r} \{1 - \exp(-\lambda_r T_0)\} \cdot (1 - K_r) \dots\dots\dots (2-2-12) \text{ 式}$$

ただし、

\bar{x}_i : 地上における年間平均濃度 (Bq/cm³)

V_g : 沈着速度 (cm/s)

λ_r : 物理的崩壊定数 (1/s)

T_0 : 放射性物質の放出期間

f_1 : 沈着した放射性物質のうち残存する割合 (—)

S_d : 放射性物質の地表濃度 (Bq/cm²)

K_r : 降水期間割合 (—)

ここで、 V_g は 0.3cm/s、 T_0 は 1 年、 f_1 はフォールアウトの調査結果より平均値の 0.5 とした。なお、降水期間割合 (K_r) を 0 とすれば、「一般公衆の線量評価」と同じ評価式となる。

(b) 降水期間における沈着量

降水期間中は、乾性沈着及び湿性沈着が重なるため、(2-2-13) 式～ (2-2-15) 式で表せる。

$$S_r = \int_{-\infty}^0 C_r \exp(\alpha z) dz = \frac{C_r}{\alpha} \dots\dots\dots (2-2-13) \text{ 式}$$

$$S_r = \bar{x}_i \cdot (V_g + \Lambda \cdot L) \frac{f_{lr}}{\lambda_r} \{1 - \exp(-\lambda_r T_0)\} K_r \cdots \cdots \cdots (2-2-14) \text{ 式}$$

$$C_r = \alpha \cdot \bar{x}_i \cdot (V_g + \Lambda \cdot L) \frac{f_{lr}}{\lambda_r} \{1 - \exp(-\lambda_r T_0)\} K_r \cdots \cdots \cdots (2-2-15) \text{ 式}$$

ただし、

\bar{x}_i : 地上における年間平均濃度 (Bq/cm³)

V_g : 沈着速度 (cm/s)

Λ : 降水による洗浄係数 (1/s) で、以下の式により求める。

$$\Lambda = 1.2 \times 10^{-4} \cdot I^{0.5}$$

ここで、降水強度 I (mm/h) は、気象データより、2.16mm/h とする。

L : 空气中放射性物質濃度の鉛直方向積分値で、

$$L = \int_0^\infty \exp\left(-\frac{z_1^2}{2 \cdot \sigma_{zi}^2}\right) dz_1$$

とし、風向別大気安定度別出現回数で平均化する。

λ_r : 物理的崩壊定数 (1/s)

T_0 : 放射性物質の放出期間

f_{lr} : 沈着した放射性物質のうち残存する割合 (—)

降水時は地表面に全て残存すると仮定し、1.0 とする。

S_r : 放射性物質の地表濃度 (Bq/cm²)

K_r : 降水期間割合 (—)

(c) 計算結果

\bar{x}_i は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の約 1.5×10^{-9} Bq/cm³ を用いる。計算の結果、地表に沈着した放射性物質からの γ 線による実効線量は、Cs-134 及び Cs-137 の合計で年間約 3.0×10^{-2} mSv である。

(3) 吸入摂取による実効線量

吸入摂取による実効線量は、「評価指針」に基づき、次の計算式を用いる。

$$H_i = 365 \sum_i K_{ri} \cdot A_{ri} \cdots \cdots \cdots (2-2-16) \text{ 式}$$

$$A_{ri} = M_a \cdot \bar{x}_i \cdots \cdots \cdots (2-2-17) \text{ 式}$$

ここで、

H_i : 吸入摂取による年間の実効線量 (μ Sv/年)

365 : 年間日数への換算係数 (d/年)

K_{ri} : 核種 i の吸入摂取による実効線量係数 (μ Sv/Bq)

A_{ri} : 核種 i の吸入による摂取率 (Bq/d)

M_a : 呼吸率 (cm³/d)

\bar{x}_i : 核種 i の年平均地上空气中濃度 (Bq/cm³)

\bar{x}_i は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の約 $1.5 \times 10^{-9} \text{Bq/cm}^3$ を用いる。その他に評価に必要なパラメータは、表 2. 2. 1 - 1 0 及び表 2. 2. 1 - 1 1 に示す。計算の結果、吸入摂取による実効線量は、Cs-134 及び Cs-137 の合計で年間約 $1.9 \times 10^{-4} \text{mSv}$ である。

なお、吸入摂取の被ばく経路には地表に沈着した放射性物質の再浮遊に起因するものも存在するが、「一般公衆の線量評価」の再浮遊係数 (10^{-8}cm^{-1}) を用いると再浮遊濃度は約 $6.0 \sim 7.0 \times 10^{-10} \text{Bq/cm}^3$ 程度であり、被ばく評価全体への寄与は小さい。

2.2.1.6 5号機及び6号機の寄与

5号機は平成23年1月3日、6号機は平成22年8月14日に定期検査のため運転を停止しており、「評価指針」において評価対象としている希ガス及びヨウ素は十分に減衰しているが、保守的に福島第一原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(6号原子炉施設の変更)(平成22年11月12日付け、平成19・04・19原第18号にて設置変更許可)添付書類九と同様の評価とする。

これによると、希ガスの γ 線による実効線量は1、2号機共用排気筒の北方位で最大となり、年間約 $4.4 \times 10^{-3} \text{mSv}$ 、放射性ヨウ素に起因する実効線量は1、2号機共用排気筒の北西方位で最大となり、年間約 $1.7 \times 10^{-4} \text{mSv}$ である。

2.2.1.7 計算結果

大気中に拡散する放射性物質に起因する実効線量は、最大で年間約 $3.0 \times 10^{-2} \text{mSv}$ である。

2.2.1.8 Cs以外の核種の影響について

(1) γ 線放出核種

γ 線を放出する核種のうち、粒子状の放射性物質はダストサンプリングにより定期的に測定しており、Cs以外の核種は測定限界未満となっていることから、現在の状態が維持されれば敷地周辺への影響はCsに比べて軽微である。

一方、希ガスのようなガス状の放射性物質については、これまでの評価から、大気中に拡散する放射性物質に起因する実効線量は、地表に沈着した放射性物質からの γ 線の外部被ばくが支配的であり、沈着しないガス状の放射性物質の寄与は小さいと考えられる。

(2) β 線及び α 線放出核種

β 線及び α 線の放出核種で、 γ 線を放出しない又は微弱でゲルマニウム半導体検出器による核種分析ができない核種は、現時点で直接分析ができていない。これらの核種

は、地表に沈着した放射性物質からの γ 線は無視しうるが、特に α 線を放出する核種は内部被ばくにおける実効線量換算係数が α 線を放出しない核種に比べて 100~1,000 倍程度となる。

Cs との比較可能な測定データとして表 2. 2. 1-14 にグラウンド約西南西における土壌分析結果を示す。表 2. 2. 1-14 では、 β 線を放出する主要な核種である Sr と、 α 線を放出する主要な核種である Pu が分析されており、その量は Cs に比べ、Sr で 1/1,000 程度、Pu で 1/1,000,000 程度である。この分析結果から、線質による違いを無視しうるほどに放出量は小さく、Cs-134 及び Cs-137 に比べ、線量への寄与は小さいと考えられる。

2.2.1.9 食物摂取による実効線量の計算

2.2.1.9.1 葉菜摂取による実効線量

葉菜摂取による実効線量は、評価対象核種が Cs-134 及び Cs-137 の長寿命核種であることから、沈着分からの間接移行経路を考慮した「一般公衆の線量評価」に基づき、次の計算式を用いる。

$$H_v = 365 \cdot \sum_i K_{Ti} \cdot A_{vi} \dots\dots\dots (2-2-18) \text{ 式}$$

$$A_{vi} = \bar{x}_i \cdot \left\{ \frac{V_g \cdot (1 - e^{-\lambda_{eff} t_1})}{\lambda_{eff} \cdot \rho} + \frac{V'_g \cdot B_{vi} (1 - e^{-\lambda_{ri} t_0})}{\lambda_{ri} \cdot P_v} \right\} \cdot f_i \cdot f_d \cdot M_v \dots\dots\dots (2-2-19) \text{ 式}$$

ここで、

- H_v : 葉菜摂取による年間の実効線量 (μ Sv/年)
- 365 : 年間日数への換算係数 (d/年)
- K_{Ti} : 核種 i の経口摂取による実効線量換算係数 (μ Sv/Bq)
- A_{vi} : 核種 i の葉菜による摂取率 (Bq/d)
- V_g : 葉菜への沈着速度 (cm/s)
- λ_{eff} : 核種 i の葉菜上実効崩壊定数 (1/s)
 $\lambda_{eff} = \lambda_{ri} + \lambda_w$
- λ_{ri} : 核種 i の物理的崩壊定数 (1/s)
- λ_w : ウェザリング効果による減少係数 (1/s)
- ρ : 葉菜の栽培密度 (g/cm^2)
- t_1 : 葉菜の栽培期間 (s)
- V'_g : 葉菜を含む土壌への核種の沈着速度 (cm/s)
- P_v : 経口移行に寄与する土壌の有効密度 (g/cm^2)
- B_{vi} : 土壌 1g 中に含まれる核種 i が葉菜に移行する割合
- t_0 : 核種の蓄積期間 (s)
- f_i : 葉菜の栽培期間年間比
- f_d : 調理前洗浄による核種の残留比
- M_v : 葉菜摂取量 (g/d)

評価に必要なパラメータは、表 2. 2. 1-11～表 2. 2. 1-13 に示す。

\bar{x}_i は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の約 $1.5 \times 10^{-9} Bq/cm^3$ を用いて計算した結果、葉菜摂取による実効線量は最大で年間約 $6.1 \times 10^{-3} mSv$ である。

2.2.1.9.2 牛乳摂取による実効線量

牛乳摂取による実効線量は、評価対象核種が Cs-134 及び Cs-137 の長寿命核種であることから、沈着分からの間接移行経路を考慮した「一般公衆の線量評価」に基づき、次の計算式を用いる。

$$H_M = 365 \cdot \sum_i K_{Ti} \cdot A_{Mi} \cdots \cdots \cdots \quad (2-2.1-20) \text{ 式}$$

$$A_{Mi} = x_i \cdot \left\{ \frac{V_{gM} \cdot (1 - e^{-\lambda_{effi} t_{1M}})}{\lambda_{effi} \cdot \rho_M} + \frac{V'_{gM} \cdot B_{vi} (1 - e^{-\lambda_{ri} t_0})}{\lambda_{ri} \cdot P_v} \right\} \cdot f_r \cdot Q_f \cdot F_{Mi} \cdot M_M \cdots \cdots \cdots \quad (2-2.1-21) \text{ 式}$$

ここで、

H_M : 牛乳摂取による年間の実効線量 (μ Sv/年)

A_{Mi} : 核種 i の牛乳による摂取率 (Bq/d)

V_{gM} : 牧草への沈着速度 (cm/s)

λ_{effi} : 核種 i の牧草上実効減衰定数 (1/s)

$$\lambda_{effi} = \lambda_{ri} + \lambda_w$$

λ_{ri} : 核種 i の物理的崩壊定数 (1/s)

λ_w : ウェザリング効果による減少係数 (1/s)

ρ_M : 牧草の栽培密度 (g/cm^2)

t_{1M} : 牧草の栽培期間 (s)

V'_{gM} : 牧草を含む土壌への核種の沈着速度 (cm/s)

P_v : 経口移行に寄与する土壌の有効密度 (g/cm^2)

B_{vi} : 土壌 1g 中に含まれる核種 i が牧草に移行する割合

t_0 : 核種の蓄積期間 (s)

f_r : 放牧期間年間比

Q_f : 乳牛の牧草摂取量 (g/d)

F_{Mi} : 乳牛が摂取した核種 i が牛乳に移行する割合 ($(Bq/cm^3)/(Bq/d)$)

M_M : 牛乳摂取量 (cm^3/d)

評価に必要なパラメータは、表 2. 2. 1-11 ~ 表 2. 2. 1-13 に示す。

\bar{x}_i は「2.2.1.3 単位放出率あたりの年間平均濃度の計算」で求めた最大濃度の約 $1.5 \times 10^{-9} Bq/cm^3$ を用いて計算した結果、牛乳摂取による実効線量は最大で年間約 $9.9 \times 10^{-3} mSv$ である。




図2. 2. 1-1 被ばく線量計算地点 (敷地境界)




図 2. 2. 1-2 沈着評価モデル

表 2. 2. 1 - 1 風向分布に対する棄却検定表

| 風向 | 統計 年度 | 平成 12 | 平成 13 | 平成 14 | 平成 15 | 平成 16 | 平成 17 | 平成 18 | 平成 19 | 平成 20 | 平成 21 | 平均値 | 検定年 | 棄却限界 | | 判定 |
|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | 昭和 54 | 上限 | 下限 | ○採択 ×棄却 |
| N | | 7.23 | 8.90 | 8.40 | 7.79 | 5.92 | 5.27 | 4.52 | 4.98 | 4.67 | 5.34 | 6.30 | 6.35 | 10.18 | 2.43 | ○ |
| NNE | | 5.62 | 6.26 | 6.24 | 6.51 | 4.37 | 6.68 | 7.16 | 5.39 | 5.40 | 7.41 | 6.10 | 4.71 | 8.28 | 3.92 | ○ |
| NE | | 3.69 | 3.54 | 3.91 | 3.42 | 2.44 | 3.94 | 4.55 | 3.28 | 3.31 | 4.15 | 3.62 | 2.84 | 4.99 | 2.25 | ○ |
| ENE | | 2.15 | 2.59 | 2.45 | 2.05 | 1.75 | 2.14 | 2.64 | 2.45 | 2.23 | 2.74 | 2.32 | 1.92 | 3.05 | 1.59 | ○ |
| E | | 2.12 | 1.84 | 2.12 | 1.85 | 1.95 | 2.28 | 2.12 | 2.09 | 2.10 | 1.79 | 2.03 | 1.43 | 2.40 | 1.65 | × |
| ESE | | 1.98 | 2.06 | 2.06 | 2.14 | 1.97 | 2.28 | 1.98 | 2.37 | 2.31 | 1.95 | 2.11 | 1.73 | 2.48 | 1.74 | × |
| SE | | 2.69 | 2.63 | 2.80 | 2.63 | 2.71 | 2.82 | 2.87 | 2.71 | 3.27 | 2.67 | 2.78 | 2.74 | 3.23 | 2.33 | ○ |
| SSE | | 6.20 | 5.14 | 6.36 | 7.05 | 9.52 | 8.76 | 8.47 | 8.31 | 10.42 | 6.85 | 7.71 | 6.52 | 11.62 | 3.79 | ○ |
| S | | 11.59 | 9.61 | 10.29 | 13.54 | 12.54 | 10.91 | 10.43 | 10.22 | 9.42 | 12.01 | 11.06 | 9.90 | 14.22 | 7.89 | ○ |
| SSW | | 6.14 | 5.83 | 5.57 | 5.40 | 5.24 | 4.89 | 4.81 | 4.54 | 4.24 | 6.19 | 5.29 | 6.28 | 6.86 | 3.71 | ○ |
| SW | | 3.88 | 4.11 | 3.04 | 3.13 | 3.70 | 3.73 | 3.30 | 3.63 | 2.76 | 3.41 | 3.47 | 3.72 | 4.46 | 2.48 | ○ |
| WSW | | 3.99 | 4.77 | 4.00 | 4.35 | 7.54 | 6.71 | 5.72 | 6.68 | 4.40 | 3.93 | 5.21 | 3.56 | 8.40 | 2.02 | ○ |
| W | | 8.45 | 8.90 | 7.66 | 6.63 | 8.95 | 9.44 | 7.81 | 9.31 | 7.82 | 7.47 | 8.25 | 6.26 | 10.41 | 6.08 | ○ |
| WNW | | 8.50 | 8.13 | 7.85 | 7.45 | 9.83 | 9.57 | 9.25 | 10.58 | 10.81 | 7.89 | 8.99 | 9.68 | 11.81 | 6.16 | ○ |
| NW | | 11.27 | 10.93 | 11.90 | 11.65 | 12.55 | 12.19 | 14.71 | 14.60 | 16.56 | 10.72 | 12.71 | 14.46 | 17.30 | 8.12 | ○ |
| NNW | | 13.35 | 13.79 | 14.31 | 12.97 | 7.80 | 7.32 | 8.67 | 7.84 | 8.35 | 13.96 | 10.83 | 16.76 | 18.03 | 3.64 | ○ |
| 静穏 | | 1.13 | 0.98 | 1.04 | 1.42 | 1.24 | 1.07 | 0.99 | 1.02 | 1.93 | 1.53 | 1.24 | 1.13 | 1.97 | 0.51 | ○ |

表 2. 2. 1 - 2 風速分布に対する棄却検定表

| 風速 階級 | 統計 年度 | | | | | | | | | | | 検定年 昭和 54 | 棄却限界 | | 判定 ○採択 ×棄却 |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|------------------|
| | 平成 12 | 平成 13 | 平成 14 | 平成 15 | 平成 16 | 平成 17 | 平成 18 | 平成 19 | 平成 20 | 平成 21 | 平均値 | | 上限 | 下限 | |
| ～ 0.4 | 1.13 | 0.98 | 1.04 | 1.42 | 1.24 | 1.07 | 0.99 | 1.02 | 1.93 | 1.53 | 1.24 | 1.13 | 1.97 | 0.51 | ○ |
| 0.5 ～ 1.4 | 6.66 | 5.19 | 6.74 | 7.01 | 6.68 | 7.61 | 6.63 | 7.02 | 5.64 | 6.65 | 6.58 | 6.27 | 8.22 | 4.94 | ○ |
| 1.5 ～ 2.4 | 11.57 | 9.85 | 11.70 | 11.43 | 10.62 | 12.11 | 12.69 | 12.94 | 10.57 | 11.01 | 11.45 | 10.21 | 13.75 | 9.14 | ○ |
| 2.5 ～ 3.4 | 13.13 | 13.21 | 14.04 | 13.83 | 13.59 | 14.06 | 15.21 | 16.14 | 13.14 | 12.53 | 13.89 | 13.06 | 16.44 | 11.34 | ○ |
| 3.5 ～ 4.4 | 13.62 | 13.98 | 15.59 | 13.07 | 12.73 | 15.12 | 15.19 | 15.12 | 14.47 | 13.07 | 14.20 | 14.30 | 16.66 | 11.73 | ○ |
| 4.5 ～ 5.4 | 12.96 | 12.77 | 13.74 | 12.76 | 13.27 | 14.27 | 14.25 | 13.86 | 13.00 | 12.43 | 13.33 | 14.50 | 14.89 | 11.77 | ○ |
| 5.5 ～ 6.4 | 10.91 | 12.21 | 11.23 | 10.29 | 11.43 | 11.82 | 11.33 | 11.68 | 10.83 | 11.85 | 11.36 | 12.05 | 12.71 | 10.00 | ○ |
| 6.5 ～ 7.4 | 9.20 | 9.44 | 9.03 | 8.98 | 9.35 | 8.88 | 8.54 | 8.63 | 8.94 | 8.99 | 9.00 | 9.26 | 9.67 | 8.33 | ○ |
| 7.5 ～ 8.4 | 6.90 | 7.48 | 5.78 | 6.83 | 6.86 | 6.24 | 6.23 | 5.64 | 7.17 | 7.48 | 6.66 | 6.46 | 8.22 | 5.10 | ○ |
| 8.5 ～ 9.4 | 4.83 | 5.66 | 3.71 | 4.42 | 4.60 | 4.45 | 3.82 | 3.43 | 4.95 | 5.06 | 4.49 | 4.57 | 6.12 | 2.87 | ○ |
| 9.5 ～ | 9.10 | 9.22 | 7.38 | 9.95 | 9.62 | 4.36 | 5.11 | 4.53 | 9.35 | 9.40 | 7.80 | 8.19 | 13.20 | 2.40 | ○ |

表 2. 2. 1 - 3 1, 2 号機共用排気筒から敷地境界までの距離

| 計算地点の 方位 | 1, 2 号機共用排気筒から 敷地境界までの距離 (m) |
|-------------|---------------------------------|
| S | 1, 340 |
| SSW | 1, 100 |
| SW | 1, 040 |
| WSW | 1, 270 |
| W | 1, 270 |
| WNW | 1, 170 |
| NW | 950 |
| NNW | 1, 870 |
| N | 1, 930 |
| S 方向沿岸部 | 1, 400 |

表2. 2. 1-4 単位放出率あたりの年間平均濃度 ((Bq/cm³)/(Bq/s))

| 放出位置 評価位置 | 1号原子炉建屋 | 2号原子炉建屋 | 3号原子炉建屋 | 4号原子炉建屋 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S | 約 8.6×10 ⁻¹³ | 約 9.6×10 ⁻¹³ | 約 1.1×10 ⁻¹² | 約 1.4×10 ⁻¹² |
| SSW | 約 7.6×10 ⁻¹³ | 約 8.8×10 ⁻¹³ | 約 1.1×10 ⁻¹² | 約 6.1×10 ⁻¹³ |
| SW | 約 3.7×10 ⁻¹³ | 約 4.1×10 ⁻¹³ | 約 4.8×10 ⁻¹³ | 約 7.9×10 ⁻¹³ |
| WSW | 約 3.7×10 ⁻¹³ | 約 4.0×10 ⁻¹³ | 約 4.2×10 ⁻¹³ | 約 3.6×10 ⁻¹³ |
| W | 約 3.1×10 ⁻¹³ | 約 3.2×10 ⁻¹³ | 約 3.1×10 ⁻¹³ | 約 3.2×10 ⁻¹³ |
| WNW | 約 3.9×10 ⁻¹³ | 約 3.8×10 ⁻¹³ | 約 3.5×10 ⁻¹³ | 約 3.3×10 ⁻¹³ |
| NW | 約 6.3×10 ⁻¹³ | 約 5.7×10 ⁻¹³ | 約 4.8×10 ⁻¹³ | 約 4.1×10 ⁻¹³ |
| NNW | 約 5.5×10 ⁻¹³ | 約 5.1×10 ⁻¹³ | 約 4.6×10 ⁻¹³ | 約 4.2×10 ⁻¹³ |
| N | 約 8.1×10 ⁻¹³ | 約 7.5×10 ⁻¹³ | 約 6.8×10 ⁻¹³ | 約 6.2×10 ⁻¹³ |
| S 方向沿岸部 | 約 8.0×10 ⁻¹³ | 約 8.9×10 ⁻¹³ | 約 1.1×10 ⁻¹² | 約 1.3×10 ⁻¹² |

表2. 2. 1-5 Cs-134 及び Cs-137 の年間平均濃度 (Bq/cm³)

| 放出位置 評価位置 | 1号 原子炉建屋 | 2号 原子炉建屋 | 3号 原子炉建屋 | 4号 原子炉建屋 | 合計 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S | 約 4.0×10 ⁻¹⁰ | 約 9.1×10 ⁻¹¹ | 約 8.1×10 ⁻¹⁰ | 約 1.7×10 ⁻¹⁰ | 約 1.5×10 ⁻⁹ |
| SSW | 約 3.6×10 ⁻¹⁰ | 約 8.2×10 ⁻¹¹ | 約 7.5×10 ⁻¹⁰ | 約 7.2×10 ⁻¹¹ | 約 1.3×10 ⁻⁹ |
| SW | 約 1.7×10 ⁻¹⁰ | 約 3.9×10 ⁻¹¹ | 約 3.4×10 ⁻¹⁰ | 約 9.3×10 ⁻¹¹ | 約 6.4×10 ⁻¹⁰ |
| WSW | 約 1.8×10 ⁻¹⁰ | 約 3.7×10 ⁻¹¹ | 約 2.9×10 ⁻¹⁰ | 約 4.2×10 ⁻¹¹ | 約 5.5×10 ⁻¹⁰ |
| W | 約 1.5×10 ⁻¹⁰ | 約 3.0×10 ⁻¹¹ | 約 2.2×10 ⁻¹⁰ | 約 3.8×10 ⁻¹¹ | 約 4.3×10 ⁻¹⁰ |
| WNW | 約 1.9×10 ⁻¹⁰ | 約 3.6×10 ⁻¹¹ | 約 2.5×10 ⁻¹⁰ | 約 3.9×10 ⁻¹¹ | 約 5.1×10 ⁻¹⁰ |
| NW | 約 2.9×10 ⁻¹⁰ | 約 5.3×10 ⁻¹¹ | 約 3.4×10 ⁻¹⁰ | 約 4.8×10 ⁻¹¹ | 約 7.4×10 ⁻¹⁰ |
| NNW | 約 2.6×10 ⁻¹⁰ | 約 4.8×10 ⁻¹¹ | 約 3.3×10 ⁻¹⁰ | 約 5.0×10 ⁻¹¹ | 約 6.9×10 ⁻¹⁰ |
| N | 約 3.8×10 ⁻¹⁰ | 約 7.1×10 ⁻¹¹ | 約 4.8×10 ⁻¹⁰ | 約 7.3×10 ⁻¹¹ | 約 1.0×10 ⁻⁹ |
| S 方向沿岸部 | 約 3.8×10 ⁻¹⁰ | 約 8.4×10 ⁻¹¹ | 約 7.5×10 ⁻¹⁰ | 約 1.5×10 ⁻¹⁰ | 約 1.4×10 ⁻⁹ |

表 2. 2. 1-6 Cs-134 の単位放出率あたりの実効線量 ((μ Sv/年)/(Bq/s))

| 放出位置 評価位置 | 1号原子炉建屋 | 2号原子炉建屋 | 3号原子炉建屋 | 4号原子炉建屋 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| S | 約 7.7×10^{-7} | 約 8.5×10^{-7} | 約 9.8×10^{-7} | 約 1.2×10^{-6} |
| SSW | 約 7.0×10^{-7} | 約 7.6×10^{-7} | 約 8.3×10^{-7} | 約 9.0×10^{-7} |
| SW | 約 4.5×10^{-7} | 約 5.2×10^{-7} | 約 6.1×10^{-7} | 約 7.2×10^{-7} |
| WSW | 約 4.0×10^{-7} | 約 4.2×10^{-7} | 約 4.3×10^{-7} | 約 4.3×10^{-7} |
| W | 約 3.7×10^{-7} | 約 3.7×10^{-7} | 約 3.6×10^{-7} | 約 3.4×10^{-7} |
| WNW | 約 3.9×10^{-7} | 約 3.9×10^{-7} | 約 3.8×10^{-7} | 約 3.7×10^{-7} |
| NW | 約 6.9×10^{-7} | 約 6.7×10^{-7} | 約 7.2×10^{-7} | 約 7.4×10^{-7} |
| NNW | 約 5.9×10^{-7} | 約 5.8×10^{-7} | 約 5.5×10^{-7} | 約 5.1×10^{-7} |
| N | 約 7.8×10^{-7} | 約 7.4×10^{-7} | 約 6.8×10^{-7} | 約 6.3×10^{-7} |
| S 方向沿岸部 | 約 8.5×10^{-7} | 約 9.6×10^{-7} | 約 1.1×10^{-6} | 約 1.3×10^{-6} |

表 2. 2. 1-7 Cs-137 の単位放出率あたりの実効線量 ((μ Sv/年)/(Bq/s))

| 放出位置 評価位置 | 1号原子炉建屋 | 2号原子炉建屋 | 3号原子炉建屋 | 4号原子炉建屋 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| S | 約 3.0×10^{-7} | 約 3.3×10^{-7} | 約 3.8×10^{-7} | 約 4.4×10^{-7} |
| SSW | 約 2.7×10^{-7} | 約 2.9×10^{-7} | 約 3.2×10^{-7} | 約 3.4×10^{-7} |
| SW | 約 1.7×10^{-7} | 約 2.0×10^{-7} | 約 2.3×10^{-7} | 約 2.7×10^{-7} |
| WSW | 約 1.6×10^{-7} | 約 1.6×10^{-7} | 約 1.6×10^{-7} | 約 1.7×10^{-7} |
| W | 約 1.4×10^{-7} | 約 1.4×10^{-7} | 約 1.4×10^{-7} | 約 1.3×10^{-7} |
| WNW | 約 1.5×10^{-7} | 約 1.5×10^{-7} | 約 1.5×10^{-7} | 約 1.4×10^{-7} |
| NW | 約 2.6×10^{-7} | 約 2.6×10^{-7} | 約 2.8×10^{-7} | 約 2.8×10^{-7} |
| NNW | 約 2.3×10^{-7} | 約 2.2×10^{-7} | 約 2.1×10^{-7} | 約 2.0×10^{-7} |
| N | 約 3.0×10^{-7} | 約 2.8×10^{-7} | 約 2.6×10^{-7} | 約 2.4×10^{-7} |
| S 方向沿岸部 | 約 3.3×10^{-7} | 約 3.7×10^{-7} | 約 4.3×10^{-7} | 約 5.0×10^{-7} |

表 2. 2. 1-8 Cs-134 の放射性雲からの γ 線に起因する実効線量 ($\mu\text{Sv/年}$)

| 放出位置 評価位置 | 1号 原子炉建屋 | 2号 原子炉建屋 | 3号 原子炉建屋 | 4号 原子炉建屋 | 合計 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| S | 約 3.6×10^{-4} | 約 8.0×10^{-5} | 約 6.9×10^{-4} | 約 1.4×10^{-4} | 約 1.3×10^{-3} |
| SSW | 約 3.3×10^{-4} | 約 7.1×10^{-5} | 約 5.8×10^{-4} | 約 1.1×10^{-4} | 約 1.1×10^{-3} |
| SW | 約 2.1×10^{-4} | 約 4.9×10^{-5} | 約 4.3×10^{-4} | 約 8.4×10^{-5} | 約 7.8×10^{-4} |
| WSW | 約 1.9×10^{-4} | 約 3.9×10^{-5} | 約 3.0×10^{-4} | 約 5.1×10^{-5} | 約 5.8×10^{-4} |
| W | 約 1.7×10^{-4} | 約 3.5×10^{-5} | 約 2.5×10^{-4} | 約 4.0×10^{-5} | 約 5.0×10^{-4} |
| WNW | 約 1.9×10^{-4} | 約 3.6×10^{-5} | 約 2.7×10^{-4} | 約 4.4×10^{-4} | 約 5.3×10^{-4} |
| NW | 約 3.2×10^{-4} | 約 6.4×10^{-5} | 約 5.1×10^{-4} | 約 8.7×10^{-5} | 約 9.8×10^{-4} |
| NNW | 約 2.8×10^{-4} | 約 5.4×10^{-5} | 約 3.9×10^{-4} | 約 6.0×10^{-5} | 約 7.8×10^{-4} |
| N | 約 3.7×10^{-4} | 約 7.0×10^{-5} | 約 4.8×10^{-4} | 約 7.4×10^{-5} | 約 1.0×10^{-3} |
| S 方向沿岸部 | 約 4.0×10^{-4} | 約 9.0×10^{-5} | 約 7.8×10^{-4} | 約 1.5×10^{-4} | 約 1.4×10^{-3} |

表 2. 2. 1-9 Cs-137 の放射性雲からの γ 線に起因する実効線量 ($\mu\text{Sv/年}$)

| 放出位置 評価位置 | 1号 原子炉建屋 | 2号 原子炉建屋 | 3号 原子炉建屋 | 4号 原子炉建屋 | 合計 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| S | 約 1.4×10^{-4} | 約 3.1×10^{-5} | 約 2.7×10^{-4} | 約 5.2×10^{-5} | 約 4.9×10^{-4} |
| SSW | 約 1.3×10^{-4} | 約 2.7×10^{-5} | 約 2.2×10^{-4} | 約 4.1×10^{-5} | 約 4.2×10^{-4} |
| SW | 約 8.2×10^{-5} | 約 1.9×10^{-5} | 約 1.7×10^{-4} | 約 3.2×10^{-5} | 約 3.0×10^{-4} |
| WSW | 約 7.3×10^{-5} | 約 1.5×10^{-5} | 約 1.2×10^{-4} | 約 2.0×10^{-5} | 約 2.2×10^{-4} |
| W | 約 6.7×10^{-5} | 約 1.3×10^{-5} | 約 9.7×10^{-5} | 約 1.5×10^{-5} | 約 1.9×10^{-4} |
| WNW | 約 7.1×10^{-5} | 約 1.4×10^{-5} | 約 1.0×10^{-4} | 約 1.7×10^{-5} | 約 2.1×10^{-4} |
| NW | 約 1.2×10^{-4} | 約 2.4×10^{-5} | 約 2.0×10^{-4} | 約 3.4×10^{-5} | 約 3.8×10^{-4} |
| NNW | 約 1.1×10^{-4} | 約 2.1×10^{-5} | 約 1.5×10^{-4} | 約 2.3×10^{-5} | 約 3.0×10^{-4} |
| N | 約 1.4×10^{-4} | 約 2.7×10^{-5} | 約 1.9×10^{-4} | 約 2.8×10^{-5} | 約 3.8×10^{-4} |
| S 方向沿岸部 | 約 1.5×10^{-4} | 約 3.5×10^{-5} | 約 3.0×10^{-4} | 約 5.9×10^{-5} | 約 5.5×10^{-4} |

表 2. 2. 1-10 吸入摂取の評価パラメータ^[1]

| パラメータ | 記号 | 単位 | 数値 |
|-------|-------|--------------------|--------------------|
| 呼吸率 | M_a | cm ³ /d | 2.22×10^7 |

表 2. 2. 1-11 実効線量換算係数^[2]

| 元素 | 吸入摂取 (K_{Ii}) (μ Sv/Bq) | 経口摂取 (K_{Ti}) (μ Sv/Bq) |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| Cs-134 | 9.6×10^{-3} | 1.9×10^{-2} |
| Cs-137 | 6.7×10^{-3} | 1.3×10^{-2} |

表 2. 2. 1-12 葉菜及び牛乳摂取の評価パラメータ

| 経路 | パラメータ | 記号 | 単位 | 数値 |
|----------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| 葉菜 摂取 | 核種の葉菜への沈着速度 ^{[1][3]} | V_g | cm/s | 1 |
| | ウェザリング効果による減少定数 ^[3] | λ_w | 1/s | 5.73×10^{-7} (14日相当) |
| | 葉菜の栽培密度 ^[1] | ρ | g/cm ² | 0.23 |
| | 葉菜の栽培期間 ^[3] | t_1 | s | 5.184×10^6 (60日) |
| | 葉菜を含む土壌への核種の沈着速度 ^[3] | V_g' | cm/s | 1 |
| | 経根移行に寄与する土壌の有効密度 ^[3] | P_v | g/cm ² | 24 |
| | 核種の蓄積期間 | t_0 | s | 3.1536×10^7 (1年間) |
| | 葉菜の栽培期間年間比 ^[1] | f_t | — | 0.5 |
| | 調理前洗浄による核種の残留比 ^[3] | f_d | — | 1 |
| | 葉菜摂取量 (成人) ^[1] | M_v | g/d | 100 |
| 牛乳 摂取 | 核種の牧草への沈着速度 ^[1] | V_{gM} | cm/s | 0.5 |
| | ウェザリング効果による減少定数 ^[3] | λ_w | g/cm ³ | 5.73×10^{-7} (14日相当) |
| | 牧草の栽培密度 ^[4] | ρ_M | g/cm ³ | 0.07 |
| | 牧草の栽培期間 ^[4] | t_{1M} | s | 2.592×10^6 (30日間) |
| | 牧草を含む土壌への核種の沈着速度 ^[3] | V_{gM}' | cm/s | 1 |
| | 経根移行に寄与する土壌の有効密度 ^[3] | P_v | g/cm ² | 24 |
| | 放牧期間年間比 ^[1] | f_t | — | 0.5 |
| | 乳牛の牧草摂取量 ^[3] | Q_f | g/d wet | 5×10^4 |
| | 牛乳摂取量 (成人) ^[1] | M_M | cm ³ /d | 200 |

表 2. 2. 1 - 1 3 葉菜及び牛乳摂取の評価パラメータ^[4]

| 元素 | 土壌 1g 中に含まれる核種 i が葉菜及び牧草に移行する割合 (B_{vi}) | 乳牛が摂取した核種 i が牛乳に移行する割合 (F_{Mi}) ($(\text{Bq}/\text{cm}^3)/(\text{Bq}/\text{d})$) |
|----|--|--|
| Cs | 1.0×10^{-2} | 1.2×10^{-5} |

(出典)

- [1] 発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針 平成 13 年 3 月 29 日, 原子力安全委員会一部改訂
- [2] 実用発電用原子炉の設置, 運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 平成 13 年 3 月 21 日 経済産業省告示
- [3] 発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について 平成 13 年 3 月 29 日, 原子力安全委員会一部改訂
- [4] U.S.NRC :Calculation of Annual Doses to Man from Routine Releases of Reactor Effluents for the Purpose of Evaluating Compliance with 10 CFR Part 50, Appendix I, Regulatory Guide 1.109, Revision 1, 1977

表 2. 2. 1 - 1 4 土壌分析結果

| | 土壌 (Bq/kg) (グラウンド約西南西 500m) | 分析日 |
|--------|--|------------------|
| Cs-134 | 4.1×10^5 | 2011 年 11 月 7 日 |
| Cs-137 | 4.7×10^5 | 2011 年 11 月 7 日 |
| Sr-89 | 1.8×10^2 | 2011 年 10 月 10 日 |
| Sr-90 | 2.5×10^2 | 2011 年 10 月 10 日 |
| Pu-238 | 2.6×10^{-1} | 2011 年 10 月 31 日 |
| Pu-239 | 1.1×10^{-1} | 2011 年 10 月 31 日 |
| Pu-240 | 1.1×10^{-1} | 2011 年 10 月 31 日 |

2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量（その1）

「平成25年3月末時点」

2.2.2.1 線量の評価方法

(1) 線量評価点

直接線及びスカイシャイン線による実効線量は、線源から離れると急激に小さくなるため、線源となる施設をいくつかのエリアに分け、各エリアで敷地境界線量が最大となる地点での線量、またはエリア内各線源から敷地境界までの最短の地点での線量の合計値を計算する。

具体的には、使用済セシウム吸着塔保管施設等がある敷地南エリア、液体廃棄物の貯留設備（タンク類）等がある敷地南西エリア、使用済燃料乾式キャスク仮保管設備と固体廃棄物貯蔵庫等のある敷地西エリア及び瓦礫類の一時保管エリアがある敷地北エリアとする。

(2) 評価に使用するコード

MCNP等、他の原子力施設における評価で使用実績があり、信頼性の高いコードを使用する。

(3) 線源及び遮蔽

線源は各施設が内包する放射性物質質量に容器厚さ、建屋壁、天井等の遮蔽効果を考慮して設定する。内包する放射性物質質量や、遮蔽が明らかでない場合は、設備の表面線量率を測定し、これに代えるものとする。

対象設備は事故処理に係る使用済セシウム吸着塔保管施設、廃スラッジ貯蔵施設、貯留設備（タンク類）、固体廃棄物貯蔵庫、使用済燃料乾式キャスク仮保管設備及び瓦礫類、伐採木の一時保管エリア等とし、現に設置あるいは現時点で設置予定があるものとする。

2.2.2.2 敷地南エリア

2.2.2.2.1 使用済セシウム吸着塔保管施設、廃スラッジ貯蔵施設及び貯留設備（タンク類）

評価対象とするのは、使用済セシウム吸着塔保管施設、廃スラッジ貯蔵施設及び貯留設備（タンク類）のうち、使用済セシウム吸着塔一時保管施設、廃スラッジ一時保管施設及び高濃度滞留水受タンクであり、現に設置、あるいは設置予定のある設備を評価する。使用済セシウム吸着塔一時保管施設におけるセシウム吸着装置（KURION）吸着塔については、平成24年7月7日までに使用済セシウム吸着塔一時保管施設に保管した使用済吸着塔の線量率測定結果をもとに線源条件を設定する。（添付資料-1）

(1) 使用済セシウム吸着塔一時保管施設

a. 第一施設

容 量：セシウム吸着装置吸着塔：536 体
第二セシウム吸着装置吸着塔：142 体

i. セシウム吸着装置（KURION）吸着塔

放射能強度：低線量吸着塔 Cs-134：約 2.2×10^{14} Bq Cs-136：約 4.1×10^{11} Bq
Cs-137：約 2.6×10^{14} Bq
中線量吸着塔 Cs-134：約 5.6×10^{14} Bq Cs-136：約 1.1×10^{12} Bq
Cs-137：約 6.7×10^{14} Bq
高線量吸着塔 Cs-134：約 3.8×10^{13} Bq Cs-136：約 7.2×10^{10} Bq
Cs-137：約 4.6×10^{13} Bq

遮 蔽：吸着塔側面：鉄 177.8mm（高線量吸着塔 85.7mm）
吸着塔一次蓋：鉄 222.5mm（高線量吸着塔 174.5mm）
吸着塔二次蓋：鉄 127mm（高線量吸着塔 55mm）
コンクリート製ボックスカルバート：203mm（蓋厚さ 403mm），密
度 2.30g/cm^3
ボックスカルバート追加コンクリート遮蔽（施設西端，厚さ 200mm，
密度 2.30g/cm^3 ）
ボックスカルバート間通路土嚢：高さ 4m，密度 1.8g/cm^3

評 価 結 果：約 0.31mSv/年
約 0.28mSv/年（保管体数を 476 体に制限した場合）
約 0.22mSv/年（保管体数を 196 体に制限した場合）

ii. 第二セシウム吸着装置（SARRY）吸着塔

放射能強度：Cs-134： 3.0×10^{15} Bq
Cs-137： 3.0×10^{15} Bq

遮 蔽：吸着塔側面：鉄 35mm，鉛 190.5mm
吸着塔上面：鉄 35mm，鉛 250.8mm

評 価 結 果：約 0.22mSv/年
約 0.16mSv/年（保管体数を 112 体に制限した場合）

b. 第二施設

容 量：高性能容器（HIC）：736 体

放射能強度：表 2. 2. 2-1 参照

遮 蔽：コンクリート製ボックスカルバート：203mm（蓋厚さ 400mm），密
度 2.30g/cm^3

評 価 結 果：約 0.21mSv/年

表 2. 2. 2-1 評価対象核種及び放射能濃度 (1/2)

| 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | |
|---------|-----------------------------|-------------------|----------|
| | スラリー (鉄共沈処理) | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 吸着材 3 |
| Fe-59 | 5.55E+02 | 1.33E+00 | 0.00E+00 |
| Co-58 | 8.44E+02 | 2.02E+00 | 0.00E+00 |
| Rb-86 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.12E+04 |
| Sr-89 | 1.08E+06 | 3.85E+05 | 0.00E+00 |
| Sr-90 | 2.44E+07 | 8.72E+06 | 0.00E+00 |
| Y-90 | 2.44E+07 | 8.72E+06 | 0.00E+00 |
| Y-91 | 8.12E+04 | 3.96E+02 | 0.00E+00 |
| Nb-95 | 3.51E+02 | 8.40E-01 | 0.00E+00 |
| Tc-99 | 1.40E+01 | 2.20E-02 | 0.00E+00 |
| Ru-103 | 6.37E+02 | 2.01E+01 | 0.00E+00 |
| Ru-106 | 1.10E+04 | 3.47E+02 | 0.00E+00 |
| Rh-103m | 6.37E+02 | 2.01E+01 | 0.00E+00 |
| Rh-106 | 1.10E+04 | 3.47E+02 | 0.00E+00 |
| Ag-110m | 4.93E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Cd-113m | 0.00E+00 | 5.99E+03 | 0.00E+00 |
| Cd-115m | 0.00E+00 | 1.80E+03 | 0.00E+00 |
| Sn-119m | 6.72E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Sn-123 | 5.03E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Sn-126 | 3.89E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Sb-124 | 1.44E+03 | 3.88E+00 | 0.00E+00 |
| Sb-125 | 8.99E+04 | 2.42E+02 | 0.00E+00 |
| Te-123m | 9.65E+02 | 2.31E+00 | 0.00E+00 |
| Te-125m | 8.99E+04 | 2.42E+02 | 0.00E+00 |
| Te-127 | 7.96E+04 | 1.90E+02 | 0.00E+00 |
| Te-127m | 7.96E+04 | 1.90E+02 | 0.00E+00 |
| Te-129 | 8.68E+03 | 2.08E+01 | 0.00E+00 |
| Te-129m | 1.41E+04 | 3.36E+01 | 0.00E+00 |
| I-129 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Cs-134 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.61E+05 |
| Cs-135 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.60E+05 |
| Cs-136 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.73E+03 |

表 2. 2. 2-1 評価対象核種及び放射能濃度 (2/2)

| 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | |
|---------|-----------------------------|-------------------|----------|
| | スラリー (鉄共沈処理) | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 吸着材 3 |
| Cs-137 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.59E+05 |
| Ba-137m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.59E+05 |
| Ba-140 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Ce-141 | 1.74E+03 | 8.46E+00 | 0.00E+00 |
| Ce-144 | 7.57E+03 | 3.69E+01 | 0.00E+00 |
| Pr-144 | 7.57E+03 | 3.69E+01 | 0.00E+00 |
| Pr-144m | 6.19E+02 | 3.02E+00 | 0.00E+00 |
| Pm-146 | 7.89E+02 | 3.84E+00 | 0.00E+00 |
| Pm-147 | 2.68E+05 | 1.30E+03 | 0.00E+00 |
| Pm-148 | 7.82E+02 | 3.81E+00 | 0.00E+00 |
| Pm-148m | 5.03E+02 | 2.45E+00 | 0.00E+00 |
| Sm-151 | 4.49E+01 | 2.19E-01 | 0.00E+00 |
| Eu-152 | 2.33E+03 | 1.14E+01 | 0.00E+00 |
| Eu-154 | 6.05E+02 | 2.95E+00 | 0.00E+00 |
| Eu-155 | 4.91E+03 | 2.39E+01 | 0.00E+00 |
| Gd-153 | 5.07E+03 | 2.47E+01 | 0.00E+00 |
| Tb-160 | 1.33E+03 | 6.50E+00 | 0.00E+00 |
| Pu-238 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Pu-239 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Pu-240 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Pu-241 | 1.13E+03 | 5.48E+00 | 0.00E+00 |
| Am-241 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Am-242m | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Am-243 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Cm-242 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Cm-243 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Cm-244 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Mn-54 | 1.76E+04 | 4.79E+00 | 0.00E+00 |
| Co-60 | 8.21E+03 | 6.40E+00 | 0.00E+00 |
| Ni-63 | 0.00E+00 | 8.65E+01 | 0.00E+00 |
| Zn-65 | 5.81E+02 | 1.39E+00 | 0.00E+00 |

c. 第三施設（平成 25 年度中頃運用開始予定）

容 量：高性能容器：3,456 体

放射能強度：表 2. 2. 2-1 参照

遮 蔽：コンクリート製ボックスカルバート：150mm（通路側 400mm），密
度 2.30g/cm³

蓋：重コンクリート 400mm，密度 3.20g/cm³

評 価 結 果：約 0.17mSv/年（概算値）

(2) 廃スラッジ一時保管施設

合 計 容 量：約 630m³

放射能濃度：約 1.0×10⁷Bq/cm³

遮 蔽：炭素鋼 25mm，コンクリート 1,000mm（密度 2.1g/cm³）

（貯蔵建屋外壁で 1mSv/時）

評 価 結 果：約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(3) 高濃度滞留水受タンク

合 計 容 量：約 2,800m³

放射能濃度：約 1.0×10⁷Bq/cm³

遮 蔽：SS400 9mm，盛土 2,500mm（密度 1.2g/cm³）

（満水時の地表で 0.04 μSv/時）

評 価 結 果：約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

2.2.2.2.2 伐採木一時保管エリア

瓦礫類，伐採木，ドラム缶等の線量評価は，次に示す条件で MCNP コードにより評価する。

なお，保管エリアが満杯となった際には，実際の線源形状に近い形で MCNP コードにより再評価することとする。（添付資料-2）

伐採木一時保管エリアについては，今後搬入が予想される伐採木の量と表面線量率を設定し，一時保管エリア全体に体積線源で存在するものとして評価する。核種は Cs-134 及び Cs-137 とする。

評価条件における「未保管」は受入上限値による評価を表す。

(1) 一時保管エリア S

貯 蔵 容 量：約 11,400m³

貯 蔵 面 積：約 3,800m²

積 上 げ 高 さ：約 3m

表 面 線 量 率：0.3mSv/時（未保管）

遮 蔽：覆土：厚さ 0.5m (密度 1.2g/cm³)
評価点までの距離：約 550m
線 源 形 状：円柱
か さ 密 度：木 0.1g/cm³
評 価 結 果：約 0.0005mSv/年

(2)一時保管エリア T

貯 蔵 容 量：約 23,100m³
貯 蔵 面 積：約 7,700m²
積 上 げ 高 さ：約 3m
表 面 線 量 率：0.3mSv/時 (未保管)
遮 蔽：覆土：厚さ 0.7m (密度 1.2g/cm³)
評価点までの距離：約 320m
線 源 形 状：円柱
か さ 密 度：木 0.1g/cm³
評 価 結 果：約 0.0058mSv/年

2.2.2.2.3 瓦礫類一時保管エリア

瓦礫類、伐採木、ドラム缶等の線量評価は、次に示す条件で MCNP コードにより評価する。

なお、保管エリアが満杯となった際には、実際の線源形状に近い形で MCNP コードにより再評価することとする。(添付資料-2)

瓦礫類一時保管エリアについては、今後搬入が予想される瓦礫類の量と表面線量率を設定し、一時保管エリア全体に体積線源で存在するものとして評価する。核種は Cs-134 及び Cs-137 とする。なお、一時保管エリア U については保管する各機器の形状、保管状態を考慮した体積線源として各々評価する。また、機器本体の放射化の可能性が否定出来ないことから、核種は Co-60 とする。

評価条件における「未保管」は受入上限値による評価を表す。

(1)一時保管エリア J

貯 蔵 容 量：約 4,800m³
エ リ ア 面 積：約 1,600m²
積 上 げ 高 さ：約 3m
表 面 線 量 率：0.005mSv/時 (未保管)
評価点までの距離：約 270m
線 源 形 状：円柱
か さ 密 度：鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0097mSv/年

(2)一時保管エリアN

貯 蔵 容 量 : 約 6,000m³

エ リ ア 面 積 : 約 2,000m²

積 上 げ 高 さ : 約 3m

表 面 線 量 率 : 0.1mSv/時 (未保管)

評 価 点 までの距離 : 約 490m

線 源 形 状 : 円柱

か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0167mSv/年

(3)一時保管エリアU

貯 蔵 容 量 : 約 750m³

エ リ ア 面 積 : 約 450m²

積 上 げ 高 さ : 約 4.3m

表 面 線 量 率 : 0.015 mSv/時 (未保管約 310m³) , 0.020 mSv/時 (未保管約 110m³) , 0.028 mSv/時 (未保管約 330m³)

評 価 点 までの距離 : 約 260m

線 源 形 状 : 円柱

か さ 密 度 : 鉄 7.86g/cm³ またはコンクリート 2.15g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0254mSv/年

2.2.2.2.4 貯留設備 (タンク類)

(1) RO濃縮水貯槽

RO濃縮水貯槽は、タンク上部の合計面積と同一の上部面積で、同一容量の円柱型の体積線源とする。合計容量、放射性物質濃度及び遮蔽は以下のとおりである。

a. RO濃縮水貯槽 (G4エリア, G6エリア)

合 計 容 量 : 約 41,000m³

放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照

遮 蔽 : 側面 : SS400 (12mm または 9mm)

上面 : SS400 (6mm または 4.5mm)

表 2. 2. 2 - 2 評価対象核種及び放射能濃度

| | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Cs-134 | Cs-137 (Ba-137m) | Co-60 | Mn-54 | Sb-125 (Te-125m) | Ru-106 (Rh-106) | Sr-90 (Y-90) |
| RO 濃縮水貯槽 (G4 エリア, G6 エリア) | 7.8E+00 | 1.3E+01 | 2.7E+00 | 4.0E+00 | 7.5E+01 | 4.8+01 | 1.6E+05 |

2.2.2.2.5 計算結果

平成 25 年 3 月末における敷地南エリアの直接線及びスカイシャイン線の線量は、使用済セシウム吸着塔一時保管施設等に起因する分が約 0.65mSv/年、伐採木に起因する分が約 0.0063mSv/年、瓦礫類に起因する分が約 0.0518mSv/年、合計 0.71mSv/年となる。なお、RO 濃縮水貯槽 (G4 エリア, G6 エリア)、使用済セシウム吸着塔一時保管施設 (第三施設) は運用開始前であるため、線源として考慮しない。また、使用済セシウム吸着塔一時保管施設 (第一施設) の KURION 吸着塔, SARRY 吸着塔の保管体数をそれぞれ 476 体以下, 112 体以下に制限する。

2.2.2.3 敷地南西エリア

2.2.2.3.1 貯留設備（タンク類）

貯留設備（タンク類）は、現に設置、あるいは設置予定のあるタンクを対象とし、設置エリア毎に線源を設定する。

蒸発濃縮廃液用タンクは、タンク上部の合計面積と同一の上部面積で、同一容量の円柱型の体積線源とし、放射能濃度は、水分析結果を基に線源条件を設定する。RO 濃縮水貯槽のうち、設置エリアと敷地境界に近い RO 濃縮水貯槽 6, RO 濃縮水貯槽 7, RO 濃縮水貯槽 9, RO 濃縮水貯槽 10, 及び RO 濃縮水貯槽 12 については、タンクの形状をモデル化し、線源と評価点の高低差を考慮する。RO 濃縮水貯槽 1, 2, 3, 4, 5, 8 及び 11, RO 濃縮水貯槽（H8 エリア, C エリア）、サプレッションプール水サージタンク、及び受タンク等については、各設置エリアのタンク上部の合計面積と同一の上部面積で、同一容量の円柱型の体積線源とする。放射能濃度は、RO 濃縮水貯槽 6, RO 濃縮水貯槽 7, RO 濃縮水貯槽 9, RO 濃縮水貯槽 10, 及び RO 濃縮水貯槽 12 については、水分析結果を基に線源条件を設定し、RO 濃縮水貯槽 1, 2, 3, 4, 5, 8 及び 11, 受タンク等については、RO 濃縮水貯槽 6, RO 濃縮水貯槽 7, RO 濃縮水貯槽 9, RO 濃縮水貯槽 10, 及び RO 濃縮水貯槽 12 の水分析結果から比較的放射能濃度の高い RO 濃縮水貯槽 6 の濃度で代用する。また、RO 濃縮水貯槽（H8 エリア, C エリア）、サプレッションプール水サージタンクには、RO 濃縮水貯槽 6, 7, 9, 10 及び 12 の水分析値を平均して線源条件を設定する。

遮蔽はタンク厚さとする。

貯留設備の種類別タンクの合計容量、放射性物質濃度及び遮蔽は以下のとおりである。

(1) 蒸発濃縮廃液用タンク

合計容量：約 10,000m³

放射能濃度：表 2. 2. 2 - 3 参照

遮蔽：側面：SS400（12mm または 9mm）

上面：SS400（9mm）

(2) RO 濃縮水貯槽

a. RO 濃縮水貯槽 6

容量：A：約 4,200m³, B：約 5,300m³, C：7,400m³, D：約 7,400m³

放射能濃度：表 2. 2. 2 - 3 参照

遮蔽：側面：SS400（12mm）

上面：SS400（6mm）

b. RO 濃縮水貯槽 7

容 量：A：約 4,200m³，B：約 4,200m³
放射能濃度：表 2. 2. 2 - 3 参照
遮 蔽：側面：SS400 (12mm)
上面：SS400 (6mm)

c. RO 濃縮水貯槽 9

容 量：A：約 4,200m³，B：約 4,200m³
放射能濃度：表 2. 2. 2 - 3 参照
遮 蔽：側面：SS400 (12mm)
上面：SS400 (6mm)

d. RO 濃縮水貯槽 10

容 量：A：約 6,300m³，B：約 5,300m³，C：5,300m³
放射能濃度：表 2. 2. 2 - 3 参照
遮 蔽：側面：SS400 (12mm)
上面：SS400 (6mm)

e. RO 濃縮水貯槽 12

容 量：A：約 11,000m³，B：約 8,400m³，C：約 12,000m³，D：約 13,000m³，E：約
8,400m³
放射能濃度：表 2. 2. 2 - 3 参照
遮 蔽：側面：SS400 (12mm)
上面：SS400 (6mm)

f. RO 濃縮水貯槽 1, 2, 3, 4, 5, 8 及び 11

合計容量：約 124,000m³
放射能濃度：表 2. 2. 2 - 3 参照
遮 蔽：側面：SS400 (12mm または 9mm)
上面：SS400 (9mm, 6mm または 4.5mm)

g. RO 濃縮水貯槽 (H8 エリア, C エリア)

容 量：約 31,000m³
放射能濃度：表 2. 2. 2 - 3 参照
遮 蔽：側面：SS400 (12mm)
上面：SS400 (6mm)

(3) サプレッションプール水サージタンク

合計容量：約7,000m³

放射能濃度：表2. 2. 2-3参照

遮 蔽：側面：SM41A (15.5mm)

上面：SM41A (6mm)

(4) R0 処理水一時貯槽

貯蔵している液体の放射能濃度が10⁻²Bq/cm³程度と低いため、評価対象外とする。

(5) R0 処理水貯槽

貯蔵している液体の放射能濃度が10⁻²Bq/cm³程度と低いため、評価対象外とする。

(6) 受タンク等

合計容量：約2,100m³

放射能濃度：表2. 2. 2-3参照

遮 蔽：側面：SS400 (6mm)

上面：SS400 (4.5mm)

(7) 低レベル用タンク

貯蔵している液体の放射能濃度が10⁰Bq/cm³程度と低く、設置位置も他のタンクに比べて敷地境界から十分に遠いため、評価対象外とする。

表 2. 2. 2-3 評価対象核種及び放射能濃度

| | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------|--------------------|-----------------|---------|
| | Cs-134 | Cs-137 (Ba-137m) | Co-60 | Mn-54 | Sb-125 (Te-125m) | Ru-106 (Rh-106) | Sr-90 (Y-90) | |
| (1) 蒸発濃縮廃液用タンク | | | | | | | | |
| 蒸発濃縮廃液用タンク | 3.0E+01 | 3.7E+01 | 1.7E+01 | 7.9E+01 | 4.5E+02 | 7.4E+00 | 2.8E+05 | |
| (2) RO 濃縮水貯槽 | | | | | | | | |
| RO 濃縮水貯槽 6 | A | — | 1.5E+01 | — | — | 1.2E+02 | 1.3E+02 | 4.1E+05 |
| | B | — | 8.0E+00 | — | — | 8.7E+01 | 9.8E+01 | 2.9E+05 |
| | C | 8.9E+00 | 2.3E+01 | 5.0E+00 | 6.9E+00 | 8.7E+01 | 7.6E+01 | 2.5E+05 |
| | D | — | 8.1E+00 | 2.8E+00 | — | 9.4E+01 | 9.3E+01 | 2.7E+05 |
| RO 濃縮水貯槽 7 | A | 1.2E+01 | 2.2E+01 | — | 4.7E+00 | 1.1E+02 | 4.9E+01 | 2.1E+05 |
| | B | 1.5E+01 | 2.6E+01 | 2.0E+00 | — | 1.2E+02 | 4.8E+01 | 1.4E+05 |
| RO 濃縮水貯槽 9 | A | 9.2E+00 | 1.6E+01 | — | 9.0E+00 | 7.7E+01 | 4.3E+01 | 1.5E+05 |
| | B | — | 8.8E+00 | 3.5E+00 | 3.9E+00 | 8.5E+01 | 4.2E+01 | 1.6E+05 |
| RO 濃縮水貯槽 10 | A | — | 1.3E+01 | — | 3.6E+00 | 1.1E+02 | 4.6E+01 | 1.6E+05 |
| | B | 1.5E+01 | 2.1E+01 | 4.1E+00 | 5.7E+00 | 1.1E+02 | 4.4E+01 | 1.6E+05 |
| | C | 6.2E+00 | 1.0E+01 | 2.5E+00 | 5.6E+00 | 7.3E+01 | 5.5E+01 | 1.4E+05 |
| RO 濃縮水貯槽 12 | A | 3.1E+00 | 6.3E+00 | — | — | 2.5E+01 | 1.2E+01 | 3.7E+04 |
| | B | 4.7E+00 | 7.6E+00 | 7.6E+00 | 5.1E+00 | 3.6E+01 | 1.7E+01 | 6.5E+04 |
| | C | 2.0E+00 | 3.7E+00 | 1.4E+00 | 6.7E-01 | 2.4E+01 | 2.5E+00 | 1.0E+04 |
| | D | 2.1E+00 | 3.9E+00 | 9.5E-01 | 6.3E-01 | 2.1E+01 | 2.9E+00 | 1.1E+04 |
| | E | 1.0E+01 | 1.7E+01 | 7.6E-01 | — | 2.7E+01 | 8.5E+00 | 3.7E+04 |
| RO 濃縮水貯槽 1, 2, 3, 4, 5, 8 及び 11 | 8.2E+00 | 1.3E+01 | 3.3E+00 | 5.0E+00 | 9.7E+01 | 9.9E+01 | 3.0E+05 | |
| RO 濃縮水貯槽 (H8 エリア, C エリア) | 7.8E+00 | 1.3E+01 | 2.7E+00 | 4.0E+00 | 7.5E+01 | 4.8E+01 | 1.6E+05 | |
| (3) サプレッションプール水サージタンク | | | | | | | | |
| サプレッションプール 水サージタンク | 7.8E+00 | 1.3E+01 | 2.7E+00 | 4.0E+00 | 7.5E+01 | 4.8E+01 | 1.6E+05 | |
| (6) 受タンク等 | | | | | | | | |
| 受タンク等 | 8.2E+00 | 1.3E+01 | 3.3E+00 | 5.0E+00 | 9.7E+01 | 9.9E+01 | 3.0E+05 | |

2.2.2.3.2 伐採木一時保管エリア

伐採木一時保管エリアについては、今後搬入が予想される伐採木の量と表面線量率を設定し、一時保管エリア全体に体積線源で存在するものとして評価する。核種は Cs-134 及び Cs-137 とする。(添付資料-2)

評価条件における「未保管」は受入上限値による評価を表す。

(1) 一時保管エリア R

貯 蔵 容 量 : 約 6,900m³

貯 蔵 面 積 : 約 2,300m²

積 上 げ 高 さ : 約 3m

表 面 線 量 率 : 0.3mSv/時 (未保管)

遮 蔽 : 覆土 : 厚さ 0.5m (密度 1.2g/cm³)

評価点までの距離：約 600m

線源形状：円柱

かさ密度：木 0.1g/cm³

評価結果：約 0.0003mSv/年

2.2.2.3.3 瓦礫類一時保管エリア

瓦礫類一時保管エリアについては、今後搬入が予想される瓦礫類の量と表面線量率を設定し、一時保管エリア全体に体積線源で存在するものとして評価する。核種は Cs-134 及び Cs-137 とする。(添付資料-2)

評価条件における「未保管」は受入上限値による評価を表す。

(1)一時保管エリア○

貯蔵容量：約 16,500m³

エリア面積：約 5,500m²

積上げ高さ：約 3m

表面線量率：0.1mSv/時(未保管)

評価点までの距離：約 800m

線源形状：円柱

かさ密度：鉄 0.3g/cm³

評価結果：約 0.0014mSv/年

2.2.2.3.4 計算結果

平成 25 年 3 月末における敷地南西エリアの直接線及びスカイシャイン線の線量は、貯留設備に起因する分が約 0.91mSv/年(概算値)、伐採木に起因する分が約 0.0003mSv/年、瓦礫類に起因する分が約 0.0014mSv/年、合計約 0.91mSv/年となる。なお、RO 濃縮水貯槽 (H8 エリア, C エリア) は運用開始前であるため、線源として考慮しない。

2.2.2.4 敷地西エリア

2.2.2.4.1 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備

使用済燃料乾式キャスク仮保管設備については、線源スペクトル、線量率、乾式キャスク本体の寸法等の仕様は、工事計画認可申請書又は核燃料輸送物設計承認申請書等、乾式キャスクの設計値及び収納する使用済燃料の収納条件に基づく値とする。なお、乾式キャスクの線量率は、側面、蓋面、底面の3領域に分割し、ガンマ線、中性子線毎にそれぞれ表面から1mの最大線量率で規格化する。乾式キャスクの配置は、設備の配置設計を反映し、隣接する乾式キャスク等による遮蔽効果を考慮し、敷地境界における直接線及びスカイシヤイン線の合計の線量率を評価する。

貯 蔵 容 量：65基(乾式貯蔵キャスク20基及び輸送貯蔵兼用キャスク45基)

エ リ ア 面 積：約80m×約96m

遮 蔽：コンクリートモジュール 200mm(密度2.15g/cm³)

評価点までの距離：エリア北西コーナーから約270m

評価結果の種類：MCNPコードによる評価結果

評 価 結 果：約0.07mSv/年

2.2.2.4.2 固体廃棄物貯蔵庫

瓦礫類、伐採木、ドラム缶等の線量評価結果は、次に示す条件でMCNPコードにより評価する。

第1及び第2固体廃棄物貯蔵庫については、回収した瓦礫類の保管に活用するため、実測した線量率に今後の活用も考慮した表面線量率を設定し、核種をCs-134及びCs-137として評価するものとする。

第3～第8固体廃棄物貯蔵庫については、放射性固体廃棄物や一部を活用して瓦礫類、使用済保護衣等を保管、または一時保管するため、実測した線量率に今後の活用も考慮した表面線量率を設定し、核種をCo-60として評価するものとする。

第6～第8固体廃棄物貯蔵庫地下には、放射性固体廃棄物や事故後に発生した瓦礫類を保管するが、遮蔽効果が高いことから地下保管分については、設置時の工事計画認可申請書と同様に評価対象外とする。

評価に用いる値は以下のとおり。

(1) 第1固体廃棄物貯蔵庫

貯 蔵 容 量：約1,000m³

エ リ ア 面 積：約840m²

積 上 げ 高 さ：約1.2m

表 面 線 量 率：約1.0mSv/時

遮 蔽：天井及び壁：鉄板厚さ 約0.5mm

評価点までの距離：約760m

線源形状：直方体
かさ密度：コンクリート 2.0g/cm³
評価結果：約 0.0034mSv/年

(2) 第2 固体廃棄物貯蔵庫

貯蔵容量：約 2,000m³
エリア面積：約 1,100m²
積上げ高さ：約 1.8m
表面線量率：約 5.3mSv/時
遮蔽：天井及び壁：コンクリート 厚さ 約 180mm, 密度 約 2.2g/cm³
評価点までの距離：約 760m
線源形状：直方体
かさ密度：コンクリート 2.0g/cm³
評価結果：約 0.0198mSv/年

(3) 第3 固体廃棄物貯蔵庫

貯蔵容量：約 7,400m³
エリア面積：約 2,300m²
積上げ高さ：約 3.2m
表面線量率：約 0.006mSv/時
遮蔽：天井及び壁：コンクリート 厚さ 約 180mm, 密度 約 2.2g/cm³
評価点までの距離：約 480m
線源形状：直方体
かさ密度：コンクリート 2.0g/cm³
評価結果：約 0.0003mSv/年

(4) 第4 固体廃棄物貯蔵庫

貯蔵容量：約 7,400m³
エリア面積：約 2,300m²
積上げ高さ：約 3.2m
表面線量率：約 0.002mSv/時
遮蔽：天井及び壁：コンクリート 厚さ 約 700mm, 密度 約 2.2g/cm³
評価点までの距離：約 430m
線源形状：直方体
かさ密度：コンクリート 2.0g/cm³
評価結果：0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(5) 第5 固体廃棄物貯蔵庫

貯 蔵 容 量 : 約 2,500m³

エ リ ア 面 積 : 約 800m²

積 上 げ 高 さ : 約 3.2m

表 面 線 量 率 : 約 0.21mSv/時

遮 蔽 : 天井及び壁 : コンクリート 厚さ 約 500mm, 密度 約 2.2g/cm³

評価点までの距離 : 約 380m

線 源 形 状 : 直方体

か さ 密 度 : コンクリート 2.0g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0003mSv/年

(6) 第6 固体廃棄物貯蔵庫

貯 蔵 容 量 : 約 12,200m³ (1 階部分)

エ リ ア 面 積 : 約 3,800m²

積 上 げ 高 さ : 約 3.2m

表 面 線 量 率 : 約 0.15mSv/時

遮 蔽 : 天井及び壁 : コンクリート 厚さ 約 500mm, 密度 約 2.2g/cm³

評価点までの距離 : 約 350m

線 源 形 状 : 直方体

か さ 密 度 : コンクリート 2.0g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0011mSv/年

※地下に瓦礫類を一時保管することを考慮している。

(7) 第7 固体廃棄物貯蔵庫

貯 蔵 容 量 : 約 17,200m³ (1 階部分)

エ リ ア 面 積 : 約 5,400m²

積 上 げ 高 さ : 約 3.2m

表 面 線 量 率 : 約 0.11mSv/時

遮 蔽 : 天井及び壁 : コンクリート 厚さ 約 500mm, 密度 約 2.2g/cm³

評価点までの距離 : 約 320m

線 源 形 状 : 直方体

か さ 密 度 : コンクリート 2.0g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0015mSv/年

※地下に瓦礫類を一時保管することを考慮している。

(8) 第 8 固体廃棄物貯蔵庫

貯 蔵 容 量：約 17,200m³（1 階部分）

エ リ ア 面 積：約 5,400m²

積 上 げ 高 さ：約 3.2m

表 面 線 量 率：約 0.12mSv/時

遮 蔽：天井及び壁：コンクリート 厚さ 約 600mm, 密度 約 2.2g/cm³

評価点までの距離：約 280m

線 源 形 状：直方体

か さ 密 度：コンクリート 2.0g/cm³

評 価 結 果：約 0.0009mSv/年

※地下に瓦礫類を一時保管することを考慮している。

2.2.2.4.3 ドラム缶等仮設保管設備

ドラム缶等仮設保管設備は、事故前に固体廃棄物貯蔵庫に保管されていた放射性固体廃棄物を仮置きするため、収納スペース内の直方体体積線源、核種を Co-60 として評価する。また、評価条件における「保管済」は実測値による評価、「未保管」は受入上限値による評価を表す。

貯 蔵 容 量：約 23,000 本（ドラム缶換算）

（内、ドラム缶約 15,000 本：未保管，大型廃棄物約 8,000 本（ドラム缶換算）：保管済）

表 面 線 量 率：0.1mSv/時（ドラム缶：未保管），約 0.002mSv/時（大型廃棄物：保管済）

(1) ドラム缶等仮設保管設備（ドラム缶）

貯 蔵 容 量：約 9,300m³

エ リ ア 面 積：約 3,000m²

積 上 げ 高 さ：約 3.1m

表 面 線 量 率：0.1mSv/時（未保管）

評価点までの距離：約 390m

線 源 形 状：直方体

か さ 密 度：鉄 0.7g/cm³

評 価 結 果：約 0.0815mSv/年

(2) ドラム缶等仮設保管設備（大型廃棄物）

貯 蔵 容 量：約 6,200m³

エ リ ア 面 積：約 2,000m²

積上げ高さ：約3.1m
表面線量率：約0.002mSv/時（保管済）
評価点までの距離：約360m
線源形状：直方体
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0014mSv/年

2.2.2.4.4 瓦礫類一時保管エリア

瓦礫類一時保管エリアについては、今後搬入が予想される瓦礫類の量と表面線量率を設定し、一時保管エリア全体に体積線源で存在するものとして評価する。核種はCs-134及びCs-137とする。（添付資料-2）

評価条件における「未保管」は受入上限値による評価を表す。

(1) 一時保管エリアQ

貯蔵容量：約6,100m³
エリア面積：約1,700m²
積上げ高さ：約3.6m
表面線量率：5mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約720m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0614mSv/年

(2) 一時保管エリアW

①エリア1

貯蔵容量：約23,000m³
エリア面積：約5,100m²
積上げ高さ：約4.5m
表面線量率：1mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約690m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0436mSv/年

②エリア2

貯蔵容量：約6,300m³

エ リ ア 面 積 : 約 1,400m²
積 上 げ 高 さ : 約 4.5m
表 面 線 量 率 : 1mSv/時 (未保管)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 730m
線 源 形 状 : 円 柱
か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0105mSv/年

2.2.2.4.5 伐採木一時保管エリア

伐採木一時保管エリアについては、今後搬入が予想される伐採木の量と表面線量率を設定し、一時保管エリア全体に体積線源で存在するものとして評価する。核種はCs-134及びCs-137とする。(添付資料-2)

評価条件における「未保管」は受入上限値による評価を表す。

(1) 一時保管エリアM

表面線量率がバックグラウンド線量率と同等以下の伐採木(幹根)を一時保管するため、評価対象外とする。

(2) 一時保管エリアV

貯 蔵 容 量 : 約 15,000m³
貯 蔵 面 積 : 約 3,000m²
積 上 げ 高 さ : 約 5m
表 面 線 量 率 : 0.3mSv/時 (未保管)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 670m
線 源 形 状 : 円 柱
か さ 密 度 : 木 0.05g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0123mSv/年

なお、当該エリアには表面線量率がバックグラウンド線量率と同等以下の伐採木(幹根)も一時保管する。

2.2.2.4.6 多核種除去設備

多核種除去設備については、各機器に表2.2.2-3及び表2.2.2-4に示す核種、放射能濃度が内包しているとし、制動エックス線を考慮したガンマ線線源強度を核種生成減衰計算コードORIGEN-Sにより求め、3次元モンテカルロ計算コードMCNPにより敷地境界における実効線量を評価した結果、敷地西エリアにおける多核種除去設備に起因する直接線及びスカイシャイン線の線量は、約0.16mSv/年となる。

放射能強度 : 表 2. 2. 2-4, 表 2. 2. 2-5 参照

遮 蔽 : 鉄 (HIC 用遮蔽材) 112mm

: 鉄 (循環タンク用遮蔽材) 100mm

: 鉄 (吸着塔用遮蔽材) 50mm

: 鉛 (クロスフローフィルタ他用遮蔽材) 8mm, 4mm

: 鉛 (循環弁スキッド, クロスフローフィルタスキッド) 18mm, 9mm

表 2. 2. 2-4 評価対象核種及び放射能濃度 (汚染水・スラリー・前処理後の汚染水)
(1/2)

| No. | 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | |
|-----|---------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | 汚染水 (処理対象水) | スラリー (鉄共沈処理) | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 前処理後の 汚染水 |
| 1 | Fe-59 | 3.45E+00 | 5.55E+02 | 1.33E+00 | 1.06E-02 |
| 2 | Co-58 | 5.25E+00 | 8.44E+02 | 2.02E+00 | 1.61E-02 |
| 3 | Rb-86 | 2.10E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.19E+00 |
| 4 | Sr-89 | 2.17E+04 | 1.08E+06 | 3.85E+05 | 9.11E+01 |
| 5 | Sr-90 | 4.91E+05 | 2.44E+07 | 8.72E+06 | 2.06E+03 |
| 6 | Y-90 | 4.91E+05 | 2.44E+07 | 8.72E+06 | 2.06E+03 |
| 7 | Y-91 | 5.05E+02 | 8.12E+04 | 3.96E+02 | 3.03E-03 |
| 8 | Nb-95 | 2.19E+00 | 3.51E+02 | 8.40E-01 | 6.69E-03 |
| 9 | Tc-99 | 8.50E-02 | 1.40E+01 | 2.20E-02 | 1.70E-06 |
| 10 | Ru-103 | 6.10E+00 | 6.37E+02 | 2.01E+01 | 2.98E-01 |
| 11 | Ru-106 | 1.06E+02 | 1.10E+04 | 3.47E+02 | 5.15E+00 |
| 12 | Rh-103m | 6.10E+00 | 6.37E+02 | 2.01E+01 | 2.98E-01 |
| 13 | Rh-106 | 1.06E+02 | 1.10E+04 | 3.47E+02 | 5.15E+00 |
| 14 | Ag-110m | 2.98E+00 | 4.93E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | Cd-113m | 4.68E+02 | 0.00E+00 | 5.99E+03 | 4.77E+01 |
| 16 | Cd-115m | 1.41E+02 | 0.00E+00 | 1.80E+03 | 1.43E+01 |
| 17 | Sn-119m | 4.18E+01 | 6.72E+03 | 0.00E+00 | 2.51E-01 |
| 18 | Sn-123 | 3.13E+02 | 5.03E+04 | 0.00E+00 | 1.88E+00 |
| 19 | Sn-126 | 2.42E+01 | 3.89E+03 | 0.00E+00 | 1.45E-01 |
| 20 | Sb-124 | 9.05E+00 | 1.44E+03 | 3.88E+00 | 4.27E-02 |
| 21 | Sb-125 | 5.65E+02 | 8.99E+04 | 2.42E+02 | 2.67E+00 |
| 22 | Te-123m | 6.00E+00 | 9.65E+02 | 2.31E+00 | 1.84E-02 |
| 23 | Te-125m | 5.65E+02 | 8.99E+04 | 2.42E+02 | 2.67E+00 |
| 24 | Te-127 | 4.95E+02 | 7.96E+04 | 1.90E+02 | 1.51E+00 |
| 25 | Te-127m | 4.95E+02 | 7.96E+04 | 1.90E+02 | 1.51E+00 |
| 26 | Te-129 | 5.40E+01 | 8.68E+03 | 2.08E+01 | 1.65E-01 |
| 27 | Te-129m | 8.75E+01 | 1.41E+04 | 3.36E+01 | 2.68E-01 |
| 28 | I-129 | 8.50E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.70E+00 |
| 29 | Cs-134 | 6.00E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.20E+01 |
| 30 | Cs-135 | 1.98E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.95E+01 |
| 31 | Cs-136 | 2.24E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.47E-01 |

表 2. 2. 2-4 評価対象核種及び放射能濃度 (汚染水・スラリー・前処理後の汚染水)
(2/2)

| No. | 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | |
|-----|---------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | 汚染水 (処理対象水) | スラリー (鉄共沈処理) | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 前処理後の 汚染水 |
| 32 | Cs-137 | 8.25E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.65E+01 |
| 33 | Ba-137m | 8.25E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.65E+01 |
| 34 | Ba-140 | 1.29E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.58E+00 |
| 35 | Ce-141 | 1.08E+01 | 1.74E+03 | 8.46E+00 | 6.48E-05 |
| 36 | Ce-144 | 4.71E+01 | 7.57E+03 | 3.69E+01 | 2.83E-04 |
| 37 | Pr-144 | 4.71E+01 | 7.57E+03 | 3.69E+01 | 2.83E-04 |
| 38 | Pr-144m | 3.85E+00 | 6.19E+02 | 3.02E+00 | 2.31E-05 |
| 39 | Pm-146 | 4.91E+00 | 7.89E+02 | 3.84E+00 | 2.94E-05 |
| 40 | Pm-147 | 1.67E+03 | 2.68E+05 | 1.30E+03 | 9.99E-03 |
| 41 | Pm-148 | 4.86E+00 | 7.82E+02 | 3.81E+00 | 2.92E-05 |
| 42 | Pm-148m | 3.13E+00 | 5.03E+02 | 2.45E+00 | 1.87E-05 |
| 43 | Sm-151 | 2.79E-01 | 4.49E+01 | 2.19E-01 | 1.67E-06 |
| 44 | Eu-152 | 1.45E+01 | 2.33E+03 | 1.14E+01 | 8.70E-05 |
| 45 | Eu-154 | 3.77E+00 | 6.05E+02 | 2.95E+00 | 2.26E-05 |
| 46 | Eu-155 | 3.06E+01 | 4.91E+03 | 2.39E+01 | 1.83E-04 |
| 47 | Gd-153 | 3.16E+01 | 5.07E+03 | 2.47E+01 | 1.89E-04 |
| 48 | Tb-160 | 8.30E+00 | 1.33E+03 | 6.50E+00 | 4.98E-05 |
| 49 | Pu-238 | 1.58E-01 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 9.48E-07 |
| 50 | Pu-239 | 1.58E-01 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 9.48E-07 |
| 51 | Pu-240 | 1.58E-01 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 9.48E-07 |
| 52 | Pu-241 | 7.00E+00 | 1.13E+03 | 5.48E+00 | 4.20E-05 |
| 53 | Am-241 | 1.58E-01 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 9.48E-07 |
| 54 | Am-242m | 1.58E-01 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 9.48E-07 |
| 55 | Am-243 | 1.58E-01 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 9.48E-07 |
| 56 | Cm-242 | 1.58E-01 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 9.48E-07 |
| 57 | Cm-243 | 1.58E-01 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 9.48E-07 |
| 58 | Cm-244 | 1.58E-01 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 9.48E-07 |
| 59 | Mn-54 | 1.07E+02 | 1.76E+04 | 4.79E+00 | 4.86E-02 |
| 60 | Co-60 | 5.00E+01 | 8.21E+03 | 6.40E+00 | 5.10E-02 |
| 61 | Ni-63 | 6.75E+00 | 0.00E+00 | 8.65E+01 | 6.89E-01 |
| 62 | Zn-65 | 3.62E+00 | 5.81E+02 | 1.39E+00 | 1.11E-02 |

表 2. 2. 2-5 評価対象核種及び放射能濃度 (吸着材) (1/2)

| No. | 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 吸着材 1 / 4 | 吸着材 2 | 吸着材 3 | 吸着材 6 | 吸着材 5 | 吸着材 7 |
| 1 | Fe-59 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.54E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | Co-58 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.35E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | Rb-86 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.12E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | Sr-89 | 0.00E+00 | 1.27E+06 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | Sr-90 | 0.00E+00 | 2.88E+07 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | Y-90 | 0.00E+00 | 2.88E+07 | 0.00E+00 | 4.31E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | Y-91 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.43E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | Nb-95 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.78E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | Tc-99 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.23E-02 |
| 10 | Ru-103 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.91E+03 |
| 11 | Ru-106 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.75E+04 |
| 12 | Rh-103m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.21E+02 | 0.00E+00 | 3.91E+03 |
| 13 | Rh-106 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.72E+03 | 0.00E+00 | 6.75E+04 |
| 14 | Ag-110m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | Cd-113m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.98E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 16 | Cd-115m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.10E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 17 | Sn-119m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.67E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 18 | Sn-123 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.75E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 19 | Sn-126 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.12E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 20 | Sb-124 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.25E+02 | 0.00E+00 |
| 21 | Sb-125 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.90E+04 | 0.00E+00 |
| 22 | Te-123m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.69E+02 | 0.00E+00 |
| 23 | Te-125m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.90E+04 | 0.00E+00 |
| 24 | Te-127 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.22E+04 | 0.00E+00 |
| 25 | Te-127m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.22E+04 | 0.00E+00 |
| 26 | Te-129 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.42E+03 | 0.00E+00 |
| 27 | Te-129m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.92E+03 | 0.00E+00 |
| 28 | I-129 | 3.70E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 29 | Cs-134 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.61E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 30 | Cs-135 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.60E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 31 | Cs-136 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.73E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表 2. 2. 2-5 評価対象核種及び放射能濃度（吸着材）（2/2）

| No. | 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 吸着材 1 / 4 | 吸着材 2 | 吸着材 3 | 吸着材 6 | 吸着材 5 | 吸着材 7 |
| 32 | Cs-137 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.59E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 33 | Ba-137m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.59E+05 | 2.41E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 34 | Ba-140 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.77E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 35 | Ce-141 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.48E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 36 | Ce-144 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.13E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 37 | Pr-144 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.13E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 38 | Pr-144m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.38E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 39 | Pm-146 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.30E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 40 | Pm-147 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.46E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 41 | Pm-148 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.26E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 42 | Pm-148m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.74E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 43 | Sm-151 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.45E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 44 | Eu-152 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.27E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 45 | Eu-154 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.30E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 46 | Eu-155 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.68E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 47 | Gd-153 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.77E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 48 | Tb-160 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.28E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 49 | Pu-238 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 50 | Pu-239 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 51 | Pu-240 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 52 | Pu-241 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.14E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 53 | Am-241 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 54 | Am-242m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 55 | Am-243 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 56 | Cm-242 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 57 | Cm-243 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 58 | Cm-244 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 59 | Mn-54 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 60 | Co-60 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.46E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 61 | Ni-63 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.01E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 62 | Zn-65 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.62E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

2.2.2.4.7 使用済セシウム吸着塔一時保管施設

使用済セシウム吸着塔一時保管施設におけるセシウム吸着装置（KURION）吸着塔については、平成24年7月7日までに使用済セシウム吸着塔一時保管施設に保管した使用済吸着塔の線量率測定結果をもとに線源条件を設定する。（添付資料－1）

(1) 第四施設

容 量：セシウム吸着装置吸着塔：680 体
第二セシウム吸着装置吸着塔：212 体

i. セシウム吸着装置（KURION）吸着塔

放射能強度：低線量吸着塔 Cs-134：約 2.2×10^{14} Bq Cs-136：約 4.1×10^{11} Bq
Cs-137：約 2.6×10^{14} Bq
中線量吸着塔 Cs-134：約 5.6×10^{14} Bq Cs-136：約 1.1×10^{12} Bq
Cs-137：約 6.7×10^{14} Bq
高線量吸着塔 Cs-134：約 3.8×10^{13} Bq Cs-136：約 7.2×10^{10} Bq
Cs-137：約 4.6×10^{13} Bq

遮 蔽：吸着塔側面：鉄 177.8mm（高線量吸着塔 85.7mm）
吸着塔一次蓋：鉄 222.5mm（高線量吸着塔 174.5mm）
吸着塔二次蓋：鉄 127mm（高線量吸着塔 55mm）
コンクリート製ボックスカルバート：203mm（蓋厚さ 400mm），密度 2.30g/cm^3

評価結果：約 0.017mSv/年

ii. 第二セシウム吸着装置（SARRY）吸着塔

放射能強度：Cs-134： 3.0×10^{15} Bq
Cs-137： 3.0×10^{15} Bq

遮 蔽：吸着塔側面：鉄 35mm，鉛 190.5mm
吸着塔上面：鉄 35mm，鉛 250.8mm

評価結果：約 0.033mSv/年

2.2.2.4.8 貯留設備（タンク類）

(1) ろ過水タンク

ろ過水タンクは、タンク上部の合計面積と同一の上部面積で、同一容量の円柱型の体積線源とし、放射能濃度は、RO濃縮水貯槽6, 7, 9, 10及び12の水分析値を平均して線源条件を設定する。

貯留設備の種類別タンクの合計容量、放射性物質濃度及び遮蔽は以下のとおりである。

容 量：約 $4,600\text{m}^3$
放射能濃度：表2.2.2-6参照

遮 蔽：側面：SS400（9mm）
 上面：SS400（4.5mm）

表 2. 2. 2-6 評価対象核種及び放射能濃度

| | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Cs-134 | Cs-137 (Ba-137m) | Co-60 | Mn-54 | Sb-125 (Te-125m) | Ru-106 (Rh-106) | Sr-90 (Y-90) |
| ろ過水タンク | 7.8E+00 | 1.3E+01 | 2.7E+00 | 4.0E+00 | 7.5E+01 | 4.8+01 | 1.6E+05 |

2.2.2.4.9 計算結果

平成 25 年 3 月末における敷地西エリアの直接線及びスカイシャイン線の線量は、使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に起因する分が約 0.07mSv/年、固体廃棄物貯蔵庫に起因する分が約 0.0273mSv/年、ドラム缶等仮設保管設備に起因する分が約 0.0829mSv/年、多核種除去設備に起因する分が約 0.16mSv/年、瓦礫類に起因する分が約 0.1155mSv/年、伐採木に起因する分が約 0.0123mSv/年、使用済セシウム吸着塔一時保管施設に起因する分が約 0.05mSv/年、合計約 0.52mSv/年となる。なお、ろ過水タンクは RO 濃縮水の貯留の運用開始前であるため、線源として考慮しない。

2.2.2.5 敷地北エリア

2.2.2.5.1 瓦礫類及び伐採木一時保管エリア

瓦礫類及び伐採木の一時保管エリアについては、実測した線量率に今後搬入が予想される瓦礫類及び伐採木の量と線量率を考慮した表面線量率を設定し、一時保管エリア全体に体積線源で存在するものとして評価する。なお、核種はCs-134及びCs-137とする。(添付資料-2)

また、評価条件における「保管済」は実測値による評価、「未保管」は受入上限値による評価を表す。

(1) 瓦礫類一時保管エリア

a. 一時保管エリアA1

一時保管エリアA1は、高線量の瓦礫類に遮蔽を行って一時保管する場合のケース1と遮蔽を行っていた瓦礫類を他の一時保管エリアに移動した後に低線量瓦礫類を一時保管する場合のケース2により運用する。

(ケース1)

貯 蔵 容 量 : 約 2,400m³

エ リ ア 面 積 : 約 800m²

積 上 げ 高 さ : 約 4m

表 面 線 量 率 : 30mSv/時 (未保管)

遮 蔽 : 側面 (南側以外)

土 嚢 : 高さ約 3m, 厚さ約 1m, 密度約 1.5g/cm³

高さ約 1m, 厚さ約 0.8m, 密度約 1.5g/cm³

コンクリート壁 : 高さ約 3m, 厚さ約 120mm, 密度約 2.1g/cm³

鉄板 : 高さ約 1m, 厚さ約 22mm, 密度約 7.8g/cm³

側面 (南側)

土 嚢 : 厚さ約 0.8m, 密度約 1.5g/cm³

鉄板 : 厚さ約 22mm, 密度約 7.8g/cm³

上部

土 嚢 : 厚さ約 0.8m, 密度約 1.5g/cm³

鉄板 : 厚さ約 22mm, 密度約 7.8g/cm³

評価点までの距離 : 約 230m

線 源 形 状 : 四角柱

か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0027mSv/年

(ケース2)

貯 蔵 容 量 : 約 4,200m³

エ リ ア 面 積 : 約 1,400m²

積 上 げ 高 さ : 約 3m

表 面 線 量 率 : 0.01mSv/時 (未保管)

遮 蔽 : コンクリート壁 : 高さ 約 3m, 厚さ 約 120mm, 密度 約 2.1g/cm³

評価点までの距離 : 約 240m

線 源 形 状 : 円柱

か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0193mSv/年

b. 一時保管エリアA2

一時保管エリアA2は、高線量の瓦礫類に遮蔽を行って一時保管する場合のケース1と遮蔽を行っていた瓦礫類を他の一時保管エリアに移動した後に低線量瓦礫類を一時保管する場合のケース2により運用する。

(ケース1)

貯 蔵 容 量 : 約 4,700m³

エ リ ア 面 積 : 約 1,500m²

積 上 げ 高 さ : 約 4m

表 面 線 量 率 : 30mSv/時 (未保管)

遮 蔽 : 側面 (東側以外)

土嚢 : 高さ約 3m, 厚さ約 1m, 密度約 1.5g/cm³

高さ約 1m, 厚さ約 0.8m, 密度約 1.5g/cm³

コンクリート壁 : 高さ約 3m, 厚さ約 120mm, 密度約 2.1g/cm³

鉄板 : 高さ約 1m, 厚さ約 22mm, 密度約 7.8g/cm³

側面 (東側)

土嚢 : 厚さ約 0.8m, 密度約 1.5g/cm³

鉄板 : 厚さ約 22mm, 密度約 7.8g/cm³

上部

土嚢 : 厚さ約 0.8m, 密度約 1.5g/cm³

鉄板 : 厚さ約 22mm, 密度約 7.8g/cm³

評価点までの距離 : 約 210m

線 源 形 状 : 四角柱

か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0050mSv/年

(ケース2)

貯 蔵 容 量 : 約 7,400m³

エ リ ア 面 積 : 約 2,500m²

積 上 げ 高 さ : 約 3m

表 面 線 量 率 : 0.005mSv/時 (未保管)

遮 蔽 : コンクリート壁 : 高さ 約 3m, 厚さ 約 120mm, 密度 約 2.1g/cm³

評価点までの距離 : 約 220m

線 源 形 状 : 円柱

か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0189mSv/年

c. 一時保管エリアB

①エリア1

貯 蔵 容 量 : 約 1,900m³

エ リ ア 面 積 : 約 600m²

積 上 げ 高 さ : 約 3m

表 面 線 量 率 : 0.01mSv/時 (未保管)

評価点までの距離 : 約 260m

線 源 形 状 : 円柱

か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0114mSv/年

②エリア2

貯 蔵 容 量 : 約 1,200m³

エ リ ア 面 積 : 約 400m²

積 上 げ 高 さ : 約 3m

表 面 線 量 率 : 0.01mSv/時 (未保管)

評価点までの距離 : 約 310m

線 源 形 状 : 円柱

か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0042mSv/年

d. 一時保管エリアC

すべて未保管としたエリア全体の評価を MCNP で実施し、その結果を基に比例計算によって、保管済分と未保管分に分けて評価した。

貯 蔵 容 量 : 約 40,000m³ (内, 保管済約 28,000m³, 未保管約 12,000m³)
エ リ ア 面 積 : 約 13,400m²
積 上 げ 高 さ : 約 3m
表 面 線 量 率 : 約 0.01mSv/時 (保管済) , 0.1 mSv/時 (未保管) , 0.05mSv/時
(未保管)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 310m
線 源 形 状 : 円柱
か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.5256mSv/年 (全て 0.1mSv/時として評価した場合)

- ・ 保管済約 28,000m³
評価結果 : 約 0.0368mSv/年
- ・ 未保管約 9,000m³ (0.1mSv/時)
評価結果 : 約 0.1183mSv/年
- ・ 未保管約 3,000m³ (0.05mSv/時)
評価結果 : 約 0.0198mSv/年

e. 一時保管エリアD

すべて未保管としたエリア全体の評価を MCNP で実施し, その結果を基に比例計算によって, 保管済分と未保管分に分けて評価した。

貯 蔵 容 量 : 約 3,000m³ (内, 保管済約 2,400m³, 未保管約 600m³)
エ リ ア 面 積 : 約 1,000m²
積 上 げ 高 さ : 約 3m
表 面 線 量 率 : 約 0.09mSv/時 (保管済) , 0.5mSv/時 (未保管)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 540m
線 源 形 状 : 円柱
か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0272mSv/年 (全て 0.5mSv/時として評価した場合)

- ・ 保管済約 2,400m³
評価結果 : 約 0.0038mSv/年
- ・ 未保管約 600m³
評価結果 : 約 0.0055mSv/年

f. 一時保管エリアE1

すべて未保管としたエリア全体の評価を MCNP で実施し, その結果を基に比例計算に

よって、保管済分と未保管分に分けて評価した。

貯 蔵 容 量：約 10,500m³ (内, 保管済約 3,200m³, 未保管約 7,300m³)

エ リ ア 面 積：約 3,500m²

積 上 げ 高 さ：約 3m

表 面 線 量 率：約 0.11mSv/時 (保管済), 1mSv/時 (未保管)

評価点までの距離：約 660m

線 源 形 状：円柱

か さ 密 度：鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果：約 0.0403mSv/年 (全て 1mSv/時として評価した場合)

- ・ 保管済約 3,200m³

評価結果：約 0.0014mSv/年

- ・ 未保管約 7,300m³

評価結果：約 0.0281mSv/年

g. 一時保管エリア E 2

貯 蔵 容 量：約 1,800m³

エ リ ア 面 積：約 500m²

積 上 げ 高 さ：約 3.6m

表 面 線 量 率：10mSv/時 (未保管)

評価点までの距離：約 810m

線 源 形 状：円柱

か さ 密 度：鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果：約 0.0219mSv/年

h. 一時保管エリア F 1

貯 蔵 容 量：約 650m³

エ リ ア 面 積：約 220m²

積 上 げ 高 さ：約 3m

表 面 線 量 率：約 1.8mSv/時 (保管済)

評価点までの距離：約 700m

線 源 形 状：円柱

か さ 密 度：鉄 0.3g/cm³

評 価 結 果：約 0.0059mSv/年

i. 一時保管エリアF 2

貯 蔵 容 量 : 約 7,500m³
エ リ ア 面 積 : 約 1,500m²
積 上 げ 高 さ : 約 5m
表 面 線 量 率 : 0.1mSv/時 (未保管)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 690m
線 源 形 状 : 円柱
か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0018mSv/年

j. 一時保管エリアL

覆土式一時保管施設 1 槽毎に評価した。

貯 蔵 容 量 : 約 4,000m³×4
貯 蔵 面 積 : 約 1,400m²×4
積 上 げ 高 さ : 約 5m
表 面 線 量 率 : 30mSv/時 (未保管)
遮 蔽 : 覆土 : 厚さ 1m (密度 1.2g/cm³)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 260m, 約 180m, 約 270m, 約 200m
線 源 形 状 : 直方体
か さ 密 度 : 鉄 0.5g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0075mSv/年, 約 0.0254mSv/年, 約 0.0059mSv/年, 約
0.0193mSv/年

k. 一時保管エリアP 1

貯 蔵 容 量 : 約 51,000m³
エ リ ア 面 積 : 約 17,000m²
積 上 げ 高 さ : 約 3m
表 面 線 量 率 : 0.1mSv/時 (未保管約 25,500m³) , 0.05 mSv/時 (未保管約
25,500m³)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 550m
線 源 形 状 : 円柱
か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0303mSv/年

l. 一時保管エリアP 2

貯 蔵 容 量 : 約 7,100m³

エ リ ア 面 積 : 約 2,000m²
積 上 げ 高 さ : 約 3.6m
表 面 線 量 率 : 1mSv/時 (未保管)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 550m
線 源 形 状 : 円 柱
か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0876mSv/年

(2) 伐採木一時保管エリア

i. 一時保管エリアG

① エリア 1

貯 蔵 容 量 : 約 8,400m³
貯 蔵 面 積 : 約 2,800m²
積 上 げ 高 さ : 約 3m
表 面 線 量 率 : 0.3mSv/時 (未保管)
遮 蔽 : 覆土 : 厚さ 0.7m (密度 1.2g/cm³)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 210m
線 源 形 状 : 円 柱
か さ 密 度 : 木 0.1g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0167mSv/年

② エリア 2

貯 蔵 容 量 : 約 18,600m³
貯 蔵 面 積 : 約 6,200m²
積 上 げ 高 さ : 約 3m
表 面 線 量 率 : 0.3mSv/時 (未保管)
遮 蔽 : 覆土 : 厚さ 0.7m (密度 1.2g/cm³)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 270m
線 源 形 状 : 円 柱
か さ 密 度 : 木 0.1g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0097mSv/年

j. 一時保管エリアH

貯 蔵 容 量 : 約 15,000m³
貯 蔵 面 積 : 約 5,000m²
積 上 げ 高 さ : 約 3m

表面線量率：0.3mSv/時（未保管）

遮蔽：覆土：厚さ 0.7m（密度 1.2g/cm³）

評価点までの距離：約 610m

線源形状：円柱

かさ密度：木 0.1g/cm³

評価結果：約 0.0002mSv/年

なお、当該エリアには表面線量率がバックグラウンド線量率と同等以下の伐採木（幹根）も一時保管する。

k. 一時保管エリア I

表面線量率がバックグラウンド線量率と同等以下の伐採木（幹根）を一時保管するため、評価対象外とする。

2.2.3.5.2 雑固体廃棄物焼却設備

雑固体廃棄物焼却設備については、雑固体廃棄物と焼却灰を線源として、直接線は QAD、スカイシャイン線は、ANISN+G33 コードにて評価を行う。

遮蔽は、焼却炉建屋の建屋壁、天井のコンクリート厚さを考慮する。なお、焼却灰については、重量コンクリートによる遮蔽を考慮する。

焼却炉建屋

容 量：雑固体廃棄物：約 2,170m³

焼却灰：約 85m³

線源強度：表 2. 2. 2-7 参照

遮蔽：コンクリート（密度 2.15g/cm³）300mm～700mm

重量コンクリート（密度 3.715 g/cm³）：50mm

評価点までの距離：約 530m

線源形状：直方体

かさ密度：雑固体廃棄物：0.134g/cm³

焼却灰：0.5g/cm³

評価結果：約 0.0008mSv/年

表 2. 2. 2 - 7 評価対象核種及び放射能濃度

| 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | |
|--------|-----------------------------|---------|
| | 雑固体廃棄物 | 焼却灰 |
| Mn-54 | 5.4E+00 | 4.0E+02 |
| Co-58 | 2.5E-02 | 1.9E+00 |
| Co-60 | 1.5E+01 | 1.1E+03 |
| Sr-89 | 2.1E-01 | 1.6E+01 |
| Sr-90 | 1.3E+03 | 9.9E+04 |
| Ru-103 | 1.9E-04 | 1.4E-02 |
| Ru-106 | 5.0E+01 | 3.7E+03 |
| Sb-124 | 2.8E-02 | 2.1E+00 |
| Sb-125 | 4.7E+01 | 3.5E+03 |
| I-131 | 5.1E-25 | 3.8E-23 |
| Cs-134 | 4.6E+02 | 3.4E+04 |
| Cs-136 | 3.4E-17 | 2.5E-15 |
| Cs-137 | 1.3E+03 | 9.4E+04 |
| Ba-140 | 2.1E-15 | 1.6E-13 |
| 合計 | 3.2E+03 | 2.4E+05 |

2.2.2.5.3 計算結果

平成 25 年 3 月末における敷地北エリアの評価値は、瓦礫類に起因する分が約 0.4426mSv/年、伐採木に起因する分が約 0.0266mSv/年、合計約 0.47mSv/年となる。

2.2.2.6 添付資料

添付資料-1 使用済セシウム吸着塔一時保管施設におけるセシウム吸着装置 (KURION) 吸着塔の線源条件について

添付資料-2 瓦礫類および伐採木一時保管エリアにおける敷地境界線量評価について

使用済セシウム吸着塔一時保管施設における
セシウム吸着装置（KURION）吸着塔の線源条件について

1. 概要

使用済セシウム吸着塔一時保管施設におけるセシウム吸着装置吸着塔（KURION）の線源条件については、滞留水中の放射能濃度の低下等に伴い、吸着塔内のセシウム吸着量が運転当初から変化していることから、使用済セシウム吸着塔側部の線量率の実測値に基づき、実態を反映した線源条件とした。

2. 線源設定

当初設計では、滞留水の性状及び吸着材の吸着性能から、吸着塔あたりの放射能濃度を表 1 に示すように推定し、この場合の吸着塔側面線量率を、MCNP コードによる評価により 14mSv/時と評価した。吸着塔側部の線量率測定から、各吸着塔を、低線量吸着塔（10mSv/時未満）、中線量吸着塔（10mSv/時以上 40mSv/時未満）、高線量吸着塔（40mSv/時以上）に分類した。平成 24 年 7 月 7 日までに一時保管施設に保管した 177 本のうち、低線量吸着塔、中線量吸着塔、高線量吸着塔側部の線量率平均値がそれぞれ 5mSv/時、12.9mSv/時、95mSv/時であることから、低線量吸着塔・中線量吸着塔については、当初設計との比率に応じて、それぞれの分類に属する吸着塔あたりのセシウム吸着量を表 1 のように設定した。また、低線量吸着塔・中線量吸着塔の遮蔽厚が 7 インチであるのに対し、高線量吸着塔は、すべて前段の油分等除去用の SMZ スキッドから発生した 3 インチ遮蔽の吸着塔であるため、3 インチ遮蔽をモデル化して吸着塔側面線量率が 95mSv/時となるように線源条件を設定した。なお、177 塔のうち、低線量吸着塔、中線量吸着塔、高線量吸着塔がそれぞれ 106 本、63 本、8 本であり、今後の使用済吸着塔は低線量吸着塔になることが予想されることから、第一施設においてはそれぞれの吸着塔を 344 塔、172 塔、20 塔とし、第四施設においてはそれぞれの吸着塔を 488 塔、172 塔、20 塔とした。

表 1 セシウム吸着装置吸着塔の線源条件

| | Cs-134 (Bq) | Cs-136 (Bq) | Cs-137 (Bq) | 吸着塔側面線量率 (mSv/時) |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 当初設計吸着塔 | 約 6.0×10^{14} | 約 1.1×10^{12} | 約 7.3×10^{14} | 14 (計算値) |
| 低線量吸着塔 | 約 2.2×10^{14} | 約 4.1×10^{11} | 約 2.6×10^{14} | 5 |
| 中線量吸着塔 | 約 5.6×10^{14} | 約 1.1×10^{12} | 約 6.7×10^{14} | 12.9 |
| 高線量吸着塔 | 約 3.8×10^{13} | 約 7.2×10^{10} | 約 4.6×10^{13} | 95 |

3. 線源設定の保守性

平成 24 年 7 月 7 日までに一時保管施設に保管した 177 本のうち、平成 23 年 6 月から 9 月、平成 23 年 10 月から 12 月、平成 24 年 1 月から 3 月、平成 24 年 4 月から 6 月に発生した使用済吸着塔の低線量吸着塔、中線量吸着塔、高線量吸着塔の割合を図 1 に示す。平成 23 年 6 月の運転開始初期には中・高線量吸着塔の割合が高かったが、滞留水中の放射能濃度低下に伴い、低線量吸着塔の割合が高くなっている。高線量吸着塔は平成 24 年の運転では発生しておらず、中線量吸着塔も直近ではほとんど発生していないことから、今後は高線量吸着塔が発生せず、ほとんどが低線量吸着塔であると予想される。また、図 2 に示すように、発生時期が遅いほど表面線量率が低下しており、これまでに発生した吸着塔の側面線量率の平均値を基に今後の発生分も含めて線源設定することは、保守的と言える。

運用にあたっては、各々の平均値が設定条件を超えないように管理を行う。




図 1 一時保管施設に保管した使用済吸着塔の発生時期による割合の変化




図 2 一時保管施設に保管した使用済吸着塔の発生時期と表面線量率分布

瓦礫類および伐採木一時保管エリアにおける敷地境界線量評価について

敷地周辺における線量評価のうち、瓦礫類および伐採木一時保管エリアからの放射線に起因する実効線量を評価するため、各エリアの線源形状をモデル化し、MCNPコードを用いて評価している。

一時保管エリアのうち、保管される廃棄物の形状が多様で、一時保管エリアを設定する時点で、線源の規模は確定できるが線源形状が変動する可能性がある一時保管エリアについては、線源形状を円柱にモデル化した評価を行った。(図1)

なお、円柱にモデル化している一時保管エリアについては、保管完了後に実績を反映し、線源を実態に近い形状にモデル化した詳細な評価を行うこととする。対象となる一時保管エリアを表1に示す。




図1 線量評価イメージ

表1 詳細評価実施エリア

| エリア名称 |
|---------------------|
| 一時保管エリアA1 (ケース2) |
| 一時保管エリアA2 (ケース2) |
| 一時保管エリアB |
| 一時保管エリアC |
| 一時保管エリアD |
| 一時保管エリアE1 |
| 一時保管エリアE2 |
| 一時保管エリアF1 |
| 一時保管エリアF2 |
| 一時保管エリアG |
| 一時保管エリアH |
| 一時保管エリアJ |
| 一時保管エリアN |
| 一時保管エリアO |
| 一時保管エリアP1 |
| 一時保管エリアP2 |
| 一時保管エリアQ |
| 一時保管エリアR |
| 一時保管エリアS |
| 一時保管エリアT |
| 一時保管エリアV |
| 一時保管エリアW |

2.2.3 線量評価のまとめ（その1）「平成25年3月末時点」

追加的に放出される放射性物質と敷地内に保管する放射性廃棄物等により、一般公衆が受ける実効線量は、平成25年3月において、気体廃棄物放出分で約0.03mSv/年、敷地内各施設からの直接線及びスカイシャイン線の線量分で約0.91mSv/年（敷地を4つに分けたエリアのうちで実効線量が最大となるエリアの評価値：敷地南西エリア）となり、合計約0.94mSv/年であることから1mSv/年未満を満足する。




図2. 2. 3-1 各施設及び各エリアの敷地境界における評価値
(平成25年3月末時点)

* : 1~3号機原子炉建屋(原子炉格納容器を含む)以外からの追加的放出は極めて少ないと考えられるため、1~3号機原子炉建屋からの放出量により評価

2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量（その2）

2.2.2.1 線量の評価方法

(1) 線量評価点

施設と評価点との高低差を考慮し、各施設からの影響を考慮した敷地境界線上（図2.2-1）の最大実効線量評価地点（図2.2-2）における直接線及びスカイシャイン線による実効線量を算出する。

(2) 評価に使用するコード

MCNP 等、他の原子力施設における評価で使用実績があり、信頼性の高いコードを使用する。

(3) 線源及び遮蔽

線源は各施設が内包する放射性物質に容器厚さ、建屋壁、天井等の遮蔽効果を考慮して設定する。内包する放射性物質や、遮蔽が明らかでない場合は、設備の表面線量率を測定し、これに代えるものとする。

対象設備は事故処理に係る使用済セシウム吸着塔保管施設、廃スラッジ貯蔵施設、貯留設備（タンク類）、固体廃棄物貯蔵庫、使用済燃料乾式キャスク仮保管設備及び瓦礫類、伐採木の一時保管エリア等とし、現に設置あるいは現時点で設置予定があるものとする。

2.2.2.2 各施設における線量評価

2.2.2.2.1 使用済セシウム吸着塔保管施設、廃スラッジ貯蔵施設及び貯留設備（タンク類）

使用済セシウム吸着塔保管施設、廃スラッジ貯蔵施設及び貯留設備（タンク類）は、現に設置、あるいは設置予定のある設備を評価する。使用済セシウム吸着塔一時保管施設におけるセシウム吸着装置（KURION）吸着塔については、「2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量（その1）」と同様に、平成24年7月7日までに使用済セシウム吸着塔一時保管施設に保管した使用済吸着塔の線量率測定結果をもとに線源条件を設定する。（添付資料-1）

貯留設備（タンク類）は、設置エリア毎に線源を設定する。全てのタンク類について、タンクの形状をモデル化する。蒸発濃縮廃液用タンクの放射能濃度は、水分析結果を基に線源条件を設定する。RO濃縮水貯槽のうちRO濃縮水貯槽6及びRO濃縮水貯槽14、及びろ過水タンクの放射能濃度は、水分析結果を基に線源条件を設定する。RO濃縮水貯槽のうちRO濃縮水貯槽6、RO濃縮水貯槽14、RO濃縮水貯槽（G3エリア）、RO濃縮水貯槽（J1エリア）、RO濃縮水貯槽（G7エリア）及びRO濃縮水貯槽（Dエリア）以外のタンク、及びRO濃縮水受タンクについては、RO濃縮水貯槽6以外のRO濃縮水を貯留するタンクの水分析結果から、各核種濃度の最大値を放射能濃度として設定する。RO濃縮水貯槽（G3エリア）、RO

濃縮水貯槽（J1 エリア）、RO 濃縮水貯槽（G7 エリア）及び RO 濃縮水貯槽（D エリア）については、平成 25 年 4 月から 8 月までに採取した淡水化装置濃縮水の水分分析結果の平均値を放射能濃度として設定する。サプレッションプール水サージタンク及び廃液 RO 供給タンクについては、平成 25 年 4 月から 8 月までに採取した淡水化装置入口水の水分分析結果の平均値を放射能濃度として設定する。

(1) 使用済セシウム吸着塔一時保管施設

a. 第一施設

容 量：セシウム吸着装置吸着塔：536 体
第二セシウム吸着装置吸着塔：142 体

i. セシウム吸着装置（KURION）吸着塔

放射能強度：低線量吸着塔 Cs-134：約 2.2×10^{14} Bq
Cs-136：約 4.1×10^{11} Bq
Cs-137：約 2.6×10^{14} Bq
中線量吸着塔 Cs-134：約 5.6×10^{14} Bq
Cs-136：約 1.1×10^{12} Bq
Cs-137：約 6.7×10^{14} Bq
高線量吸着塔 Cs-134：約 3.8×10^{13} Bq
Cs-136：約 7.2×10^{10} Bq
Cs-137：約 4.6×10^{13} Bq

遮 蔽：吸着塔側面：鉄 177.8mm（高線量吸着塔 85.7mm）
吸着塔一次蓋：鉄 222.5mm（高線量吸着塔 174.5mm）
吸着塔二次蓋：鉄 127mm（高線量吸着塔 55mm）
コンクリート製ボックスカルバート：203mm（蓋厚さ 403mm），
密度 2.30g/cm^3
ボックスカルバート追加コンクリート遮蔽（施設西端，厚さ
200mm，密度 2.30g/cm^3 ）
ボックスカルバート間通路土嚢：高さ 4m，密度 1.8g/cm^3

評価地点までの距離：約 240m

線源の標高：約 35m

ii. 第二セシウム吸着装置（SARRY）吸着塔

放射能強度：Cs-134： 3.0×10^{15} Bq
Cs-137： 3.0×10^{15} Bq

遮 蔽：吸着塔側面：鉄 35mm，鉛 190.5mm
吸着塔上面：鉄 35mm，鉛 250.8mm

評価地点までの距離：約 240m

線源の標高：約 35m

評価結果：約 2.72×10^{-1} mSv/年

(セシウム吸着装置吸着塔：196 体，第二セシウム吸着装置吸着塔：112 体に制限した場合)

b. 第二施設

容量：高性能容器 (HIC)：736 体

放射能強度：表 2. 2. 2-1 参照

遮蔽：コンクリート製ボックスカルバート：203mm (蓋厚さ 400mm)，
密度 2.30g/cm^3

評価地点までの距離：約 210m

線源の標高：約 35m

評価結果：約 1.60×10^{-1} mSv/年

c. 第三施設

容量：高性能容器：3,456 体

放射能強度：表 2. 2. 2-1 参照

遮蔽：コンクリート製ボックスカルバート：150mm (通路側 400mm)，
密度 2.30g/cm^3

蓋：重コンクリート 400mm，密度 3.20g/cm^3

評価地点までの距離：約 180m

線源の標高：約 35m

評価結果：約 1.74×10^{-2} mSv/年

d. 第四施設

容量：セシウム吸着装置吸着塔：680 体

第二セシウム吸着装置吸着塔：212 体

i. セシウム吸着装置 (KURION) 吸着塔

放射能強度：低線量吸着塔 Cs-134：約 2.2×10^{14} Bq

Cs-136：約 4.1×10^{11} Bq

Cs-137：約 2.6×10^{14} Bq

中線量吸着塔 Cs-134：約 5.6×10^{14} Bq

Cs-136：約 1.1×10^{12} Bq

Cs-137：約 6.7×10^{14} Bq

高線量吸着塔 Cs-134 : 約 3.8×10^{13} Bq

Cs-136 : 約 7.2×10^{10} Bq

Cs-137 : 約 4.6×10^{13} Bq

遮 蔽 : 吸着塔側面 : 鉄 177.8mm (高線量吸着塔 85.7mm)
吸着塔一次蓋 : 鉄 222.5mm (高線量吸着塔 174.5mm)
吸着塔二次蓋 : 鉄 127mm (高線量吸着塔 55mm)
コンクリート製ボックスカルバート : 203mm (蓋厚さ 400mm) ,
密度 2.30g/cm^3

評価地点までの距離 約 1030m

線 源 の 標 高 : 約 36m

ii. 第二セシウム吸着装置 (SARRY) 吸着塔

放 射 能 強 度 : Cs-134 : 3.0×10^{15} Bq

Cs-137 : 3.0×10^{15} Bq

遮 蔽 : 吸着塔側面 : 鉄 35mm, 鉛 190.5mm

吸着塔上面 : 鉄 35mm, 鉛 250.8mm

評価地点までの距離 : 約 1030m

線 源 の 標 高 : 約 36m

評 価 結 果 : 約 1.46×10^{-3} mSv/年

表 2. 2. 2-1 評価対象核種及び放射能濃度 (1/2)

| 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | |
|---------|-----------------------------|-------------------|----------|
| | スラリー (鉄共沈処理) | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 吸着材 3 |
| Fe-59 | 5.55E+02 | 1.33E+00 | 0.00E+00 |
| Co-58 | 8.44E+02 | 2.02E+00 | 0.00E+00 |
| Rb-86 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.12E+04 |
| Sr-89 | 1.08E+06 | 3.85E+05 | 0.00E+00 |
| Sr-90 | 2.44E+07 | 8.72E+06 | 0.00E+00 |
| Y-90 | 2.44E+07 | 8.72E+06 | 0.00E+00 |
| Y-91 | 8.12E+04 | 3.96E+02 | 0.00E+00 |
| Nb-95 | 3.51E+02 | 8.40E-01 | 0.00E+00 |
| Tc-99 | 1.40E+01 | 2.20E-02 | 0.00E+00 |
| Ru-103 | 6.37E+02 | 2.01E+01 | 0.00E+00 |
| Ru-106 | 1.10E+04 | 3.47E+02 | 0.00E+00 |
| Rh-103m | 6.37E+02 | 2.01E+01 | 0.00E+00 |
| Rh-106 | 1.10E+04 | 3.47E+02 | 0.00E+00 |
| Ag-110m | 4.93E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Cd-113m | 0.00E+00 | 5.99E+03 | 0.00E+00 |
| Cd-115m | 0.00E+00 | 1.80E+03 | 0.00E+00 |
| Sn-119m | 6.72E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Sn-123 | 5.03E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Sn-126 | 3.89E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Sb-124 | 1.44E+03 | 3.88E+00 | 0.00E+00 |
| Sb-125 | 8.99E+04 | 2.42E+02 | 0.00E+00 |
| Te-123m | 9.65E+02 | 2.31E+00 | 0.00E+00 |
| Te-125m | 8.99E+04 | 2.42E+02 | 0.00E+00 |
| Te-127 | 7.96E+04 | 1.90E+02 | 0.00E+00 |
| Te-127m | 7.96E+04 | 1.90E+02 | 0.00E+00 |
| Te-129 | 8.68E+03 | 2.08E+01 | 0.00E+00 |
| Te-129m | 1.41E+04 | 3.36E+01 | 0.00E+00 |
| I-129 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Cs-134 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.61E+05 |
| Cs-135 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.60E+05 |
| Cs-136 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.73E+03 |

表 2. 2. 2-1 評価対象核種及び放射能濃度 (2/2)

| 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | |
|---------|-----------------------------|-------------------|----------|
| | スラリー (鉄共沈処理) | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 吸着材 3 |
| Cs-137 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.59E+05 |
| Ba-137m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.59E+05 |
| Ba-140 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| Ce-141 | 1.74E+03 | 8.46E+00 | 0.00E+00 |
| Ce-144 | 7.57E+03 | 3.69E+01 | 0.00E+00 |
| Pr-144 | 7.57E+03 | 3.69E+01 | 0.00E+00 |
| Pr-144m | 6.19E+02 | 3.02E+00 | 0.00E+00 |
| Pm-146 | 7.89E+02 | 3.84E+00 | 0.00E+00 |
| Pm-147 | 2.68E+05 | 1.30E+03 | 0.00E+00 |
| Pm-148 | 7.82E+02 | 3.81E+00 | 0.00E+00 |
| Pm-148m | 5.03E+02 | 2.45E+00 | 0.00E+00 |
| Sm-151 | 4.49E+01 | 2.19E-01 | 0.00E+00 |
| Eu-152 | 2.33E+03 | 1.14E+01 | 0.00E+00 |
| Eu-154 | 6.05E+02 | 2.95E+00 | 0.00E+00 |
| Eu-155 | 4.91E+03 | 2.39E+01 | 0.00E+00 |
| Gd-153 | 5.07E+03 | 2.47E+01 | 0.00E+00 |
| Tb-160 | 1.33E+03 | 6.50E+00 | 0.00E+00 |
| Pu-238 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Pu-239 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Pu-240 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Pu-241 | 1.13E+03 | 5.48E+00 | 0.00E+00 |
| Am-241 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Am-242m | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Am-243 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Cm-242 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Cm-243 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Cm-244 | 2.54E+01 | 1.24E-01 | 0.00E+00 |
| Mn-54 | 1.76E+04 | 4.79E+00 | 0.00E+00 |
| Co-60 | 8.21E+03 | 6.40E+00 | 0.00E+00 |
| Ni-63 | 0.00E+00 | 8.65E+01 | 0.00E+00 |
| Zn-65 | 5.81E+02 | 1.39E+00 | 0.00E+00 |

(2) 廃スラッジ一時保管施設

合計容量：約 630m³

放射能濃度：約 1.0×10⁷Bq/cm³

遮蔽：炭素鋼 25mm, コンクリート 1,000mm (密度 2.1g/cm³)
(貯蔵建屋外壁で 1mSv/時)

評価地点までの距離：約 380m

線源の標高：約 34m

評価結果：約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(3) 高濃度滞留水受タンク

合計容量：約 2,800m³

放射能濃度：約 1.0×10⁷Bq/cm³

遮蔽：SS400 9mm, 盛土 2,500mm (密度 1.2g/cm³)
(満水時の地表で 0.04 μSv/時)

評価地点までの距離：約 380m

線源の標高：約 35m

評価結果：約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(4) 蒸発濃縮廃液用タンク

合計容量：約 10,000m³

放射能濃度：表 2. 2. 2-2 参照

遮蔽：側面：SS400 (12mm または 9mm)
上面：SS400 (9mm)

評価点までの距離：約 720m, 約 420m

線源の標高：約 34m

評価結果：約 9.53×10⁻³ mSv/年

(5) RO 濃縮水貯槽

a. RO 濃縮水貯槽 1

容量：約 20,000m³

放射能濃度：表 2. 2. 2-2 参照

遮蔽：SS400 (9mm)

評価点までの距離：約 940m

線源の標高：約 34m

評 価 結 果 : 約 5.26×10^{-4} mSv/年

b. RO 濃縮水貯槽 2

容 量 : 約 13,000m³
放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照
遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)
上 面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 890m

線 源 の 標 高 : 約 34m

評 価 結 果 : 約 3.83×10^{-4} mSv/年,

c. RO 濃縮水貯槽 3

容 量 : 約 30,000m³
放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照
遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)
上 面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 680m

線 源 の 標 高 : 約 34m

評 価 結 果 : 約 7.05×10^{-3} mSv/年

d. RO 濃縮水貯槽 4

容 量 : 約 21,000m³
放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照
遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm または 9mm)
上 面 : SS400 (6mm または 4.5mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 610m

線 源 の 標 高 : 約 34m

評 価 結 果 : 約 1.14×10^{-2} mSv/年

e. RO 濃縮水貯槽 5

容 量 : 約 13,000m³
放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照
遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)
上 面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 570m

線 源 の 標 高 : 約 34m

評 価 結 果 : 約 1.09×10^{-2} mSv/年

f. RO 濃縮水貯槽 6

容 量 : A : 約 4,200m³, B : 約 5,300m³, C : 約 7,400m³, D : 約 7,400m³

放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照

遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)

上 面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 500m

線 源 の 標 高 : 約 34m

評 価 結 果 : 約 4.73×10^{-2} mSv/年

g. RO 濃縮水貯槽 7

容 量 : 約 8,400m³

放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照

遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)

上 面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 450m

線 源 の 標 高 : 約 34m

評 価 結 果 : 約 3.03×10^{-2} mSv/年

h. RO 濃縮水貯槽 8

容 量 : 約 14,000m³

放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照

遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)

上 面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 660m

線 源 の 標 高 : 約 34m

評 価 結 果 : 約 2.87×10^{-3} mSv/年

i. RO 濃縮水貯槽 9

容 量 : 約 8,400m³

放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照

遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)

上 面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 590m

線 源 の 標 高 : 約 34m

評 価 結 果 : 約 6.13×10^{-3} mSv/年

j. RO 濃縮水貯槽 10

容 量 : 約 17,000m³
放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照
遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)
上 面 : SS400 (6mm)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 480m
線 源 の 標 高 : 約 34m
評 価 結 果 : 約 3.26×10^{-2} mSv/年

k. RO 濃縮水貯槽 11

容 量 : 約 12,000m³
放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照
遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)
上 面 : SS400 (6mm)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 790m
線 源 の 標 高 : 約 34m
評 価 結 果 : 約 8.85×10^{-4} mSv/年

l. RO 濃縮水貯槽 12

容 量 : 約 52,000m³
放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照
遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)
上 面 : SS400 (6mm)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 700m
線 源 の 標 高 : 約 34m
評 価 結 果 : 約 1.11×10^{-2} mSv/年

m. RO 濃縮水貯槽 13

容 量 : 約 14,000m³
放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照
遮 蔽 : 側 面 : SS400 (12mm)
上 面 : SS400 (6mm)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 360m
線 源 の 標 高 : 約 35m

評 価 結 果 : 約 1.77×10^{-1} mSv/年

n. RO 濃縮水貯槽 14

容 量 : A, B : 約 10,000m³, C, D : 約 9,300m³

放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照

遮 蔽 : 側面 : SS400 (9mm)

上面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 150m

線 源 の 標 高 : 約 35m

評 価 結 果 : 約 1.16×10^0 mSv/年

o. RO 濃縮水貯槽 15

容 量 : 約 17,000m³

放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照

遮 蔽 : 側面 : SS400 (12mm)

上面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 780m

線 源 の 標 高 : 約 34m

評 価 結 果 : 約 2.24×10^{-3} mSv/年

p. RO 濃縮水貯槽 16

容 量 : 約 24,000m³

放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照

遮 蔽 : 側面 : SS400 (12mm)

上面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 300m

線 源 の 標 高 : 約 35m

評 価 結 果 : 約 4.37×10^{-1} mSv/年

q. RO 濃縮水貯槽 (G3 エリア)

容 量 : 約 49,000m³

放 射 能 濃 度 : 表 2. 2. 2 - 2 参 照

遮 蔽 : 側面 : SS400 (12mm)

上面 : SS400 (6mm)

評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 270m, 約 160m

線 源 の 標 高 : 約 34m

評 価 結 果：約 $2.16 \times 10^0 \text{mSv/年}$

r. RO 濃縮水貯槽 (J1 エリア)

容 量：約 $103,000 \text{m}^3$

放 射 能 濃 度：表 2. 2. 2 - 2 参照

遮 蔽：側面：SS400 (12mm)

上面：SS400 (6mm)

評価点までの距離：約 150m, 約 190m, 約 240m

線 源 の 標 高：約 36m

評 価 結 果：約 $3.35 \times 10^0 \text{mSv/年}$

s. RO 濃縮水貯槽 (G7 エリア)

容 量：約 $7,000 \text{m}^3$

放 射 能 濃 度：表 2. 2. 2 - 2 参照

遮 蔽：側面：SS400 (13mm)

上面：SS400 (9mm)

評価点までの距離：約 90m

線 源 の 標 高：約 35m

評 価 結 果：約 $1.74 \times 10^0 \text{mSv/年}$

t. RO 濃縮水貯槽 (D エリア)

容 量：約 $45,000 \text{m}^3$

放 射 能 濃 度：表 2. 2. 2 - 2 参照

遮 蔽：側面：SS400 (12mm)

上面：SS400 (9mm)

評価点までの距離：約 820m

線 源 の 標 高：約 34m

評 価 結 果：約 $5.50 \times 10^{-4} \text{mSv/年}$

(6) サプレッションプール水サージタンク

容 量：約 $6,800 \text{m}^3$

放 射 能 濃 度：表 2. 2. 2 - 2 参照

遮 蔽：側面：SM41A (15.5mm)

上面：SM41A (6mm)

評価点までの距離：約 550m

線 源 の 標 高：約 9m

評価結果：約 1.87×10^{-3} mSv/年

(7) RO 処理水一時貯槽

貯蔵している液体の放射能濃度が 10^{-2} Bq/cm³ 程度と低いため、評価対象外とする。

(8) RO 処理水貯槽

貯蔵している液体の放射能濃度が 10^{-2} Bq/cm³ 程度と低いため、評価対象外とする。

(9) 受タンク等

合計容量：約 2,100m³

放射能濃度：表 2. 2. 2 - 2 参照

遮 蔽：側面：SS400 (12mm または 6mm)
 上面：SS400 (9mm または 4.5mm)

評価点までの距離：約 370m, 約 380m, 約 420m

線源の標高：約 34m

評価結果：約 3.73×10^{-2} mSv/年

(10) ろ過水タンク

容量：約 4,600m³

放射能濃度：表 2. 2. 2 - 2 参照

遮 蔽：側面：SM400C (18mm), SS400 (12mm, 10mm, 8mm)
 上面：SS400 (4.5mm)

評価点までの距離：約 1430m

線源の標高：約 40m

評価結果：約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視
 する

表 2. 2. 2 - 2 評価対象核種及び放射能濃度

| | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------|--------------------|-----------------|---------|
| | Cs-134 | Cs-137 (Ba-137m) | Co-60 | Mn-54 | Sb-125 (Te-125m) | Ru-106 (Rh-106) | Sr-90 (Y-90) | |
| (a) 蒸発濃縮廃液用タンク | | | | | | | | |
| 蒸発濃縮廃液用タンク | 3.0E+01 | 3.7E+01 | 1.7E+01 | 7.9E+01 | 4.5E+02 | 7.4E+00 | 2.8E+05 | |
| (b) RO 濃縮水貯槽 | | | | | | | | |
| RO 濃縮水貯槽 6 | A | 8.7E+00 | 1.5E+01 | 2.7E+00 | 4.9E+00 | 1.2E+02 | 1.3E+02 | 4.1E+05 |
| | B | 8.1E+00 | 8.0E+00 | 2.5E+00 | 4.1E+00 | 8.7E+01 | 9.8E+01 | 2.9E+05 |
| | C | 8.9E+00 | 2.3E+01 | 5.0E+00 | 6.9E+00 | 8.7E+01 | 7.6E+01 | 2.5E+05 |
| | D | 7.3E+00 | 8.1E+00 | 2.8E+00 | 4.0E+00 | 9.4E+01 | 9.3E+01 | 2.7E+05 |
| RO濃縮水貯槽 14 | A,B | 2.1E+00 | 3.5E+00 | 6.9E-01 | 1.0E+00 | 3.8E+01 | 2.3E+01 | 1.0E+05 |

| | C, D | 1. 5E+00 | 2. 6E+00 | 7. 9E-01 | 8. 1E-01 | 2. 5E+01 | 1. 4E+01 | 3. 8E+04 |
|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RO 濃縮水貯槽 6, 14, RO 濃縮水貯槽 (G3 エリア, J1 エリア, G7 エリア, D エリア) 以外の RO 濃縮水貯槽 | | 5. 9E+01 | 9. 9E+01 | 2. 3E+01 | 4. 5E+01 | 1. 2E+02 | 9. 1E+01 | 2. 1E+05 |
| RO 濃縮水貯槽 (G3 エリア, J1 エリア, G7 エリア, D エリア) | | 2. 0E+00 | 4. 4E+00 | 5. 8E-01 | 9. 9E-01 | 3. 5E+01 | 8. 8E+00 | 7. 4E+04 |
| (c) サプレッションプール水サージタンク | | | | | | | | |
| サプレッションプール水サージタンク | | 2. 1E+00 | 2. 3E+00 | 4. 9E+00 | 7. 8E-01 | 1. 8E+01 | 8. 0E+00 | 4. 4E+04 |
| (d) 受タンク等 | | | | | | | | |
| 廃液 RO 供給タンク | | 2. 1E+00 | 2. 3E+00 | 4. 9E+00 | 7. 8E-01 | 1. 8E+01 | 8. 0E+00 | 4. 4E+04 |
| RO 濃縮水受タンク | | 2. 0E+00 | 4. 4E+00 | 5. 8E-01 | 9. 9E-01 | 3. 5E+01 | 8. 8E+00 | 7. 4E+04 |
| 濃縮水受タンク | | 5. 9E+01 | 9. 9E+01 | 2. 3E+01 | 4. 5E+01 | 1. 2E+02 | 9. 1E+01 | 2. 1E+05 |
| (e) ろ過水タンク | | | | | | | | |
| ろ過水タンク | | 2. 3E+00 | 4. 3E+00 | 4. 0E-01 | 6. 3E-01 | 3. 4E+01 | 1. 2E+01 | 4. 7E+04 |

2. 2. 2. 2. 2 瓦礫類一時保管エリア

瓦礫類の線量評価は、次に示す条件で MCNP コードにより評価する。

なお、保管エリアが満杯となった際には、実際の線源形状に近い形で MCNP コードにより再評価することとする。(添付資料-2)

瓦礫類一時保管エリアについては、今後搬入が予想される瓦礫類の量と表面線量率を設定し、一時保管エリア全体に体積線源で存在するものとして評価する。核種は Cs-134 及び Cs-137 とする。なお、一時保管エリア U については保管する各機器の形状、保管状態を考慮した体積線源として各々評価する。また、機器本体の放射化の可能性が否定出来ないことから、核種は Co-60 とする。

評価条件における「保管済」は実測値による評価、「未保管」は受入上限値による評価を表す。

また、実測値による評価以外の実態に近づける線量評価方法も必要に応じて適用していく。(添付資料-3)

(1) 一時保管エリア A 1

一時保管エリア A 1 は、高線量の瓦礫類に遮蔽を行って一時保管する場合のケース 1 と遮蔽を行っていた瓦礫類を他の一時保管エリアに移動した後に低線量瓦礫類を一時保管する場合のケース 2 により運用する。

(ケース 1)

貯 蔵 容 量 : 約 2,400m³

エ リ ア 面 積 : 約 800m²

積 上 げ 高 さ : 約 4m

表面線量率：30mSv/時（未保管）
遮蔽：側面（南側以外）
土嚢：高さ約 3m, 厚さ約 1m, 密度約 1.5g/cm³
高さ約 1m, 厚さ約 0.8m, 密度約 1.5g/cm³
コンクリート壁：高さ約 3m, 厚さ約 120mm, 密度約 2.1g/cm³
鉄板：高さ約 1m, 厚さ約 22mm, 密度約 7.8g/cm³
側面（南側）
土嚢：厚さ約 0.8m, 密度約 1.5g/cm³
鉄板：厚さ約 22mm, 密度約 7.8g/cm³
上部
土嚢：厚さ約 0.8m, 密度約 1.5g/cm³
鉄板：厚さ約 22mm, 密度約 7.8g/cm³
評価点までの距離：約 2470m
線源の標高：約 48m
線源形状：四角柱
かさ密度：鉄 0.3g/cm³
評価結果：約 0.0001mSv/年未満 ※（その 1）「平成 25 年 3 月末時点」
の評価結果より（ケース 2）の評価結果のほうが高いため、
（ケース 2）の評価結果で代表する

（ケース 2）

貯蔵容量：約 7,000m³
エリア面積：約 1,400m²
積上げ高さ：約 5m
表面線量率：0.01mSv/時（未保管）
遮蔽：コンクリート壁：高さ 約 3m, 厚さ 約 120mm, 密度 約 2.1g/cm³
評価点までの距離：約 2470m
線源の標高：約 48m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄 0.3g/cm³
評価結果：約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視
する

(2)一時保管エリア A 2

一時保管エリア A 2 は、高線量の瓦礫類に遮蔽を行って一時保管する場合のケース 1
と遮蔽を行っていた瓦礫類を他の一時保管エリアに移動した後に低線量瓦礫類を一時保

管する場合のケース2により運用する。

(ケース1)

貯蔵容量：約4,700m³

エリア面積：約1,500m²

積上げ高さ：約4m

表面線量率：30mSv/時（未保管）

遮蔽：側面（東側以外）

土嚢：高さ約3m, 厚さ約1m, 密度約1.5g/cm³

高さ約1m, 厚さ約0.8m, 密度約1.5g/cm³

コンクリート壁：高さ約3m, 厚さ約120mm, 密度約2.1g/cm³

鉄板：高さ約1m, 厚さ約22mm, 密度約7.8g/cm³

側面（東側）

土嚢：厚さ約0.8m, 密度約1.5g/cm³

鉄板：厚さ約22mm, 密度約7.8g/cm³

上部

土嚢：厚さ約0.8m, 密度約1.5g/cm³

鉄板：厚さ約22mm, 密度約7.8g/cm³

評価点までの距離：約2490m

線源の標高：約48m

線源形状：四角柱

かさ密度：鉄0.3g/cm³

評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※（その1）「平成25年3月末時点」
の評価結果より（ケース2）の評価結果のほうが高いため、
（ケース2）の評価結果で代表する

(ケース2)

貯蔵容量：約12,000m³

エリア面積：約2,500m²

積上げ高さ：約5m

表面線量率：0.005mSv/時（未保管）

遮蔽：コンクリート壁：高さ約3m, 厚さ約120mm, 密度約2.1g/cm³

評価点までの距離：約2490m

線源の標高：約48m

線源形状：円柱

かさ密度：鉄0.3g/cm³

評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視

する

(3)一時保管エリアB

①エリア1

貯蔵容量：約3,200m³

エリア面積：約600m²

積上げ高さ：約5m

表面線量率：0.01mSv/時（未保管）

評価点までの距離：約2460m

線源の標高：約48m

線源形状：円柱

かさ密度：鉄0.3g/cm³

評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

②エリア2

貯蔵容量：約2,100m³

エリア面積：約400m²

積上げ高さ：約5m

表面線量率：0.01mSv/時（未保管）

評価点までの距離：約2410m

線源の標高：約48m

線源形状：円柱

かさ密度：鉄0.3g/cm³

評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(4)一時保管エリアC

一時保管エリアCは、一時保管エリアP1運用開始前の場合のケース1と一時保管エリアP1運用開始後の場合のケース2により運用する。

(ケース1)

貯蔵容量：約67,000m³

エリア面積：約13,400m²

積上げ高さ：約5m

表面線量率：約0.01mSv/時（保管済約31,000m³）、0.1mSv/時（未保管約9,000m³）、0.05mSv/時（未保管約27,000m³）

評価点までの距離：約2290m
線源の標高：約33m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(ケース2)

貯蔵容量：約67,000m³
エリア面積：約13,400m²
積上げ高さ：約5m
表面線量率：約0.01mSv/時（保管済約31,000m³），0.1 mSv/時（未保管約1,000m³），0.025mSv/時（未保管約35,000m³）

評価点までの距離：約2290m
線源の標高：約33m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(5)一時保管エリアD

貯蔵容量：約3,000m³（内，保管済約2,400m³，未保管約600m³）
エリア面積：約1,000m²
積上げ高さ：約3m
表面線量率：約0.09mSv/時（保管済），0.5mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約2180m
線源の標高：約35m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(6)一時保管エリアE1

貯蔵容量：約16,000m³（内，保管済約3,200m³，未保管約12,800m³）
エリア面積：約3,500m²
積上げ高さ：約4.5m

表面線量率：約0.11mSv/時（保管済），1mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約2060m
線源の標高：約27m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(7)一時保管エリアE2

貯蔵容量：約1,800m³
エリア面積：約500m²
積上げ高さ：約3.6m
表面線量率：10mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約1950m
線源の標高：約12m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(8)一時保管エリアF1

貯蔵容量：約650m³
エリア面積：約220m²
積上げ高さ：約3m
表面線量率：約1.8mSv/時（保管済）
評価点までの距離：約2020m
線源の標高：約27m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(9)一時保管エリアF2

貯蔵容量：約7,500m³
エリア面積：約1,500m²
積上げ高さ：約5m

表面線量率：0.1mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約2020m
線源の標高：約27m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(10)一時保管エリアJ

貯蔵容量：約4,800m³
エリア面積：約1,600m²
積上げ高さ：約3m
表面線量率：0.005mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約300m
線源の標高：約35m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約1.01×10⁻²mSv/年

(11)一時保管エリアL

覆土式一時保管施設1槽毎に評価した。
貯蔵容量：約4,000m³×4
貯蔵面積：約1,400m²×4
積上げ高さ：約5m
表面線量率：1槽目0.005mSv/時（保管済）、2槽目0.005mSv/時（保管済）、
3槽目30mSv/時（未保管）、4槽目30mSv/時（未保管）
遮蔽：覆土：厚さ1m（密度1.2g/cm³）
評価点までの距離：1槽目約2480m、2槽目約2570m、3槽目約2480m、4槽目
約2580m
線源の標高：約36m
線源形状：直方体
かさ密度：鉄0.5g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(12)一時保管エリアN

貯 蔵 容 量 : 約 10,000m³
エ リ ア 面 積 : 約 2,000m²
積 上 げ 高 さ : 約 5m
表 面 線 量 率 : 0.1mSv/時 (未保管)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 530m
線 源 の 標 高 : 約 34m
線 源 形 状 : 円柱
か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³
評 価 結 果 : 約 1.87×10⁻²mSv/年

(13)一時保管エリアO

貯 蔵 容 量 : 約 27,500m³
エ リ ア 面 積 : 約 5,500m²
積 上 げ 高 さ : 約 5m
表 面 線 量 率 : 0.1mSv/時 (未保管)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 950m
線 源 の 標 高 : 約 24m
線 源 形 状 : 円柱
か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³
評 価 結 果 : 約 7.31×10⁻⁴mSv/年

(14)一時保管エリアP 1

貯 蔵 容 量 : 約 85,000m³
エ リ ア 面 積 : 約 17,000m²
積 上 げ 高 さ : 約 5m
表 面 線 量 率 : 0.1mSv/時 (未保管)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 2150m
線 源 の 標 高 : 約 27m
線 源 形 状 : 円柱
か さ 密 度 : 鉄 0.3g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(15)一時保管エリアP 2

貯 蔵 容 量 : 約 9,000m³
エ リ ア 面 積 : 約 2,000m²

積上げ高さ：約4.5m
表面線量率：1mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約2200m
線源の標高：約27m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(16) 一時保管エリアQ

貯蔵容量：約6,100m³
エリア面積：約1,700m²
積上げ高さ：約3.6m
表面線量率：5mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約1230m
線源の標高：約34m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約 5.69×10^{-4} mSv/年

(17) 一時保管エリアU

貯蔵容量：約750m³
エリア面積：約450m²
積上げ高さ：約4.3m
表面線量率：0.015 mSv/時（未保管約310m³），0.020 mSv/時（未保管約110m³），0.028 mSv/時（未保管約330m³）
評価点までの距離：約320m
線源の標高：約35m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄7.86g/cm³またはコンクリート2.15g/cm³
評価結果：約 1.33×10^{-2} mSv/年

(18) 一時保管エリアW

①エリア1

貯蔵容量：約23,000m³
エリア面積：約5,100m²

積上げ高さ：約4.5m
表面線量率：1mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約1370m
線源の標高：約34m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

②エリア2

貯蔵容量：約6,300m³
エリア面積：約1,400m²
積上げ高さ：約4.5m
表面線量率：1mSv/時（未保管）
評価点までの距離：約1300m
線源の標高：約33m
線源形状：円柱
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

2.2.2.2.3 伐採木一時保管エリア

伐採木の線量評価は、次に示す条件でMCNPコードにより評価する。

なお、保管エリアが満杯となった際には、実際の線源形状に近い形でMCNPコードにより再評価することとする。（添付資料－2）

伐採木一時保管エリアについては、今後搬入が予想される伐採木の量と表面線量率を設定し、一時保管エリア全体に体積線源で存在するものとして評価する。核種はCs-134及びCs-137とする。

評価条件における「未保管」は受入上限値による評価を表す。

また、実測値による評価以外の実態に近づける線量評価方法も必要に応じて適用していく。（添付資料－3）

(1)一時保管エリアG

①エリア1

貯蔵容量：約8,400m³
貯蔵面積：約2,800m²

積上げ高さ：約3m
表面線量率：0.3mSv/時（未保管）
遮蔽：覆土：厚さ0.7m（密度1.2g/cm³）
評価点までの距離：約2760m
線源の標高：約31m
線源形状：円柱
かさ密度：木0.1g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

②エリア2

貯蔵容量：約18,600m³
貯蔵面積：約6,200m²
積上げ高さ：約3m
表面線量率：0.3mSv/時（未保管）
遮蔽：覆土：厚さ0.7m（密度1.2g/cm³）
評価点までの距離：約2620m
線源の標高：約31m
線源形状：円柱
かさ密度：木0.1g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(2)一時保管エリアH

貯蔵容量：約15,000m³
貯蔵面積：約5,000m²
積上げ高さ：約3m
表面線量率：0.3mSv/時（未保管）
遮蔽：覆土：厚さ0.7m（密度1.2g/cm³）
評価点までの距離：約2370m
線源の標高：約54m
線源形状：円柱
かさ密度：木0.1g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

なお、当該エリアには表面線量率がバックグラウンド線量率と同等以下の伐採木（幹根）

も一時保管する。

(3)一時保管エリアI

表面線量率がバックグラウンド線量率と同等以下の伐採木（幹根）を一時保管するため、評価対象外とする。

(4)一時保管エリアM

表面線量率がバックグラウンド線量率と同等以下の伐採木（幹根）を一時保管するため、評価対象外とする。

(5)一時保管エリアR

貯蔵容量：約6,900m³

貯蔵面積：約2,300m²

積上げ高さ：約3m

表面線量率：0.3mSv/時（未保管）

遮蔽：覆土：厚さ0.5m（密度1.2g/cm³）

評価点までの距離：約880m

線源の標高：約36m

線源形状：円柱

かさ密度：木0.1g/cm³

評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(6)一時保管エリアS

貯蔵容量：約11,400m³

貯蔵面積：約3,800m²

積上げ高さ：約3m

表面線量率：0.3mSv/時（未保管）

遮蔽：覆土：厚さ0.5m（密度1.2g/cm³）

評価点までの距離：約610m

線源の標高：約34m

線源形状：円柱

かさ密度：木0.1g/cm³

評価結果：約4.79×10⁻⁴mSv/年

(7)一時保管エリアT

貯 蔵 容 量 : 約 23,100m³
貯 蔵 面 積 : 約 7,700m²
積 上 げ 高 さ : 約 3m
表 面 線 量 率 : 0.3mSv/時 (未保管)
遮 蔽 : 覆土 : 厚さ 0.7m (密度 1.2g/cm³)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 410m
線 源 の 標 高 : 約 46m
線 源 形 状 : 円柱
か さ 密 度 : 木 0.1g/cm³
評 価 結 果 : 約 5.41×10⁻³mSv/年

(8) 一時保管エリアV

貯 蔵 容 量 : 約 15,000m³
貯 蔵 面 積 : 約 3,000m²
積 上 げ 高 さ : 約 5m
表 面 線 量 率 : 0.3mSv/時 (未保管)
評 価 点 ま だ の 距 離 : 約 1010m
線 源 の 標 高 : 約 35m
線 源 形 状 : 円柱
か さ 密 度 : 木 0.05g/cm³
評 価 結 果 : 約 5.60×10⁻⁴mSv/年

なお、当該エリアには表面線量率がバックグラウンド線量率と同等以下の伐採木（幹根）も一時保管する。

2.2.2.2.4 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備

使用済燃料乾式キャスク仮保管設備については、線源スペクトル、線量率、乾式キャスク本体の寸法等の仕様は、工事計画認可申請書又は核燃料輸送物設計承認申請書等、乾式キャスクの設計値及び収納する使用済燃料の収納条件に基づく値とする。なお、乾式キャスクの線量率は、側面、蓋面、底面の3領域に分割し、ガンマ線、中性子線毎にそれぞれ表面から1mの最大線量率で規格化する。乾式キャスクの配置は、設備の配置設計を反映し、隣接する乾式キャスク等による遮蔽効果を考慮し、敷地境界における直接線及びスカイシヤイン線の合計の線量率を評価する。

貯 蔵 容 量 : 65基(乾式貯蔵キャスク 20基及び輸送貯蔵兼用キャスク 45基)
エ リ ア 面 積 : 約 80m×約 96m
遮 蔽 : コンクリートモジュール 200mm(密度 2.15g/cm³)

評価点までの距離：約1290m

評価結果の種類：MCNPコードによる評価結果

線源の標高：約39m

評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

2.2.2.2.5 固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫の線量評価は、次に示す条件でMCNPコードにより評価する。

固体廃棄物貯蔵庫については、放射性固体廃棄物や一部を活用して瓦礫類、使用済保護衣等を保管、または一時保管するため、実測した線量率に今後の活用も考慮した表面線量率を設定し、核種をCo-60として評価するものとする。

第6～第8固体廃棄物貯蔵庫地下には、放射性固体廃棄物や事故後に発生した瓦礫類を保管するが、遮蔽効果が高いことから地下保管分については、設置時の工事計画認可申請書と同様に評価対象外とする。

また、実測値による評価以外の実態に近づける線量評価方法も必要に応じて適用していく。(添付資料-3)

(1)第1固体廃棄物貯蔵庫

貯蔵容量：約3,600m³

エリア面積：約1,100m²

積上げ高さ：約3.2m

表面線量率：約0.1mSv/時

遮蔽：天井及び壁：鉄板厚さ 約0.5mm

評価地点までの距離：約1430m

線源の標高：約34m

線源形状：直方体

かさ密度：コンクリート 2.0g/cm³

評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(2)第2固体廃棄物貯蔵庫

貯蔵容量：約6,700m³

エリア面積：約2,100m²

積上げ高さ：約3.2m

表面線量率：約5mSv/時

遮蔽：天井及び壁：コンクリート 厚さ 約180mm, 密度 約2.2g/cm³

評価地点までの距離：約1470m
線源の標高：約34m
線源形状：直方体
かさ密度：コンクリート 2.0g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(3)第3 固体廃棄物貯蔵庫

貯蔵容量：約7,400m³
エリア面積：約2,300m²
積上げ高さ：約3.2m
表面線量率：約0.1mSv/時
遮蔽：天井及び壁：コンクリート 厚さ 約180mm, 密度 約2.2g/cm³
評価地点までの距離：約1480m
線源の標高：約43m
線源形状：直方体
かさ密度：コンクリート 2.0g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(4)第4 固体廃棄物貯蔵庫

貯蔵容量：約7,400m³
エリア面積：約2,300m²
積上げ高さ：約3.2m
表面線量率：約0.5mSv/時
遮蔽：天井及び壁：コンクリート 厚さ 約700mm, 密度 約2.2g/cm³
評価地点までの距離：約1470m
線源の標高：約43m
線源形状：直方体
かさ密度：コンクリート 2.0g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

(5)第5 固体廃棄物貯蔵庫

貯蔵容量：約2,500m³

エ リ ア 面 積 : 約 800m²
積 上 げ 高 さ : 約 3.2m
表 面 線 量 率 : 約 0.5mSv/時
遮 蔽 : 天井及び壁 : コンクリート 厚さ 約 500mm, 密度 約 2.2g/cm³
評価地点までの距離 : 約 1420m
線 源 の 標 高 : 約 43m
線 源 形 状 : 直方体
か さ 密 度 : コンクリート 2.0g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視
する

(6) 第 6 固体廃棄物貯蔵庫

貯 蔵 容 量 : 約 12,200m³ (1階部分)
エ リ ア 面 積 : 約 3,800m²
積 上 げ 高 さ : 約 3.2m
表 面 線 量 率 : 約 0.5mSv/時
遮 蔽 : 天井及び壁 : コンクリート 厚さ 約 500mm, 密度 約 2.2g/cm³
評価地点までの距離 : 約 1450m
線 源 の 標 高 : 約 43m
線 源 形 状 : 直方体
か さ 密 度 : コンクリート 2.0g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視
する

※地下に瓦礫類を一時保管することを考慮している。

(7) 第 7 固体廃棄物貯蔵庫

貯 蔵 容 量 : 約 17,200m³ (1階部分)
エ リ ア 面 積 : 約 5,400m²
積 上 げ 高 さ : 約 3.2m
表 面 線 量 率 : 約 0.5mSv/時
遮 蔽 : 天井及び壁 : コンクリート 厚さ 約 500mm, 密度 約 2.2g/cm³
評価地点までの距離 : 約 1450m
線 源 の 標 高 : 約 43m
線 源 形 状 : 直方体
か さ 密 度 : コンクリート 2.0g/cm³
評 価 結 果 : 約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視

する

※地下に瓦礫類を一時保管することを考慮している。

(8) 第8 固体廃棄物貯蔵庫

貯 蔵 容 量 : 約 17,200m³ (1 階部分)

エ リ ア 面 積 : 約 5,400m²

積 上 げ 高 さ : 約 3.2m

表 面 線 量 率 : 約 0.5mSv/時

遮 蔽 : 天井及び壁 : コンクリート 厚さ 約 600mm, 密度 約 2.2g/cm³

評価地点までの距離 : 約 1450m

線 源 の 標 高 : 約 43m

線 源 形 状 : 直方体

か さ 密 度 : コンクリート 2.0g/cm³

評 価 結 果 : 約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視
する

※地下に瓦礫類を一時保管することを考慮している。

2.2.2.2.6 ドラム缶等仮設保管設備

ドラム缶等仮設保管設備の線量評価は、次に示す条件で MCNP コードにより評価する。

ドラム缶等仮設保管設備は、事故前に固体廃棄物貯蔵庫に保管されていた放射性固体廃棄物を仮置きするため、収納スペース内の直方体体積線源、核種を Co-60 として評価する。また、評価条件における「保管済」は実測値による評価、「未保管」は受入上限値による評価を表す。

また、実測値による評価以外の実態に近づける線量評価方法も必要に応じて適用していく。(添付資料-3)

貯 蔵 容 量 : 約 23,000 本 (ドラム缶換算)

(内, ドラム缶約 15,000 本 : 未保管, 大型廃棄物約 8,000 本 (ドラム缶換算) : 保管済)

表 面 線 量 率 : 0.1mSv/時 (ドラム缶 : 未保管), 約 0.002mSv/時 (大型廃棄物 : 保管済)

(1) ドラム缶等仮設保管設備 (ドラム缶)

貯 蔵 容 量 : 約 9,300m³

エ リ ア 面 積 : 約 3,000m²

積 上 げ 高 さ : 約 3.1m

表 面 線 量 率 : 0.1mSv/時 (未保管)

線源形状：直方体
評価地点までの距離：約1160m
線源の標高：約39m
かさ密度：鉄0.7g/cm³
評価結果：約2.24×10⁻⁴mSv/年

(2) ドラム缶等仮設保管設備（大型廃棄物）

貯蔵容量：約6,200m³
エリア面積：約2,000m²
積上げ高さ：約3.1m
表面線量率：約0.002mSv/時（保管済）
線源形状：直方体
評価地点までの距離：約1210m
線源の標高：約39m
かさ密度：鉄0.3g/cm³
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

2.2.2.2.7 多核種除去設備

多核種除去設備については、各機器に表2.2.2-3及び表2.2.2-4に示す核種、放射能濃度が内包しているとし、制動エックス線を考慮したガンマ線線源強度を核種生成減衰計算コードORIGEN-Sにより求め、3次元モンテカルロ計算コードMCNPにより敷地境界における実効線量を評価した。

放射能強度：表2.2.2-3，表2.2.2-4参照
遮蔽
鉄（HIC用遮蔽材）112mm
：
鉄（循環タンク用遮蔽材）100mm
：
鉄（吸着塔用遮蔽材）50mm
：
鉛（クロスフローフィルタ他用遮蔽材）8mm，4mm
：
鉛（循環弁スキッド，クロスフローフィルタスキッド）18mm，
9mm
評価地点までの距離：約1230m
線源の標高：約37m
評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

表 2. 2. 2-3 評価対象核種及び放射能濃度 (汚染水・スラリー・前処理後の汚染水)
(1/2)

| No. | 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | |
|-----|---------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | 汚染水 (処理対象水) | スラリー (鉄共沈処理) | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 前処理後の 汚染水 |
| 1 | Fe-59 | 3.45E+00 | 5.09E+02 | 9.35E-01 | 1.06E-02 |
| 2 | Co-58 | 5.25E+00 | 7.74E+02 | 1.42E+00 | 1.61E-02 |
| 3 | Rb-86 | 2.10E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.19E+00 |
| 4 | Sr-89 | 2.17E+04 | 1.85E+05 | 3.74E+05 | 3.28E+01 |
| 5 | Sr-90 | 4.91E+05 | 4.18E+06 | 8.47E+06 | 7.42E+02 |
| 6 | Y-90 | 4.91E+05 | 4.18E+06 | 8.47E+06 | 7.42E+02 |
| 7 | Y-91 | 5.05E+02 | 7.44E+04 | 2.79E+02 | 3.03E-03 |
| 8 | Nb-95 | 2.19E+00 | 3.22E+02 | 5.92E-01 | 6.69E-03 |
| 9 | Tc-99 | 8.50E-02 | 1.28E+01 | 1.55E-02 | 1.70E-06 |
| 10 | Ru-103 | 6.10E+00 | 5.84E+02 | 1.41E+01 | 2.98E-01 |
| 11 | Ru-106 | 1.06E+02 | 1.01E+04 | 2.45E+02 | 5.15E+00 |
| 12 | Rh-103m | 6.10E+00 | 5.84E+02 | 1.41E+01 | 2.98E-01 |
| 13 | Rh-106 | 1.06E+02 | 1.01E+04 | 2.45E+02 | 5.15E+00 |
| 14 | Ag-110m | 2.98E+00 | 4.52E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | Cd-113m | 4.68E+02 | 0.00E+00 | 4.23E+03 | 4.77E+01 |
| 16 | Cd-115m | 1.41E+02 | 0.00E+00 | 1.27E+03 | 1.43E+01 |
| 17 | Sn-119m | 4.18E+01 | 6.16E+03 | 0.00E+00 | 2.51E-01 |
| 18 | Sn-123 | 3.13E+02 | 4.61E+04 | 0.00E+00 | 1.88E+00 |
| 19 | Sn-126 | 2.42E+01 | 3.57E+03 | 0.00E+00 | 1.45E-01 |
| 20 | Sb-124 | 9.05E+00 | 1.32E+03 | 2.73E+00 | 4.27E-02 |
| 21 | Sb-125 | 5.65E+02 | 8.24E+04 | 1.71E+02 | 2.67E+00 |
| 22 | Te-123m | 6.00E+00 | 8.84E+02 | 1.63E+00 | 1.84E-02 |
| 23 | Te-125m | 5.65E+02 | 8.24E+04 | 1.71E+02 | 2.67E+00 |
| 24 | Te-127 | 4.95E+02 | 7.30E+04 | 1.34E+02 | 1.51E+00 |
| 25 | Te-127m | 4.95E+02 | 7.30E+04 | 1.34E+02 | 1.51E+00 |
| 26 | Te-129 | 5.40E+01 | 7.96E+03 | 1.46E+01 | 1.65E-01 |
| 27 | Te-129m | 8.75E+01 | 1.29E+04 | 2.37E+01 | 2.68E-01 |
| 28 | I-129 | 8.50E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.70E+00 |
| 29 | Cs-134 | 6.00E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.20E+01 |
| 30 | Cs-135 | 1.98E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.95E+01 |
| 31 | Cs-136 | 2.24E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.47E-01 |

表 2. 2. 2-3 評価対象核種及び放射能濃度 (汚染水・スラリー・前処理後の汚染水)
(2/2)

| No. | 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | |
|-----|---------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | 汚染水 (処理対象水) | スラリー (鉄共沈処理) | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 前処理後の 汚染水 |
| 32 | Cs-137 | 8.25E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.65E+01 |
| 33 | Ba-137m | 8.25E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.65E+01 |
| 34 | Ba-140 | 1.29E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.58E+00 |
| 35 | Ce-141 | 1.08E+01 | 1.59E+03 | 5.96E+00 | 6.48E-05 |
| 36 | Ce-144 | 4.71E+01 | 6.94E+03 | 2.60E+01 | 2.83E-04 |
| 37 | Pr-144 | 4.71E+01 | 6.94E+03 | 2.60E+01 | 2.83E-04 |
| 38 | Pr-144m | 3.85E+00 | 5.68E+02 | 2.13E+00 | 2.31E-05 |
| 39 | Pm-146 | 4.91E+00 | 7.23E+02 | 2.71E+00 | 2.94E-05 |
| 40 | Pm-147 | 1.67E+03 | 2.45E+05 | 9.20E+02 | 9.99E-03 |
| 41 | Pm-148 | 4.86E+00 | 7.16E+02 | 2.68E+00 | 2.92E-05 |
| 42 | Pm-148m | 3.13E+00 | 4.61E+02 | 1.73E+00 | 1.87E-05 |
| 43 | Sm-151 | 2.79E-01 | 4.11E+01 | 1.54E-01 | 1.67E-06 |
| 44 | Eu-152 | 1.45E+01 | 2.14E+03 | 8.01E+00 | 8.70E-05 |
| 45 | Eu-154 | 3.77E+00 | 5.55E+02 | 2.08E+00 | 2.26E-05 |
| 46 | Eu-155 | 3.06E+01 | 4.50E+03 | 1.69E+01 | 1.83E-04 |
| 47 | Gd-153 | 3.16E+01 | 4.65E+03 | 1.74E+01 | 1.89E-04 |
| 48 | Tb-160 | 8.30E+00 | 1.22E+03 | 4.58E+00 | 4.98E-05 |
| 49 | Pu-238 | 1.58E-01 | 2.33E+01 | 8.73E-02 | 9.48E-07 |
| 50 | Pu-239 | 1.58E-01 | 2.33E+01 | 8.73E-02 | 9.48E-07 |
| 51 | Pu-240 | 1.58E-01 | 2.33E+01 | 8.73E-02 | 9.48E-07 |
| 52 | Pu-241 | 7.00E+00 | 1.03E+03 | 3.87E+00 | 4.20E-05 |
| 53 | Am-241 | 1.58E-01 | 2.33E+01 | 8.73E-02 | 9.48E-07 |
| 54 | Am-242m | 1.58E-01 | 2.33E+01 | 8.73E-02 | 9.48E-07 |
| 55 | Am-243 | 1.58E-01 | 2.33E+01 | 8.73E-02 | 9.48E-07 |
| 56 | Cm-242 | 1.58E-01 | 2.33E+01 | 8.73E-02 | 9.48E-07 |
| 57 | Cm-243 | 1.58E-01 | 2.33E+01 | 8.73E-02 | 9.48E-07 |
| 58 | Cm-244 | 1.58E-01 | 2.33E+01 | 8.73E-02 | 9.48E-07 |
| 59 | Mn-54 | 1.07E+02 | 1.61E+04 | 3.38E+00 | 4.86E-02 |
| 60 | Co-60 | 5.00E+01 | 7.52E+03 | 4.51E+00 | 5.10E-02 |
| 61 | Ni-63 | 6.75E+00 | 0.00E+00 | 6.09E+01 | 6.89E-01 |
| 62 | Zn-65 | 3.62E+00 | 5.33E+02 | 9.79E-01 | 1.11E-02 |

表 2. 2. 2-4 評価対象核種及び放射能濃度（吸着材）（1/2）

| No. | 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | | |
|-----|---------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 吸着材 2 [※] | 吸着材 3 [※] | 吸着材 6 [※] | 吸着材 5 [※] | 吸着材 7 [※] |
| 1 | Fe-59 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.49E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | Co-58 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.29E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | Rb-86 | 0.00E+00 | 5.02E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | Sr-89 | 2.52E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | Sr-90 | 5.70E+06 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | Y-90 | 5.70E+06 | 0.00E+00 | 2.37E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | Y-91 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.44E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | Nb-95 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.38E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | Tc-99 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.23E-02 |
| 10 | Ru-103 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.15E+03 |
| 11 | Ru-106 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.71E+04 |
| 12 | Rh-103m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.65E+01 | 0.00E+00 | 2.15E+03 |
| 13 | Rh-106 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.60E+03 | 0.00E+00 | 3.71E+04 |
| 14 | Ag-110m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | Cd-113m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.84E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 16 | Cd-115m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.15E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 17 | Sn-119m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.02E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 18 | Sn-123 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.51E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 19 | Sn-126 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.17E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 20 | Sb-124 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.44E+02 | 0.00E+00 |
| 21 | Sb-125 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.15E+04 | 0.00E+00 |
| 22 | Te-123m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.48E+02 | 0.00E+00 |
| 23 | Te-125m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.15E+04 | 0.00E+00 |
| 24 | Te-127 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.22E+04 | 0.00E+00 |
| 25 | Te-127m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.22E+04 | 0.00E+00 |
| 26 | Te-129 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.33E+03 | 0.00E+00 |
| 27 | Te-129m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.15E+03 | 0.00E+00 |
| 28 | I-129 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 29 | Cs-134 | 0.00E+00 | 1.44E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 30 | Cs-135 | 0.00E+00 | 4.73E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 31 | Cs-136 | 0.00E+00 | 5.35E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

※吸着塔収容時は、平均的な濃度（最大吸着量の 55%）を用いて評価を行うが高性能収容時には、最大吸着量で評価を実施。

表 2. 2. 2 - 4 評価対象核種及び放射能濃度（吸着材）（2/2）

| No. | 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | | |
|-----|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 吸着材 2※ | 吸着材 3※ | 吸着材 6※ | 吸着材 5※ | 吸着材 7※ |
| 32 | Cs-137 | 0.00E+00 | 1.98E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 33 | Ba-137m | 0.00E+00 | 1.98E+05 | 1.33E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 34 | Ba-140 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.08E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 35 | Ce-141 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.21E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 36 | Ce-144 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.27E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 37 | Pr-144 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.27E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 38 | Pr-144m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.86E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 39 | Pm-146 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.37E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 40 | Pm-147 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.04E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 41 | Pm-148 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.35E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 42 | Pm-148m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.51E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 43 | Sm-151 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.35E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 44 | Eu-152 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 45 | Eu-154 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.82E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 46 | Eu-155 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.47E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 47 | Gd-153 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.52E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 48 | Tb-160 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.01E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 49 | Pu-238 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.63E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 50 | Pu-239 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.63E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 51 | Pu-240 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.63E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 52 | Pu-241 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.38E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 53 | Am-241 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.63E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 54 | Am-242m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.63E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 55 | Am-243 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.63E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 56 | Cm-242 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.63E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 57 | Cm-243 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.63E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 58 | Cm-244 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.63E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 59 | Mn-54 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.91E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 60 | Co-60 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.10E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 61 | Ni-63 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.54E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 62 | Zn-65 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.90E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

※吸着塔収容時は、平均的な濃度（最大吸着量の 55%）を用いて評価を行うが高性能収容時には、最大吸着量で評価を実施。

2.2.2.2.8 雑固体廃棄物焼却設備

雑固体廃棄物焼却設備については、雑固体廃棄物と焼却灰を線源として、直接線は QAD、スカイシャイン線は、ANISN+G33 コードにて評価を行う。

遮蔽は、焼却炉建屋の建屋壁、天井のコンクリート厚さを考慮する。なお、焼却灰については、重量コンクリートによる遮蔽を考慮する。

焼却炉建屋

容 量：雑固体廃棄物：約 2,170m³
 焼却灰：約 85m³

線 源 強 度：表 2. 2. 2-5 参照

遮 蔽：コンクリート（密度 2.15g/cm³）300mm～700mm
 重量コンクリート（密度 3.715 g/cm³）：50mm

評価地点までの距離：約 1930m

線 源 の 標 高：約 23m

線 源 形 状：直方体

か さ 密 度：雑固体廃棄物：0.134g/cm³
 焼却灰：0.5g/cm³

評 価 結 果：約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

表 2. 2. 2-5 評価対象核種及び放射能濃度

| 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | |
|--------|-----------------------------|---------|
| | 雑固体廃棄物 | 焼却灰 |
| Mn-54 | 5.4E+00 | 4.0E+02 |
| Co-58 | 2.5E-02 | 1.9E+00 |
| Co-60 | 1.5E+01 | 1.1E+03 |
| Sr-89 | 2.1E-01 | 1.6E+01 |
| Sr-90 | 1.3E+03 | 9.9E+04 |
| Ru-103 | 1.9E-04 | 1.4E-02 |
| Ru-106 | 5.0E+01 | 3.7E+03 |
| Sb-124 | 2.8E-02 | 2.1E+00 |
| Sb-125 | 4.7E+01 | 3.5E+03 |
| I-131 | 5.1E-25 | 3.8E-23 |
| Cs-134 | 4.6E+02 | 3.4E+04 |
| Cs-136 | 3.4E-17 | 2.5E-15 |
| Cs-137 | 1.3E+03 | 9.4E+04 |
| Ba-140 | 2.1E-15 | 1.6E-13 |
| 合計 | 3.2E+03 | 2.4E+05 |

2.2.2.2.9 増設多核種除去設備

増設多核種除去設備については、各機器に表2.2.2-6に示す核種、放射能濃度が内包しているとし、制動エックス線を考慮したガンマ線線源強度を核種生成減衰計算コードORIGEN-Sにより求め、3次元モンテカルロ計算コードMCNPにより敷地境界における実効線量を評価した。

放射能強度：表2.2.2-6参照

| | | | |
|---|---|--------------------|---------|
| 遮 | 蔽 | 鉄（共沈タンク・供給タンクスキッド） | 40～80mm |
| | | 鉄（クロスフローフィルタスキッド） | 20～60mm |
| | | 鉄（スラリー移送配管） | 28mm |
| | | 鉄（吸着塔） | 30～80mm |
| | | 鉄（高性能容器（HIC）） | 120mm |
| | | コンクリート（高性能容器（HIC）） | |

評価地点までの距離：約1180m

線源の標高：約38m

評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

表 2. 2. 2-6 評価対象核種及び放射能濃度 (1/2)

| No | 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | | | |
|----|---------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 汚染水 | スラリー | 吸着材 1 [※] | 吸着材 2 [※] | 吸着材 4 [※] | 吸着材 5 [※] |
| 1 | Fe-59 | 3.45E+00 | 8.90E+01 | 2.30E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | Co-58 | 5.25E+00 | 1.35E+02 | 3.50E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | Rb-86 | 2.10E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.12E+04 | 0.00E+00 |
| 4 | Sr-89 | 2.17E+04 | 5.64E+05 | 0.00E+00 | 4.58E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | Sr-90 | 3.00E+05 | 1.30E+07 | 0.00E+00 | 1.06E+07 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | Y-90 | 3.00E+05 | 1.30E+07 | 6.53E+04 | 1.06E+07 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | Y-91 | 5.05E+02 | 1.32E+04 | 6.60E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | Nb-95 | 2.19E+00 | 5.72E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | Tc-99 | 8.50E-02 | 2.23E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 10 | Ru-103 | 6.10E+00 | 1.21E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | Ru-106 | 1.06E+02 | 2.09E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 12 | Rh-103m | 6.10E+00 | 1.21E+02 | 1.80E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 13 | Rh-106 | 1.06E+02 | 2.09E+03 | 7.03E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 14 | Ag-110m | 2.98E+00 | 7.79E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | Cd-113m | 4.68E+02 | 6.01E+03 | 1.04E+06 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 16 | Cd-115m | 1.41E+02 | 1.80E+03 | 3.12E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 17 | Sn-119m | 4.18E+01 | 1.06E+03 | 5.46E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 18 | Sn-123 | 3.13E+02 | 7.95E+03 | 4.09E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 19 | Sn-126 | 2.42E+01 | 6.15E+02 | 3.16E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 20 | Sb-124 | 9.05E+00 | 3.79E+01 | 3.94E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.20E+04 |
| 21 | Sb-125 | 5.65E+02 | 2.37E+03 | 2.46E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.37E+06 |
| 22 | Te-123m | 6.00E+00 | 1.55E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.69E+02 |
| 23 | Te125m | 5.65E+02 | 2.37E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.37E+06 |
| 24 | Te-127 | 4.95E+02 | 1.28E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.22E+04 |
| 25 | Te-127m | 4.95E+02 | 1.28E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.22E+04 |
| 26 | Te-129 | 5.40E+01 | 1.39E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.42E+03 |
| 27 | Te-129m | 8.75E+01 | 2.26E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.92E+03 |
| 28 | I-129 | 8.50E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 29 | Cs-134 | 6.00E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.61E+05 | 0.00E+00 |
| 30 | Cs-135 | 1.98E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.60E+05 | 0.00E+00 |
| 31 | Cs-136 | 2.24E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.73E+03 | 0.00E+00 |

※吸着塔収容時は、平均的な濃度（最大吸着量の 55%）を用いて評価を行うが高性能収容時には、最大吸着量で評価を実施。

表 2. 2. 2-6 評価対象核種及び放射能濃度 (2/2)

| No | 核種 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | | | | | |
|----|---------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 汚染水 | スラリー | 吸着材 1 [※] | 吸着材 2 [※] | 吸着材 4 [※] | 吸着材 5 [※] |
| 32 | Cs-137 | 8.25E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.59E+05 | 0.00E+00 |
| 33 | Ba-137m | 8.25E+01 | 2.16E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.59E+05 | 0.00E+00 |
| 34 | Ba-140 | 1.29E+01 | 3.38E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 35 | Ce-141 | 1.08E+01 | 2.83E+02 | 1.41E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 36 | Ce-144 | 4.71E+01 | 1.23E+03 | 6.15E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 37 | Pr-144 | 4.71E+01 | 1.23E+03 | 4.19E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 38 | Pr-144m | 3.85E+00 | 1.01E+02 | 5.03E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 39 | Pm-146 | 4.91E+00 | 1.28E+02 | 6.41E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 40 | Pm-147 | 1.67E+03 | 4.36E+04 | 2.18E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 41 | Pm-148 | 4.86E+00 | 1.27E+02 | 6.35E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 42 | Pm-148m | 3.13E+00 | 8.19E+01 | 4.08E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 43 | Sm-151 | 2.79E-01 | 7.31E+00 | 3.65E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 44 | Eu-152 | 1.45E+01 | 3.80E+02 | 1.89E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 45 | Eu-154 | 3.77E+00 | 9.86E+01 | 4.92E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 46 | Eu-155 | 3.06E+01 | 8.00E+02 | 3.99E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 47 | Gd-153 | 3.16E+01 | 8.26E+02 | 4.12E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 48 | Tb-160 | 8.30E+00 | 2.17E+02 | 1.08E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 49 | Pu-238 | 1.58E-01 | 4.14E+00 | 2.06E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 50 | Pu-239 | 1.58E-01 | 4.14E+00 | 2.06E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 51 | Pu-240 | 1.58E-01 | 4.14E+00 | 2.06E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 52 | Pu-241 | 7.00E+00 | 1.83E+02 | 9.15E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 53 | Am-241 | 1.58E-01 | 4.14E+00 | 2.06E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 54 | Am-242m | 1.58E-01 | 4.14E+00 | 2.06E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 55 | Am-243 | 1.58E-01 | 4.14E+00 | 2.06E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 56 | Cm-242 | 1.58E-01 | 4.14E+00 | 2.06E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 57 | Cm-243 | 1.58E-01 | 4.14E+00 | 2.06E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 58 | Cm-244 | 1.58E-01 | 4.14E+00 | 2.06E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 59 | Mn-54 | 1.07E+02 | 2.78E+03 | 1.06E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 60 | Co-60 | 5.00E+01 | 1.30E+03 | 1.11E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 61 | Ni-63 | 6.75E+00 | 8.66E+01 | 1.50E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 62 | Zn-65 | 3.62E+00 | 9.32E+01 | 2.41E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

※吸着塔収容時は、平均的な濃度（最大吸着量の 55%）を用いて評価を行うが高性能収容時には、最大吸着量で評価を実施。

2.2.2.2.10 高性能多核種除去設備

高性能多核種除去設備については、各機器に表2.2.2-7及び表2.2.2-8に示す核種、放射能濃度が内包しているとし、制動エックス線を考慮したガンマ線線源強度を核種生成減衰計算コードORIGENにより求め、3次元モンテカルロ計算コードMCNPにより敷地境界における実効線量を評価した。

放射能強度：表2.2.2-7，表2.2.2-8参照

遮 蔽：鉛（前処理フィルタ）50mm

：鉛（多核種吸着塔）145mm

評価地点までの距離：約1,260m

線源の標高：約38m

評価結果：約0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視する

表2. 2. 2-7 評価対象核種及び放射能濃度（前処理フィルタ・多核種吸着塔1～3塔目）（1/2）

| No. | 核種 | 前処理フィルタ | | | 多核種吸着塔 | | | | |
|-----|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1塔目 | 2塔目 | 3～4塔目 | 1～3塔目 | | | | |
| | | | | | 1層目 | 2層目 | 3層目 | 4層目 | 5層目 |
| 1 | Rb-86 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.93E+04 | | | | |
| 2 | Sr-89 | 5.19E+06 | 0.00E+00 | 7.29E+06 | 3.42E+07 | | | | |
| 3 | Sr-90 | 5.19E+08 | 0.00E+00 | 7.29E+08 | 3.42E+09 | | | | |
| 4 | Y-90 | 5.19E+08 | 3.62E+08 | 7.29E+08 | 3.42E+09 | | | | |
| 5 | Y-91 | 0.00E+00 | 1.68E+07 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 6 | Nb-95 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 7 | Tc-99 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 8 | Ru-103 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 9 | Ru-106 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 10 | Rh-103m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 11 | Rh-106 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 12 | Ag-110m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 13 | Cd-113m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 14 | Cd-115m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 15 | Sn-119m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 16 | Sn-123 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 17 | Sn-126 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 18 | Sb-124 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 19 | Sb-125 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 20 | Te-123m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.15E+03 | | | | |
| 21 | Te-125m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.88E+06 | | | | |
| 22 | Te-127 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.64E+05 | | | | |
| 23 | Te-127m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.64E+05 | | | | |
| 24 | Te-129 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.54E+05 | | | | |
| 25 | Te-129m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.09E+05 | | | | |
| 26 | I-129 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 27 | Cs-134 | 5.19E+04 | 7.22E+05 | 0.00E+00 | 1.71E+06 | 2.05E+05 | 1.20E+05 | 5.13E+04 | 3.42E+04 |
| 28 | Cs-135 | 3.06E-01 | 4.26E+00 | 0.00E+00 | 1.01E+01 | 1.21E+00 | 7.06E-01 | 3.03E-01 | 2.02E-01 |
| 29 | Cs-136 | 3.84E+02 | 5.34E+03 | 0.00E+00 | 1.26E+04 | 1.52E+03 | 8.85E+02 | 3.79E+02 | 2.53E+02 |
| 30 | Cs-137 | 5.19E+04 | 7.22E+05 | 0.00E+00 | 1.71E+06 | 2.05E+05 | 1.20E+05 | 5.13E+04 | 3.42E+04 |
| 31 | Ba-137m | 5.19E+04 | 7.22E+05 | 0.00E+00 | 1.71E+06 | 2.05E+05 | 1.20E+05 | 5.13E+04 | 3.42E+04 |

表2. 2. 2-7 評価対象核種及び放射能濃度（前処理フィルタ・多核種吸着塔 1～3 塔目）（2/2）

| No. | 核種 | 前処理フィルタ | | | 多核種吸着塔 | | | | |
|-----|---------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | | 1 塔目 | 2 塔目 | 3～4 塔目 | 1～3 塔目 | | | | |
| | | | | | 1 層目 | 2 層目 | 3 層目 | 4 層目 | 5 層目 |
| 32 | Ba-140 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.45E+04 | 0.00E+00 | | | | |
| 33 | Ce-141 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 34 | Ce-144 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 35 | Pr-144 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 36 | Pr-144m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 37 | Pm-146 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 38 | Pm-147 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 39 | Pm-148 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 40 | Pm-148m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 41 | Sm-151 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 42 | Eu-152 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 43 | Eu-154 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 44 | Eu-155 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 45 | Gd-153 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 46 | Tb-160 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 47 | Pu-238 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 48 | Pu-239 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 49 | Pu-240 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 50 | Pu-241 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 51 | Am-241 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 52 | Am-242m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 53 | Am-243 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 54 | Cm-242 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 55 | Cm-243 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 56 | Cm-244 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 57 | Mn-54 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 58 | Fe-59 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 59 | Co-58 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 60 | Co-60 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 61 | Ni-63 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |
| 62 | Zn-65 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | | | | |

表 2. 2. 2-8 評価対象核種及び放射能濃度（多核種吸着塔 4~13 塔目）（1/2）

| No. | 核種 | 多核種吸着塔 | | | | | | | |
|-----|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4~5 塔目 | | | | | 6~8 塔目 | 9~10 塔目 | 11~13 塔目 |
| | | 1 層目 | 2 層目 | 3 層目 | 4 層目 | 5 層目 | | | |
| 1 | Rb-86 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | Sr-89 | 2.91E+03 | | | | | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | Sr-90 | 2.91E+05 | | | | | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | Y-90 | 2.91E+05 | | | | | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | Y-91 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | Nb-95 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 2.82E+04 | 0.00E+00 |
| 7 | Tc-99 | 0.00E+00 | | | | | 3.20E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | Ru-103 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 3.75E+04 | 4.16E+03 |
| 9 | Ru-106 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.77E+06 | 6.41E+05 |
| 10 | Rh-103m | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 3.75E+04 | 4.16E+03 |
| 11 | Rh-106 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.77E+06 | 6.41E+05 |
| 12 | Ag-110m | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 3.04E+04 | 0.00E+00 |
| 13 | Cd-113m | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 1.95E+08 | 0.00E+00 |
| 14 | Cd-115m | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 1.47E+06 | 0.00E+00 |
| 15 | Sn-119m | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 6.41E+05 | 0.00E+00 |
| 16 | Sn-123 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 4.81E+06 | 0.00E+00 |
| 17 | Sn-126 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 2.27E+05 | 0.00E+00 |
| 18 | Sb-124 | 0.00E+00 | | | | | 4.16E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 19 | Sb-125 | 0.00E+00 | | | | | 1.60E+07 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 20 | Te-123m | 0.00E+00 | | | | | 6.09E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 21 | Te-125m | 0.00E+00 | | | | | 1.60E+07 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 22 | Te-127 | 0.00E+00 | | | | | 4.81E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 23 | Te-127m | 0.00E+00 | | | | | 4.81E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 24 | Te-129 | 0.00E+00 | | | | | 3.01E+05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 25 | Te-129m | 0.00E+00 | | | | | 9.29E+04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 26 | I-129 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 2.92E+03 | 0.00E+00 |
| 27 | Cs-134 | 1.46E+04 | 1.75E+03 | 1.02E+03 | 4.37E+02 | 2.91E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 28 | Cs-135 | 8.59E-02 | 1.03E-02 | 6.01E-03 | 2.58E-03 | 1.72E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 29 | Cs-136 | 1.08E+02 | 1.29E+01 | 7.54E+00 | 3.23E+00 | 2.16E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 30 | Cs-137 | 1.46E+04 | 1.75E+03 | 1.02E+03 | 4.37E+02 | 2.91E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 31 | Ba-137m | 1.46E+04 | 1.75E+03 | 1.02E+03 | 4.37E+02 | 2.91E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表 2. 2. 2-8 評価対象核種及び放射能濃度（多核種吸着塔 4~13 塔目）(2/2)

| No. | 核種 | 多核種吸着塔 | | | | | | | |
|-----|---------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|
| | | 4~5 塔目 | | | | | 6~8 塔目 | 9~10 塔目 | 11~13 塔目 |
| | | 1 層目 | 2 層目 | 3 層目 | 4 層目 | 5 層目 | | | |
| 32 | Ba-140 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 33 | Ce-141 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 1.12E+05 | 0.00E+00 |
| 34 | Ce-144 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.13E+05 | 0.00E+00 |
| 35 | Pr-144 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.13E+05 | 0.00E+00 |
| 36 | Pr-144m | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.13E+05 | 0.00E+00 |
| 37 | Pm-146 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.45E+04 | 0.00E+00 |
| 38 | Pm-147 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 8.65E+05 | 0.00E+00 |
| 39 | Pm-148 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 7.05E+04 | 0.00E+00 |
| 40 | Pm-148m | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 3.01E+04 | 0.00E+00 |
| 41 | Sm-151 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 4.16E+03 | 0.00E+00 |
| 42 | Eu-152 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 2.11E+05 | 0.00E+00 |
| 43 | Eu-154 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.45E+04 | 0.00E+00 |
| 44 | Eu-155 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 2.82E+05 | 0.00E+00 |
| 45 | Gd-153 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 2.63E+05 | 0.00E+00 |
| 46 | Tb-160 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 7.37E+04 | 0.00E+00 |
| 47 | Pu-238 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.77E+01 | 0.00E+00 |
| 48 | Pu-239 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.77E+01 | 0.00E+00 |
| 49 | Pu-240 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.77E+01 | 0.00E+00 |
| 50 | Pu-241 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 2.53E+03 | 0.00E+00 |
| 51 | Am-241 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.77E+01 | 0.00E+00 |
| 52 | Am-242m | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 3.52E+00 | 0.00E+00 |
| 53 | Am-243 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.77E+01 | 0.00E+00 |
| 54 | Cm-242 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.77E+01 | 0.00E+00 |
| 55 | Cm-243 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.77E+01 | 0.00E+00 |
| 56 | Cm-244 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 5.77E+01 | 0.00E+00 |
| 57 | Mn-54 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 2.53E+04 | 0.00E+00 |
| 58 | Fe-59 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 3.52E+04 | 0.00E+00 |
| 59 | Co-58 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 2.63E+04 | 0.00E+00 |
| 60 | Co-60 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 2.11E+04 | 0.00E+00 |
| 61 | Ni-63 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 3.20E+05 | 0.00E+00 |
| 62 | Zn-65 | 0.00E+00 | | | | | 0.00E+00 | 4.81E+04 | 0.00E+00 |

2.2.2.3 敷地境界における線量評価結果

各施設からの影響を考慮して敷地境界線量上の直接線・スカイシャイン線を評価した結果（添付資料－４），最大実効線量は約 9.73mSv/年（RO 濃縮水貯槽※に貯蔵された汚染水の影響による実効線量：9.19mSv/年，RO 濃縮水貯槽に貯蔵された汚染水の影響を除く実効線量：0.54mSv/年）となり，RO 濃縮水貯槽に貯蔵された汚染水の影響を除く実効線量は，最大で約 0.59mSv/年となる。

※RO 濃縮水貯槽とは下記のものを示し，以下同様とする。

RO 濃縮水貯槽 1～16，RO 濃縮水貯槽（G3 エリア），RO 濃縮水貯槽（J1 エリア），
RO 濃縮水貯槽（G7 エリア），RO 濃縮水貯槽（D エリア），蒸発濃縮廃液用タンク，
ろ過水タンク



図2. 2. 2-1 直接線ならびにスカイジャン線の線量評価地点




図 2. 2. 2-2 敷地境界線上の最大実効線量評価地点

* : 1~4号機原子炉建屋(原子炉格納容器を含む)以外からの追加的放出は極めて少ないと考えられるため、1~4号機原子炉建屋からの放出量により評価

2.2.2.4 添付資料

- 添付資料－1 使用済セシウム吸着塔一時保管施設におけるセシウム吸着装置（KURION）
吸着塔の線源条件について
- 添付資料－2 瓦礫類および伐採木一時保管エリアにおける敷地境界線量評価について
- 添付資料－3 実態に近づける線量評価方法について
- 添付資料－4 敷地境界における直接線・スカイシャイン線の評価結果
- 添付資料－5 多核種除去設備・増設多核種除去設備及び高性能多核種除去設備の線量
評価条件について

使用済セシウム吸着塔一時保管施設における
セシウム吸着装置（KURION）吸着塔の線源条件について

4. 概要

使用済セシウム吸着塔一時保管施設におけるセシウム吸着装置吸着塔（KURION）の線源条件については、滞留水中の放射能濃度の低下等に伴い、吸着塔内のセシウム吸着量が運転当初から変化していることから、使用済セシウム吸着塔側部の線量率の実測値に基づき、実態を反映した線源条件とした。

5. 線源設定

当初設計では、滞留水の性状及び吸着材の吸着性能から、吸着塔あたりの放射能濃度を表 1 に示すように推定し、この場合の吸着塔側面線量率を、MCNP コードによる評価により 14mSv/時と評価した。吸着塔側部の線量率測定から、各吸着塔を、低線量吸着塔（10mSv/時未満）、中線量吸着塔（10mSv/時以上 40mSv/時未満）、高線量吸着塔（40mSv/時以上）に分類した。平成 24 年 7 月 7 日までに一時保管施設に保管した 177 本のうち、低線量吸着塔、中線量吸着塔、高線量吸着塔側部の線量率平均値がそれぞれ 5mSv/時、12.9mSv/時、95mSv/時であることから、低線量吸着塔・中線量吸着塔については、当初設計との比率に応じて、それぞれの分類に属する吸着塔あたりのセシウム吸着量を表 1 のように設定した。また、低線量吸着塔・中線量吸着塔の遮蔽厚が 7 インチであるのに対し、高線量吸着塔は、すべて前段の油分等除去用の SMZ スキッドから発生した 3 インチ遮蔽の吸着塔であるため、3 インチ遮蔽をモデル化して吸着塔側面線量率が 95mSv/時となるように線源条件を設定した。なお、177 塔のうち、低線量吸着塔、中線量吸着塔、高線量吸着塔がそれぞれ 106 本、63 本、8 本であり、今後の使用済吸着塔は低線量吸着塔になることが予想されることから、第一施設においてはそれぞれの吸着塔を 344 塔、172 塔、20 塔とし、第四施設においてはそれぞれの吸着塔を 488 塔、172 塔、20 塔とした。

表 1 セシウム吸着装置吸着塔の線源条件

| | Cs-134 (Bq) | Cs-136 (Bq) | Cs-137 (Bq) | 吸着塔側面線量率 (mSv/時) |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 当初設計吸着塔 | 約 6.0×10^{14} | 約 1.1×10^{12} | 約 7.3×10^{14} | 14 (計算値) |
| 低線量吸着塔 | 約 2.2×10^{14} | 約 4.1×10^{11} | 約 2.6×10^{14} | 5 |
| 中線量吸着塔 | 約 5.6×10^{14} | 約 1.1×10^{12} | 約 6.7×10^{14} | 12.9 |
| 高線量吸着塔 | 約 3.8×10^{13} | 約 7.2×10^{10} | 約 4.6×10^{13} | 95 |

6. 線源設定の保守性

平成 24 年 7 月 7 日までに一時保管施設に保管した 177 本のうち、平成 23 年 6 月から 9 月、平成 23 年 10 月から 12 月、平成 24 年 1 月から 3 月、平成 24 年 4 月から 6 月に発生した使用済吸着塔の低線量吸着塔、中線量吸着塔、高線量吸着塔の割合を図 1 に示す。平成 23 年 6 月の運転開始初期には中・高線量吸着塔の割合が高かったが、滞留水中の放射能濃度低下に伴い、低線量吸着塔の割合が高くなっている。高線量吸着塔は平成 24 年の運転では発生しておらず、中線量吸着塔も直近ではほとんど発生していないことから、今後は高線量吸着塔が発生せず、ほとんどが低線量吸着塔であると予想される。また、図 2 に示すように、発生時期が遅いほど表面線量率が低下しており、これまでに発生した吸着塔の側面線量率の平均値を基に今後の発生分も含めて線源設定することは、保守的と言える。

運用にあたっては、各々の平均値が設定条件を超えないように管理を行う。




図 1 一時保管施設に保管した使用済吸着塔の発生時期による割合の変化




図 2 一時保管施設に保管した使用済吸着塔の発生時期と表面線量率分布

瓦礫類および伐採木一時保管エリアにおける敷地境界線量評価について

敷地周辺における線量評価のうち、瓦礫類および伐採木一時保管エリアからの放射線に起因する実効線量を評価するため、各エリアの線源形状をモデル化し、MCNPコードを用いて評価している。

一時保管エリアのうち、保管される廃棄物の形状が多様で、一時保管エリアを設定する時点で、線源の規模は確定できるが線源形状が変動する可能性がある一時保管エリアについては、線源形状を円柱にモデル化した評価を行った。(図1)

なお、円柱にモデル化している一時保管エリアについては、保管完了後に実績を反映し、線源を実態に近い形状にモデル化した詳細な評価を行うこととする。対象となる一時保管エリアを表1に示す。




図1 線量評価イメージ




表1 詳細評価実施エリア

| エリア名称 |
|---------------------|
| 一時保管エリアA1 (ケース2) |
| 一時保管エリアA2 (ケース2) |
| 一時保管エリアB |
| 一時保管エリアC |
| 一時保管エリアD |
| 一時保管エリアE1 |
| 一時保管エリアE2 |
| 一時保管エリアF1 |
| 一時保管エリアF2 |
| 一時保管エリアG |
| 一時保管エリアH |
| 一時保管エリアJ |
| 一時保管エリアN |
| 一時保管エリアO |
| 一時保管エリアP1 |
| 一時保管エリアP2 |
| 一時保管エリアQ |
| 一時保管エリアR |
| 一時保管エリアS |
| 一時保管エリアT |
| 一時保管エリアV |
| 一時保管エリアW |

実態に近づける線量評価方法について

現状の瓦礫類・伐採木の一時保管エリアにおける敷地境界線量評価は、施設やエリアを枠取りの考え方で、受け入れ上限値の線量を有する廃棄物が保守的にあらかじめ満杯になった条件で実施しており、実際の運用と比較すると保守的な評価となっている。このため、実測線量率に基づいた線源条件により敷地境界線量の再評価を行い、より実態に近づけるものとする。

以下に、具体的な線量評価方法を示す。

| | 説明（数字は一例） | 効果 |
|------------|--|--|
| <p>方法1</p> | <p>保管エリアの中で、定置済の瓦礫は実測評価、今後使用予定の分は受け入れ上限値評価、当面使用予定のない分は評価値から除外する</p>  | <p>満杯になったとした設計値評価に対して実態に近い保管容量で評価可能である</p> |
| <p>方法2</p> | <p>新たな固体廃棄物貯蔵庫設置に伴い瓦礫等一時保管エリアを移動する等により解除する場合、重複する施設の線量評価値はカウントしない</p>  | <p>線量評価値の重複による過度の保守性をなくすることができる</p> |
| <p>方法3</p> | <p>保管エリア間で瓦礫等を移動する場合、各々のエリアの線量評価値×保管容量におけるエリア占有率を線量評価値とする</p>  | <p>物量の出入りを反映するため実態に近い線量評価が可能である</p> |

一時保管エリアLについては、方法1を適用して敷地境界の線量評価を行った。

なお、今後は、その他の一時保管エリアについても、実測値による評価以外の線量評価方法（方法1～3のいずれか）を必要に応じて適用していく。

敷地境界における直接線・スカイシャイン線の評価結果（1 / 2）

| 敷地境界 評価地点 | 評価地点 の標高 「m」 | 敷地内各施設からの 直接線・スカイシャイン線 「単位:mSv/年」 ^{注)} | 直接線・スカイシャイン線 (RO濃縮水貯槽に貯蔵された 汚染水の影響による実効線量) 「単位:mSv/年」 ^{注)} | 直接線・スカイシャイン線 (RO濃縮水貯槽に貯蔵された 汚染水の影響を除く実効線量) 「単位:mSv/年」 ^{注)} |
|--------------|--------------------|---|--|--|
| No.1 | 5 | 0.19 | 0.12 | 0.07 |
| No.2 | 19 | 0.41 | 0.29 | 0.13 |
| No.3 | 19 | 0.58 | 0.46 | 0.12 |
| No.4 | 20 | 1.10 | 0.88 | 0.22 |
| No.5 | 17 | 3.47 | 3.16 | 0.32 |
| No.6 | 17 | 4.50 | 4.19 | 0.31 |
| No.7 | 22 | 9.73 | 9.19 | 0.54 |
| No.8 | 17 | 5.48 | 5.17 | 0.31 |
| No.9 | 15 | 2.55 | 2.39 | 0.16 |
| No.10 | 16 | 1.56 | 1.48 | 0.08 |
| No.11 | 18 | 3.85 | 3.68 | 0.16 |
| No.12 | 18 | 3.45 | 3.32 | 0.13 |
| No.13 | 17 | 1.63 | 1.50 | 0.13 |
| No.14 | 19 | 2.02 | 1.89 | 0.13 |
| No.15 | 22 | 1.78 | 1.69 | 0.09 |
| No.16 | 27 | 1.52 | 1.46 | 0.05 |
| No.17 | 35 | 2.34 | 2.30 | 0.04 |
| No.18 | 38 | 1.07 | 1.05 | 0.02 |
| No.19 | 34 | 0.35 | 0.34 | 0.01 |
| No.20 | 38 | 0.35 | 0.34 | 0.01 |
| No.21 | 39 | 0.26 | 0.25 | 0.01 |
| No.22 | 35 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
| No.23 | 36 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| No.24 | 39 | 0.20 | 0.19 | 0.01 |
| No.25 | 40 | 0.22 | 0.20 | 0.01 |
| No.26 | 33 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| No.27 | 32 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| No.28 | 40 | 0.23 | 0.22 | 0.01 |
| No.29 | 40 | 0.88 | 0.84 | 0.04 |
| No.30 | 40 | 0.83 | 0.79 | 0.05 |
| No.31 | 40 | 0.25 | 0.23 | 0.02 |
| No.32 | 32 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| No.33 | 34 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| No.34 | 39 | 0.10 | 0.08 | 0.01 |
| No.35 | 39 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| No.36 | 40 | 0.29 | 0.27 | 0.03 |
| No.37 | 40 | 0.75 | 0.70 | 0.06 |
| No.38 | 40 | 0.67 | 0.61 | 0.07 |
| No.39 | 40 | 0.16 | 0.14 | 0.02 |
| No.40 | 33 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| No.41 | 32 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| No.42 | 40 | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
| No.43 | 40 | 0.46 | 0.38 | 0.08 |
| No.44 | 40 | 0.42 | 0.34 | 0.08 |
| No.45 | 40 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| No.46 | 31 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| No.47 | 33 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| No.48 | 40 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| No.49 | 40 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| No.50 | 36 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |

敷地境界における直接線・スカイシャイン線の評価結果（2 / 2）

| 敷地境界 評価地点 | 評価地点 の標高 「m」 | 敷地内各施設からの 直接線・スカイシャイン線 「単位:mSv/年」 ^{注)} | 直接線・スカイシャイン線 (RO濃縮水貯槽に貯蔵された 汚染水の影響による実効線量) 「単位:mSv/年」 ^{注)} | 直接線・スカイシャイン線 (RO濃縮水貯槽に貯蔵された 汚染水の影響を除く実効線量) 「単位:mSv/年」 ^{注)} |
|--------------|--------------------|---|--|--|
| No.51 | 33 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| No.52 | 40 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| No.53 | 40 | 0.33 | 0.17 | 0.15 |
| No.54 | 40 | 0.31 | 0.16 | 0.16 |
| No.55 | 40 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| No.56 | 34 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| No.57 | 40 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| No.58 | 40 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| No.59 | 40 | 0.13 | 0.04 | 0.09 |
| No.60 | 42 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| No.61 | 43 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| No.62 | 39 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| No.63 | 45 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| No.64 | 45 | 0.08 | 0.02 | 0.07 |
| No.65 | 42 | 0.20 | 0.04 | 0.15 |
| No.66 | 41 | 0.74 | 0.19 | 0.55 |
| No.67 | 40 | 0.44 | 0.12 | 0.32 |
| No.68 | 38 | 0.64 | 0.21 | 0.43 |
| No.69 | 37 | 0.38 | 0.10 | 0.28 |
| No.70 | 36 | 0.81 | 0.21 | 0.59 |
| No.71 | 33 | 0.70 | 0.11 | 0.59 |
| No.72 | 30 | 0.56 | 0.05 | 0.51 |
| No.73 | 30 | 0.26 | 0.03 | 0.23 |
| No.74 | 36 | 0.12 | 0.02 | 0.11 |
| No.75 | 32 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| No.76 | 32 | 0.11 | 0.01 | 0.11 |
| No.77 | 16 | 0.37 | 0.01 | 0.37 |
| No.78 | 20 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| No.79 | 20 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| No.80 | 20 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| No.81 | 36 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| No.82 | 39 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| No.83 | 41 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| No.84 | 42 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| No.85 | 38 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| No.86 | 34 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| No.87 | 27 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| No.88 | 23 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| No.89 | 21 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| No.90 | 21 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| No.91 | 21 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| No.92 | 22 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| No.93 | 21 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| No.94 | 29 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| No.95 | 22 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| No.96 | 20 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| No.97 | 16 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| No.98 | 24 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| No.99 | 26 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| No.100 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |

(参考)「2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量(その1)
「平成 25 年 3 月末時点」における線量評価点に相当する敷地境界評価地点は以下のと
おり。

南エリア：No.7, 西エリア：No.70, 北エリア：No.92,
南西エリアにおける最大値を示す地点：No.17

注) 四捨五入した数値を記載しているため、合算値が合計と合わない場合がある。

多核種除去設備・増設多核種除去設備及び高性能多核種除去設備の線量評価条件について

1. 多核種除去設備の線量評価条件について

1.1 評価対象設備・機器

多核種除去設備の評価対象設備・機器を表１に示す。

表１ 評価対象設備・機器（多核種除去設備）

| 設備・機器 | 評価対象とした機器数 (基数×系列) | 放射能条件 | 遮へい体 | |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------------|--------------------------------|
| 前処理設備 1 (鉄共沈処理) | バッチ処理タンク | 1×3 | 汚染水 (処理対象水) | なし |
| | 循環タンク | 1×3 | スラリー (鉄共沈処理) | 鉄 100mm |
| | デカントタンク | 1×3 | 汚染水 (処理対象水) | なし |
| | 循環タンク弁スキッド | 1×3 | スラリー (鉄共沈処理) | 鉛 18mm |
| | クロスフロー フィルタスキッド | 1×3 | スラリー (鉄共沈処理) | 鉛 8mm (配管周囲) 鉛 9mm (スキッド周囲) |
| | スラリー移送配管 | 1×3 | スラリー (鉄共沈処理) | 鉛 18mm |
| | スラリー移送配管 (40A-30m) | 1×3 | スラリー (鉄共沈処理) | 鉛 8mm |
| 前処理設備 2 (炭酸塩沈殿処理) | 共沈タンク | 1×3 | 汚染水 (処理対象水) | なし |
| | 供給タンク | 1×3 | 汚染水 (処理対象水) | なし |
| | クロスフロー フィルタスキッド | 1×3 | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 鉛 4mm (配管周囲) 鉛 9mm (スキッド周囲) |
| | スラリー移送配管 (40A-40m) | 1×3 | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 鉛 4mm |
| 多核種除去装置 | 吸着塔 (吸着材 2) | 1×3 | 吸着材 2 | 鉄 50mm |
| | 吸着塔 (吸着材 3) | 1×3 | 吸着材 3 | |
| | 吸着塔 (吸着材 6) | 1×3 | 吸着材 6 | |
| | 吸着塔 (吸着材 5) | 1×3 | 吸着材 5 | |
| | 処理カラム (吸着材 7) | 1×3 | 吸着材 7 | なし |
| 高性能容器 (HIC) | スラリー (鉄共沈処理) 用 | 1×3 | スラリー (鉄共沈処理) | 鉄 112mm |
| | スラリー (炭酸塩沈殿 処理) 用 | 1×3 | スラリー (炭酸塩沈殿処理) | 鉄 112mm |
| | 吸着材 2 用 | 1 | 吸着材 2 ※ | 鉄 112mm |
| | 吸着材 3 用 | 1 | 吸着材 3 ※ | 鉄 112mm |
| | 吸着材 6 用 | 1 | 吸着材 6 ※ | 鉄 112mm |
| | 吸着材 5 用 | 1 | 吸着材 5 ※ | 鉄 112mm |

※吸着塔収容時は、平均的な濃度（最大吸着量の 55%）を用いて評価を行うが
高性能容器収容時には、最大吸着量で評価を実施。

1.2 放射能条件の設定

多核種除去設備の放射能条件は以下の事項を考慮して設定する。

- スラリーは、クロスフローフィルタで濃縮されることから、スラリー濃度は濃縮前～濃縮後の平均的な濃度を考慮する。スラリー（鉄共沈処理）の濃度は、約 70g/L～約 84g/L の平均値である約 77g/L より設定し、スラリー（炭酸塩沈殿処理）の濃度は、初期の設計では最大約 305g/L としているが運転実績より知見が得られたことから、約 195g/L～236g/L の平均値である約 215g/L より設定する。
- 各吸着材の吸着量は、吸着塔のメリーゴーランド運用を考慮すると、最大吸着量の概ね 10%～100%の間で推移し、平均的には最大吸着量の 55%程度となる。よって、各吸着材の放射能濃度は、平均的な吸着量を考慮して設定。
- スラリー、吸着材の放射能濃度は、想定される濃度に対して、保守的に 30%を加算して評価を行う。

2. 増設多核種除去設備の線量評価条件

2.1 評価対象設備・機器

増設多核種除去設備の評価対象設備・機器を表 2 に示す。

表 2 評価対象設備・機器（増設多核種除去設備）

| | 設備・機器 | 評価上考慮する 基数×系列 | 放射能条件 | 遮へい体 |
|------------|----------------|------------------|--------|----------------------|
| 処理水受入 | 処理水受入タンク | 1×1 | 汚染水 | なし |
| 前処理設備 | 共沈・供給タンクスキッド | 1×3 | 汚染水 | 鉄：40～80mm |
| | クロスフローフィルタスキッド | 1×3 | スラリー | 鉄：20～60mm |
| | スラリー移送配管 | 1×3 | スラリー | 鉄：28mm |
| 多核種吸着塔 | 吸着塔（吸着材 1） | 1×3 | 吸着材 1 | 鉄：30～80mm |
| | 吸着塔（吸着材 2） | 1×3 | 吸着材 2 | |
| | 吸着塔（吸着材 4） | 1×3 | 吸着材 4 | |
| | 吸着塔（吸着材 5） | 1×3 | 吸着材 5 | |
| 高性能容器（HIC） | スラリー（前処理） | 1×3 | スラリー | コンクリート及びハッチ（鉄：120mm） |
| | 吸着材（吸着材 1） | 1×1 | 吸着材 1※ | |
| | 吸着材（吸着材 2） | 1×1 | 吸着材 2※ | |
| | 吸着材（吸着材 4） | 1×1 | 吸着材 4※ | |
| | 吸着材（吸着材 5） | 1×1 | 吸着材 5※ | |

※吸着塔収容時は、平均的な濃度（最大吸着量の 55%）を用いて評価を行うが高性能容器収容時には、最大吸着量で評価を実施。

2.2 放射能条件の設定

増設多核種除去設備の放射能条件は以下の事項を考慮して設定する。

- ・ スラリーは、クロスフローフィルタで濃縮されることから、スラリー濃度は濃縮前～濃縮後の平均的な濃度を考慮し、スラリーの濃度は、195g/L～236g/L の平均値である約 215g/L より設定する。
- ・ 各吸着材の吸着量は、吸着塔のメリーゴーランド運用を考慮すると、最大吸着量の概ね 10%～100%の間で推移し、平均的には最大吸着量の 55%程度となる。よって、各吸着材の放射能濃度は、平均的な吸着量を考慮して設定。
- ・ スラリー、吸着材の放射能濃度は、想定される濃度に対して、保守的に 30%を加算して評価を行う。

3. 高性能多核種除去設備の線量評価条件

3.1 評価対象設備・機器

高性能多核種除去設備の評価対象設備・機器を表 3 に示す。

表 3 評価対象設備・機器（高性能多核種除去設備）

| 機器 | | 評価上考慮する基数（基） | 放射能条件 |
|---------|----------|--------------|-----------------|
| 前処理フィルタ | 1 塔目 | 1 | 前処理フィルタ 1 塔目 |
| | 2 塔目 | 1 | 前処理フィルタ 2 塔目 |
| | 3～4 塔目 | 2 | 前処理フィルタ 3～4 塔目 |
| 多核種吸着塔 | 1～3 塔目 | 3 | 多核種除去塔 1～3 塔目 |
| | 4～5 塔目 | 2 | 多核種除去塔 4～5 塔目 |
| | 6～8 塔目 | 3 | 多核種除去塔 6～8 塔目 |
| | 9～10 塔目 | 2 | 多核種除去塔 9～10 塔目 |
| | 11～13 塔目 | 3 | 多核種除去塔 11～13 塔目 |

3.2 放射能条件の設定

高性能多核種除去設備の放射能条件は以下の事項を考慮して設定する。

- ・ 吸着材の放射能濃度は、各フィルタ・吸着塔の入口濃度から除去率、通水量（機器表面線量が 1mSv/h 以下となるよう設定）を考慮して算出した値に保守的に 30%を加算して評価を行う。
- ・ 多核種吸着塔 1～5 塔目の線源は、Cs の吸着量分布を考慮し、吸着塔の高さ方向に均等 5 分割し、各層に線源を設定する。

2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価

2.2.3.1 線量評価の方法

(1) 評価対象核種

放射性液体廃棄物等からの実効線量は、サンプリング頻度を考慮して実効的に測定が可能な主要核種である Cs-134, Cs-137, Sr-90, H-3 に基づき評価する。その他の核種については、平成 26 年 10 月末迄に評価対象核種を選定する。

(2) 線量評価の方法

排水路以外の放射性液体廃棄物等の実効線量は、排水する放射性物質濃度の告示濃度限度に対する分数和から求める。

排水路の放射性液体廃棄物等の実効線量の算出方法は、平成 27 年 3 月末までに確立する。上記で求めた実効線量のうち、最大のものを放射性液体廃棄物等の実効線量とする。

2.2.3.2 各系統における線量評価

(1) 排水，散水する系統

○排水する系統

- ・地下水バイパス水
- ・堰内雨水の処理済水

○散水する系統

- ・堰内雨水の処理済水
- ・5・6号機滞留水の処理済水

(2) 線量評価

地下水バイパス水については、次の運用目標を満足していることを確認の上、排水するため、実効線量は 0.22mSv/年となる。

運用目標

| | |
|--------|-----------|
| Cs-134 | 1Bq/L |
| Cs-137 | 1Bq/L |
| Sr-90 | 5Bq/L |
| H-3 | 1,500Bq/L |

その他の排水する系統については、実効線量が 0.22mSv/年以下となることを確認の上、排水するため、実効線量は 0.22mSv/年となる。

また、散水する系統については、実効線量が 0.22mSv/年以下となることを確認の上、散水する。

なお、堰内雨水の処理済水を散水した水の γ 線に起因する敷地境界の実効線量は 4.2×10^{-2} mSv/年であり、5・6号機滞留水の処理済水を散水した水の H-3 を吸入摂取した場合

の敷地境界の実効線量は $3.3 \times 10^{-2} \text{mSv/年}$ である。(詳細は、「Ⅱ 2.36 雨水処理設備等 参考資料-1 構内散水における被ばく評価」, 「Ⅱ 2.33 5・6号機放射性液体廃棄物処理系 参考資料-1 構内散水における被ばく評価」を参照)

排水路の水については, 評価方法を確立した後, 評価を行うこととする。

なお, 放射性液体廃棄物等のうち排水路の水からの線量の寄与は, 平成27年3月末までに算入する。

2.2.4 線量評価のまとめ（その2）

現状の設備の運用により、気体廃棄物放出分で約 0.03mSv/年、敷地内各施設からの直接線及びスカイシャイン線の線量分で約 9.73mSv/年（RO 濃縮水貯槽に貯蔵された汚染水の影響による実効線量：約 9.19mSv/年、RO 濃縮水貯槽に貯蔵された汚染水の影響を除く実効線量：約 0.54mSv/年）、放射性液体廃棄物等の排水分で約 0.22mSv/年、構内散水した堰内雨水の処理済水の γ 線に起因する敷地境界の実効線量は約 4.2×10^{-2} mSv/年、構内散水した5・6号機滞留水の処理済水のH-3を吸入摂取した場合の敷地境界の実効線量は約 3.3×10^{-2} mSv/年となり合計約 10.06mSv/年となる^{注)}。

また、敷地の外に排水する水（ただし、排水路からの実効線量は平成27年3月末までに算入する。）の線量分は約 0.22mSv/年、構内散水した水の敷地境界の線量分は約 4.2×10^{-2} mSv/年及び約 3.3×10^{-2} mSv/年、原子炉建屋から放出する気体廃棄物の線量分は約 0.03mSv/年、直接線・スカイシャイン線の線量分（RO 濃縮水貯槽に貯蔵された汚染水の影響を除く実効線量（最大値））は約 0.59mSv/年であり、RO 濃縮水貯槽に貯蔵された汚染水の影響を除く実効線量は合計で約 0.92mSv/年となる^{注)}。

注) 四捨五入した数値を記載しているため、合算値が合計と合わない場合がある。

2.2.5 敷地境界実効線量の制限について

2.2.5.1 敷地境界における実効線量の制限値

「2.2.4 線量評価のまとめ（その2）」で示すとおり、「特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について」で求められている実効線量の制限から超過している。このため、表2.2.5-1のとおり段階的な制限を定め、対策を施すことにより達成を目指す。

表2.2.5-1 敷地境界における実効線量（評価値）の制限

| 時期 | 平成27年3月末 | 平成28年3月末 |
|-----|------------|-----------|
| 制限値 | 2 mSv/年未満* | 1 mSv/年未満 |

※タンクに貯蔵された汚染水以外に起因する敷地境界における実効線量（評価値）の低減目標は、平成27年3月末までに1 mSv/年未満とする。

ただし、以下の3つを起源とする敷地境界における実効線量（評価値）の低減目標は、実施計画の認可日から継続して1 mSv/年未満とする。

- ・実施計画（変更認可申請中のものも含む）に記載されているものであって、敷地の外に排水する水（ただし、排水路からの実効線量は平成27年3月末までに算入する。）
- ・原子炉建屋から放出する気体廃棄物
- ・タンクに貯蔵された汚染水以外に起因する直接線・スカイシャイン線

2.2.5.2 制限値に向けた対策

2.2.5.1 に示す“敷地境界における実効線量の制限値”を達成させるために、以下のとおり対策を実施することとする。対策の工程表については表2.2.5-2に示す。

(1) 気体廃棄物

現在、気体廃棄物の敷地境界線量は約0.03 mSv/年と評価しているが、更なる放出量の低減及び測定精度の向上を目指して、燃料取り出し用カバーの設置、排気設備の設置等を実施する。また、放射性物質の飛散防止剤散布等を実施することにより、放出量の低減を図るものとする。

(2) 放射性液体廃棄物等

① 評価方法の確立

排水口における放射性物質濃度、流量を把握し、平成26年12月末までに3ヶ月平均濃度の算出方法を確立する。

評価対象核種については、平成26年10月末までに選定する。

②排水路等の状況改善

a. 排水路（側溝含む）の清掃

排水路及び側溝の清掃については、汚泥堆積状況を点検し、年度毎に効果的な清掃計画を立案する。また、異常気象等の堆積状況の変化が想定される場合や排水口付近における定期的な放射能濃度分析の結果、高濃度の状況が確認された場合には、臨時点検を実施し必要に応じて排水路等の清掃を行うことを検討する。

なお、暗渠部の清掃については、点検・調査により、人力作業以外に清掃機器の導入等も検討する。

b. 道路の清掃

道路の清掃については、汚泥堆積状況を点検し、年度毎に効果的な清掃計画を立案する。また、交通等の堆積状況の変化が想定される場合は、臨時点検を実施し必要に応じて道路の清掃を行うことを検討する。

なお、清掃は、再汚染を防止するため、道路、側溝、排水路の順に清掃することを基本とし、清掃計画を平成26年6月迄に立案し、物揚場排水路、K排水路、C排水路、A排水路及びその流域の道路については平成27年3月迄に清掃を実施する。K排水路については、平成26年12月末までに状況改善の確認を行い、必要に応じて今後の追加対策等を行う。

c. 敷地の除染

敷地の除染については、作業員の線量低減のために実施する敷地の除染計画（第3章 第三編 3.1.3「敷地内に飛散した放射性物質の拡散防止及び除染による線量低減」参照）を考慮して実施する。

③適切な管理のための設備対策

a. 汚泥の流出抑制

効果的な汚泥流出抑制とするため、排水路点検口付近に汚泥堰を設けることとし、物揚場排水路、K排水路及びC排水路については平成27年3月迄に、A排水路及び新設排水路については平成28年3月迄に排水路汚泥の流出抑制を実施する。

b. 排水路流量計の設置

排水路に流れる雨水等の量を把握するため、流量測定設備を物揚場排水路、C排水路、K排水路及びA排水路については平成27年3月迄に、新設排水路については平成28年3月迄に設置する。

(3) 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量

①RO 濃縮水貯槽からの敷地境界線量低減

多核種除去設備，及び平成 26 年度に運用開始を予定している増設多核種除去設備及び高性能多核種除去設備により RO 濃縮水を重層的に浄化処理することに加え，濃縮水の漏洩リスクや土地利用効率等を考慮して新たに多核種処理水貯槽等を設置していくことにより，敷地境界線量を低減させる。

また，地下水流入量抑制対策として，高温焼却炉建屋の止水，地下水バイパスの稼働等を実施する。

②実態に合わせた線源条件の見直し

現状の瓦礫類・伐採木の一時保管エリアにおける敷地境界線量評価は，施設やエリアを枠取りの考え方で，受け入れ上限値の線量を有する廃棄物が保守的にあらかじめ満杯になった条件で実施しており，実際の運用と比較すると保守的な評価となっている。このため，一時保管エリア L について，実測線量率に基づいた線源条件により敷地境界の線量評価を行った。（2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量（その 2）添付資料-3 参照）

また，多核種除去設備等についても，設備の運用実態に合わせて線源条件を見直し，敷地境界の線量評価を行う。

③保管エリアの受け入れ上限値（表面線量率）の変更

敷地境界線量へ影響を与える一時保管エリア C について，平成 26 年 9 月迄に瓦礫類の受け入れ基準（表面線量率）を変更し，敷地境界線量を低減させる。

④遮へいの設置

今後設置予定の新規設備等については，適切に遮へい設計を実施し，敷地境界線量を可能な限り低減させる。

表 2. 2. 5-2 目標値に向けた対策 工程表

| | | 平成26年度 | | | | 平成27年度 | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|----|-----------------------------|----|--------|----|----------------------|----|
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 気体廃棄物 | | 1号機:建屋カバー撤去時における飛散防止剤散布 | | | | | | | |
| | | 3号機:線量低減対策・燃料取り出し用カバー設置工事 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 液体廃棄物等 | 評価方法の確立 | 評価対象核種の選定 | | | | | | | |
| | | 3ヶ月平均濃度算出方法の確立 | | | | | | | |
| | | | | 排水路の流量及び放射能濃度の測定 | | | | | |
| | 排水路等の状況改善 | 道路清掃 | | | | | | | |
| | | | | 排水路清掃 | | | | | |
| | 適切な管理のための設備対策 | | | 汚泥の流出防止 (物揚場,C,K排水路) | | | | 汚泥の流出防止 (A,新設排水路) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 排水路流量計の設置 (物揚場,C,K,A排水路) | | | | 排水路流量計の設置 (新設排水路) | |
| | | | | | | | | | |
| 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量 | 実態に合わせた線源条件の見直し | | | | | | | | |
| | 保管エリアの受け入れ上限値(表面線量率)の変更 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2.2.6 事故当初に放出された放射性物質の影響について

平成 25 年 4 月 2 日のモニタリングポスト指示値及び遮へい壁外側の空間線量率と年間換算値（8760 時間）を表 2. 2. 6-1 に示す。

最も低い敷地北側の MP-1 においても年間約 26mSv であり、これは 2.2.4 までに評価した追加的な放射性物質の放出に起因する実効線量及び各施設からの直接並びに散乱放射線による実効線量を大きく上回っている。また、空気中の放射性物質濃度も、追加放出分の評価値が約 1.5×10^{-9} Bq/cm³ に対し、西門におけるダストサンプリング結果が 10^{-7} Bq/cm³ と 2 桁程度高い値となっており、過去に沈積した放射性物質が再浮遊しているものと考えられる。

これらのことから、現状は事故当初に放出し、沈積した放射性物質の影響が支配的であり、今後敷地周辺で居住するに当たっては、既に沈積した放射性物質の除去がより重要であることを示している。

表 2. 2. 6-1 モニタリングポストの指示値及び
遮へい壁外側の空間線量率と年間換算値

| | 指示値 (μ Sv/h) | 年間換算値 (mSv/年) | 遮へい壁外側の 空間線量率 (μ Sv/h) | 年間換算値 (mSv/年) |
|------|----------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| MP-1 | 3.0 | 約 26 | — | — |
| MP-2 | 5.5 | 約 48 | — | — |
| MP-3 | 6.6 | 約 58 | — | — |
| MP-4 | 5.9 | 約 52 | — | — |
| MP-5 | 6.2 | 約 54 | — | — |
| MP-6 | 2.4 | — | 15 | 約 131 |
| MP-7 | 5.5 | — | 40 | 約 350 |
| MP-8 | 3.9 | — | 50 | 約 438 |