

## ご意見の内容及びご意見に対するご回答

意見提出元：株式会社第一エレクトロニクス

No	該当箇所	ご意見の内容	ご回答
1	—	<p>&lt;意見内容&gt; オプションで、HEMS用インターフェース(ECHO NET準拠)が、接続可能になる。</p> <p>&lt;理由&gt; ユーザにとって、オプション初期費用のみで、宅内エネルギー管理が容易に展開できる。</p>	<p>スマートメーターと HEMS との情報連携(B ルート)については、「スマートハウス標準化検討会中間取りまとめ」(平成 24 年 2 月 24 日)の結果にしたがって、IP および ECHONET-Lite を実装することとします。また、Bルート対応機能の実装(標準/オプション)については、いただいたご意見を参考に、今後、検討を進めていきたいと考えております。</p>