

局所排風機 維持確認記録（平成27年12月分）

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	1.5	1.0	1.0	28.4	28	22.2	○	○	H27.12.14	－	－	－	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.8	0.9	1.2	30.3	29.4	22.8	○	○	H27.12.14	－	－	－	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.9	1.0	1.3	30.4	30	23.3	○	○	H27.12.14	－	－	－	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.0	1.0	1.2	30.3	28.7	23.7	○	○	H27.12.14	－	－	－	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		/	1.0	1.0	1.1	/	/	/	/	/	H27.12.14	－	－	－	停止中(故障中、マスク脱衣エリア仮置)
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	1.2	1.4	1.7	30.7	29.3	23.	○	○	H27.12.14	－	－	－	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.8	0.8	1.0	29.0	27.1	21.6	○	○	H27.12.14	－	－	－	
8	登録センター休憩所	喫煙室		○	1.2	0.9	1.2	28.1	28	21.8	○	○	H27.12.14	－	－	－	
9	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.0	1.0	1.2	29.5	28.1	22.3	○	○	H27.12.14	－	－	－	
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.2	1.3	1.5	29.4	26.4	23	○	○	H27.12.14	－	－	－	
11	登録センター休憩所	共用エリア		/	1.0	0.9	0.9	/	/	/	/	/	H27.12.14	－	－	－	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	1.0	1.1	1.4	29.1	27.9	22.6	○	○	H27.12.14	－	－	－	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.8	0.8	1.0	31.9	27.4	23.5	○	○	H27.12.14	－	－	－	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.2	1.2	1.5	31.0	27.4	24.1	○	○	H27.12.14	－	－	－	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.8	1.0	1.2	29	25.9	22.4	○	○	H27.12.14	－	－	－	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや、電エドラム