

構外駐車場及び周辺の放射線管理 (環境モニタリングサーベイ) 平成28年 4月

1. 線量当量率 (単位 : μ Sv/h)

	測定場所	4月5日	4月11日	4月18日	4月25日
1	工事車両駐車場	0.80	0.80	0.75	0.75
2	入退域管理棟脇プレハブ(内)	0.35	0.35	0.35	0.35
3	入退域管理棟脇プレハブ(西側)	0.65	0.60	0.70	0.75
4	南側安全通路内	1.6	1.6	1.6	1.5
5	工事車両出入口	1.4	1.4	1.5	1.4
6	構外南側駐車場(東)	—	4.0	3.7	3.5
7	構外南側駐車場(南)	—	2.5	2.8	2.8
8	構外南側駐車場(西)	—	4.5	4.5	4.9
9	構外中央駐車場(西)	(7) 4.3	4.0	4.2	4.2
10	構外中央西側駐車場(南)	—	1.8	1.8	1.8
11	構外中央西側駐車場(西)	—	2.4	2.4	2.4
12	構外中央西側駐車場(北)	—	2.0	2.0	2.0
13	構外中央駐車場(北西)	(9) 2.8	2.4	2.3	2.3
14	新構外休憩所北西側	—	0.45	0.40	0.35
15	構外北側駐車場(西)	—	0.80	0.90	0.90
16	構外北側駐車場(北)	—	0.60	0.50	0.45
17	構外北側駐車場(東)	—	1.0	1.0	1.0
18	新事務棟北側駐車場(北西)	(15) 0.95	0.95	0.90	0.90
19	新事務棟北側駐車場(北)	(16) 0.60	0.60	0.60	0.60
20	新事務棟食堂搬出入口	(17) 0.50	0.50	0.50	0.50
21	新事務棟3番ゲート	(18) 0.30	0.30	0.30	0.25
22	新事務棟3番ゲート前駐車場	(14) 0.40	0.35	0.35	0.35
23	新事務棟2番ゲート	(19) 0.35	0.30	0.30	0.30
24	新事務棟(西)	(13) 1.3	1.3	1.3	1.1
25	バス待合所西側	(12) 0.52	0.50	0.45	0.45
26	構外中央駐車場(東)	—	0.80	0.70	0.65
27	新事務棟1番ゲート	(20) 0.18	0.20	0.20	0.20
28	新事務棟(南東)	(21) 0.90	0.90	0.85	0.85
29	装備品倉庫(北)	(22) 0.70	0.75	0.70	0.70
30	装備品倉庫(北東)	(23) 0.25	0.30	0.25	0.25
31	装備品倉庫(南西)	(24) 0.28	0.30	0.30	0.30
32	入退域管理棟出入口	(25) 0.18	0.20	0.20	0.20

※4/9～駐車場拡張の為、ポイント移動
()内はH28.3.28時点ポイントNo.