

水処理運営部 水処理運営G

承認	審査	作成
H29.1.17	H29.1.17	H29.1.17

各建屋滞留水及び近傍サブドレン水位差等監視データシート(様式ー2)

移送ライン近傍線量率(月報)

2016年12月分

各建屋滞留水及び近傍サブドレン水位差等監視データシート(様式-2) 移送ライン近傍線量率 (2016年12月分)

月日	2号T/B出口 (mSv/h)	3号T/B入口 (mSv/h)	4号T/B出口 (mSv/h)	HTI建屋入口 (mSv/h)	プロセス主建屋入口 (mSv/h)	焼却工作建屋出口 (mSv/h)	備考
12/1	1.31E+00	4.50E+00	8.51E-02	1.44E-01	1.50E-02	7.40E-02	
12/2	1.35E+00	4.54E+00	7.70E-02	1.39E-01	2.00E-02	1.00E-01	
12/3	1.37E+00	4.20E+00	4.40E-02	9.80E-02	2.00E-02	6.50E-02	
12/4	1.42E+00	4.13E+00	3.90E-02	9.60E-02	1.00E-02	5.80E-02	
12/5	1.43E+00	4.47E+00	7.03E-02	1.24E-01	8.00E-03	1.32E-01	
12/6	1.44E+00	4.33E+00	7.67E-02	1.44E-01	1.10E-02	8.60E-02	
12/7	1.16E+00	2.65E+00	8.24E-02	1.64E-01	8.00E-03	1.22E-01	
12/8	1.33E+00	4.30E+00	6.76E-02	1.24E-01	1.30E-02	1.05E-01	
12/9	1.32E+00	4.33E+00	6.79E-02	1.21E-01	1.40E-02	1.07E-01	
12/10	1.39E+00	4.13E+00	9.92E-02	2.78E-01	7.00E-03	1.59E-01	
12/11	1.23E+00	3.49E+00	3.99E-02	1.00E-01	8.00E-03	8.40E-02	
12/12	1.36E+00	4.64E+00	7.61E-02	1.39E-01	1.10E-02	9.30E-02	
12/13	1.36E+00	4.47E+00	4.96E-02	1.02E-01	1.80E-02	9.10E-02	
12/14	1.23E+00	3.59E+00	8.72E-02	1.60E-01	7.00E-03	7.60E-02	
12/15	1.19E+00	3.02E+00	3.19E-02	8.14E-02	1.40E-02	5.10E-02	
12/16	1.26E+00	3.79E+00	3.91E-02	9.04E-02	1.80E-02	7.30E-02	
12/17	1.37E+00	4.30E+00	9.78E-02	2.58E-01	1.30E-02	2.06E-01	
12/18	1.23E+00	3.49E+00	9.60E-02	2.63E-01	1.30E-02	2.05E-01	
12/19	1.31E+00	3.69E+00	9.91E-02	2.68E-01	1.00E-02	2.06E-01	
12/20	1.22E+00	3.19E+00	9.58E-02	2.68E-01	1.80E-02	1.43E-01	
12/21	1.37E+00	4.20E+00	9.77E-02	2.69E-01	2.60E-02	1.43E-01	
12/22	1.38E+00	5.64E+00	9.40E-02	2.65E-01	1.30E-02	1.35E-01	
12/23	1.39E+00	4.70E+00	9.73E-02	2.71E-01	2.90E-02	2.68E-01	
12/24	1.38E+00	4.77E+00	9.86E-02	2.63E-01	1.60E-02	2.24E-01	
12/25	1.21E+00	3.63E+00	9.22E-02	2.65E-01	9.00E-03	1.34E-01	
12/26	1.38E+00	5.28E+00	9.98E-02	2.66E-01	2.80E-02	1.79E-01	
12/27	1.29E+00	4.33E+00	1.01E-01	1.18E-01	1.00E-02	2.71E-01	
12/28	1.31E+00	4.40E+00	9.80E-02	2.66E-01	1.06E-02	1.55E-01	
12/29	1.30E+00	4.10E+00	9.65E-02	2.63E-01	1.00E-02	2.24E-01	
12/30	1.30E+00	4.30E+00	9.39E-02	2.67E-01	1.20E-02	1.64E-01	
12/31	1.29E+00	4.07E+00	9.64E-02	2.67E-01	1.30E-02	1.48E-01	