

2018年8月31日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月29日	8月29日	8月29日	8月29日
採取時刻	8:50	8:26	8:43	8:29
Cs-134(約2年)	150	83	360	6.2
Cs-137(約30年)	1,300	850	3,700	66
全	1,600	2,400	5,200	230
H-3(約12年)	250	420	130	260

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。