

2018年9月2日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日
採取時刻	8:04	9:06	8:44	9:10
Cs-134(約2年)	160	76	280	ND(8.9)
Cs-137(約30年)	1,600	860	3,000	74
全 $\beta$	1,900	2,300	3,600	210
H-3(約12年)	270	290	ND(120)	310

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。