

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日
採取時刻	8:13	8:52	9:06	8:56
Cs-134(約2年)	100	82	220	ND(13)
Cs-137(約30年)	1,300	810	2,100	71
全	1,500	2,200	2,600	200
H-3(約12年)	250	390	ND(120)	360

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。