

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月12日	9月12日	9月12日	9月12日
採取時刻	8:39	8:11	8:27	8:16
Cs-134(約2年)	120	70	230	ND(13)
Cs-137(約30年)	1,200	800	2,300	69
全	1,500	2,300	2,800	210
H-3(約12年)	260	450	140	360

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。