

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月19日	9月19日	9月19日	9月19日
採取時刻	8:20	7:59	8:11	8:02
Cs-134(約2年)	63	86	120	ND(11)
Cs-137(約30年)	610	810	1,300	59
全	850	2,400	1,900	180
H-3(約12年)	180	310	ND(120)	240

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。