

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月21日	9月21日	9月21日	9月21日
採取時刻	8:21	9:10	9:23	9:13
Cs-134(約2年)	42	68	120	10
Cs-137(約30年)	510	810	1,300	68
全	670	2,300	1,900	210
H-3(約12年)	180	390	190	330

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。