

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日
採取時刻	8:24	8:00	8:10	8:20	8:11	8:12	7:32	8:28	8:03	8:15	8:25	8:07	8:15	7:35
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Cs-134(約2年)	ND(0.68)	ND(0.77)	ND(0.76)	ND(0.75)	ND(0.94)	0.65	ND(0.60)	2.6	0.79	1.1	1.1	0.89	ND(0.75)	0.67
Cs-137(約30年)	6.5	5.9	5.6	4.9	5.9	6.0	6.0	26	12	14	12	10	8.5	10
全	13	11	12	12	11	11	14	41	15	18	17	12	16	15
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.0)	-	-	-	-	-	-	7.9	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							C排水路						
	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.017	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.017	0.015	0.014	0.016	0.016	0.014
Cs-134(約2年)	1.0	ND(0.85)	ND(1.4)	ND(0.74)	ND(0.84)	0.80	ND(0.77)	ND(0.66)	ND(0.56)	ND(0.62)	ND(0.40)	ND(0.53)	ND(0.68)	ND(0.57)
Cs-137(約30年)	8.9	9.9	11	9.6	8.2	9.2	7.5	ND(0.78)	ND(0.69)	ND(0.71)	ND(0.67)	ND(0.76)	0.77	ND(0.72)
全	18	12	15	16	13	12	14	ND(3.6)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(3.6)	ND(3.7)	ND(3.6)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	ND(5.9)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は7月27日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日				8月3日	8月4日	8月5日	8月6日			
採取日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日				8月3日	8月4日	8月5日	8月6日			
採取時刻	7:20	7:55	8:10	8:30				7:25	8:00	8:15	8:35			
降雨量(mm/日)	0	0	0	18.5				0	0	0	18.5			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.57)	0.83	ND(0.61)	ND(0.53)				ND(0.74)	ND(0.62)	ND(0.58)	1.1			
Cs-137(約30年)	6.7	6.0	7.1	4.8				6.1	6.6	7.8	10			
全	13	14	11	13				9.8	13	13	15			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							C排水路						
	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日				8月3日	8月4日	8月5日	8月6日			
採取日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日				8月3日	8月4日	8月5日	8月6日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	18.5				0	0	0	18.5			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.79)	0.91	0.95	ND(0.84)				ND(0.70)	ND(0.61)	ND(0.78)	ND(0.57)			
Cs-137(約30年)	9.9	11	9.1	9.9				ND(0.80)	ND(0.81)	ND(0.75)	ND(0.75)			
全	16	17	16	16				ND(3.3)	ND(3.6)	ND(3.2)	ND(3.3)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

\* 太枠内が今回公表データ。他は8月6日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。