

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路 | | | | 物揚場排水路 | | | |
|-----------------------|----------|----------|--|--|----------|----------|--|--|
| | 8月17日 | 8月18日 | | | 8月17日 | 8月18日 | | |
| 採取日 | 8月17日 | 8月18日 | | | 8月17日 | 8月18日 | | |
| 採取時刻 | 7:40 | 8:10 | | | 7:45 | 8:15 | | |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | | | 解析中 | 解析中 | | |
| Cs-134(約2年) | ND(0.56) | ND(0.62) | | | ND(0.60) | ND(0.64) | | |
| Cs-137(約30年) | 3.0 | 2.6 | | | 4.7 | 5.9 | | |
| 全 | 7.7 | 6.3 | | | 10 | 5.6 | | |
| H-3(約12年) | - | - | | | - | - | | |

単位: Bq/L

| | K排水路 | | | | C排水路 | | | |
|-----------------------|---------|-------|--|--|----------|----------|--|--|
| | 8月17日 | 8月18日 | | | 8月17日 | 8月18日 | | |
| 採取日 | 8月17日 | 8月18日 | | | 8月17日 | 8月18日 | | |
| 採取時刻 | 6:00 | 6:00 | | | 6:00 | 6:00 | | |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | | | 解析中 | 解析中 | | |
| Cs-134(約2年) | ND(1.0) | 1.2 | | | ND(0.63) | ND(0.66) | | |
| Cs-137(約30年) | 14 | 12 | | | ND(0.77) | ND(0.71) | | |
| 全 | 19 | 20 | | | ND(3.2) | ND(3.1) | | |
| H-3(約12年) | - | - | | | - | - | | |

* 太枠内が今回公表データ。他は8月18日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。