

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日
採取時刻	7:20	7:55	8:10	8:30	9:08	8:13	6:00	7:25	8:00	8:15	8:35	9:03	8:08	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	18.5	36.5	54	19	0	0	0	18.5	36.5	54	19
流量(m ³ /秒)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.046	0.016	0.007	0.005	0.003	0.003	0.004	0.017	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.57)	0.83	ND(0.61)	ND(0.53)	ND(0.71)	ND(0.88)	ND(0.91)	ND(0.74)	ND(0.62)	ND(0.58)	1.1	2.1	1.0	1.0
Cs-137(約30年)	6.7	6.0	7.1	4.8	4.6	4.3	5.1	6.1	6.6	7.8	10	30	9.2	9.5
全	13	14	11	13	18	6.9	6.9	9.8	13	13	15	51	17	12
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(8.4)	-	-	-	-	-	-	ND(8.3)	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							C排水路						
	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	18.5	36.5	54	19	0	0	0	18.5	36.5	54	19
流量(m ³ /秒)	0.015	0.008	0.008	0.008	0.048	0.033	0.026	0.013	0.016	0.015	0.017	0.311	0.132	0.105
Cs-134(約2年)	ND(0.79)	0.91	0.95	ND(0.84)	26	12	13	ND(0.70)	ND(0.61)	ND(0.78)	ND(0.57)	ND(0.60)	ND(0.50)	ND(0.60)
Cs-137(約30年)	9.9	11	9.1	9.9	280	120	130	ND(0.80)	ND(0.81)	ND(0.75)	ND(0.75)	0.97	0.68	1.5
全	16	17	16	16	380	190	190	ND(3.3)	ND(3.6)	ND(3.2)	ND(3.3)	5.7	9.0	24
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	39	-

* 太枠内が今回公表データ。他は8月11日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日			8月17日	8月18日	8月19日	8月20日		
採取日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日			8月17日	8月18日	8月19日	8月20日		
採取時刻	7:40	8:10	8:00	7:50			7:45	8:15	8:05	7:55		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.56)	ND(0.62)	ND(0.55)	ND(0.69)			ND(0.60)	ND(0.64)	0.67	1.8		
Cs-137(約30年)	3.0	2.6	2.2	1.7			4.7	5.9	4.7	22		
全	7.7	6.3	7.3	8.1			10	5.6	10	36		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						C排水路					
	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日			8月17日	8月18日	8月19日	8月20日		
採取日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日			8月17日	8月18日	8月19日	8月20日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(1.0)	1.2	ND(1.0)	0.81			ND(0.63)	ND(0.66)	ND(0.71)	ND(0.53)		
Cs-137(約30年)	14	12	11	9.9			ND(0.77)	ND(0.71)	ND(0.78)	ND(0.72)		
全	19	20	15	17			ND(3.2)	ND(3.1)	ND(3.0)	ND(3.4)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は8月20日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。