

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
採取日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
採取時刻	6:00	7:50	7:45	7:32	8:10	8:10	8:15	7:19	7:55	7:50	7:37	8:15	8:15	8:20
降雨量(mm/日)	1.5	0	0	2.5	20	14	0	1.5	0	0	2.5	20	14	0
流量(m ³ /秒)	0.003	0.001	0.001	0.001	0.085	0.010	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.011	0.006	0.003
Cs-134(約2年)	7.6	7.4	3.9	2.8	1.1	ND(0.82)	ND(0.84)	1.1	ND(0.55)	ND(0.62)	ND(1.2)	3.5	1.1	1.1
Cs-137(約30年)	81	83	52	34	16	9.4	9.6	7.6	6.0	5.7	6.1	32	9.0	15
全	120	120	67	48	33	18	20	14	8.7	7.9	9.5	50	13	28
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	9.2	-

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
採取日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	1.5	0	0	2.5	20	14	0	1.5	0	0	2.5	20	14	0
流量(m ³ /秒)	0.011	0.010	0.008	0.009	0.011	0.021	0.011	0.023	0.020	0.012	0.017	0.043	0.081	0.017
Cs-134(約2年)	ND(0.79)	1.3	ND(0.66)	1.0	4.0	38	3.1	ND(0.65)	ND(0.59)	ND(0.57)	ND(0.53)	ND(0.61)	ND(0.61)	ND(0.61)
Cs-137(約30年)	10	11	9.9	9.6	46	380	38	ND(0.73)	ND(0.78)	ND(0.78)	ND(0.69)	ND(0.86)	ND(0.86)	ND(0.80)
全	19	19	13	17	68	510	63	ND(3.3)	ND(3.7)	ND(3.4)	ND(3.8)	6.6	5.7	3.8
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	26	-

* 太枠内が今回公表データ。他は8月31日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日			9月7日	9月8日	9月9日	9月10日		
採取日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日			9月7日	9月8日	9月9日	9月10日		
採取時刻	8:14	7:34	8:30	8:37			8:09	7:37	8:35	8:42		
降雨量(mm/日)	0	0.5	1.5	20			0	0.5	1.5	20		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	1.0	1.1	ND(0.61)	1.3			0.72	ND(0.59)	ND(0.70)	1.6		
Cs-137(約30年)	10	10	6.6	8.5			6.5	3.9	4.3	24		
全	20	29	11	17			9.5	5.0	6.4	30		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日			9月7日	9月8日	9月9日	9月10日		
採取日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日			9月7日	9月8日	9月9日	9月10日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0.5	1.5	20			0	0.5	1.5	20		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	1.8	1.5	1.1	0.92			ND(0.61)	ND(0.60)	ND(0.71)	ND(0.63)		
Cs-137(約30年)	18	18	15	13			ND(0.75)	ND(0.86)	ND(0.75)	ND(0.70)		
全	31	20	17	20			ND(3.2)	ND(3.5)	ND(2.6)	3.7		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は9月10日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。