

2018年8月10日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）

単位：Bq/L

	南放水口付近 海水 (排水路出口付近) (T-2)	C排水路
採取日	8月9日	8月9日
採取時刻	1	2
Cs-134(約2年)	1	2
Cs-137(約30年)	1	2
全	1	2

\*測定対象外の項目は「-」と記す。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

1 悪天候により採取中止

2 悪天候のため回収できず、8月11日公表予定